

#133253#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Вагнера 2-8, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00210162	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 31.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	11,227	1,851	9.376

Подпись исполнителя



#132628#

Отчёт за период с 31.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 8480
Тип теплосчётчика БКТ-7
Заводской номер 00210162
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.06.2025	-	0,41	0	47,81	49,46	46,85	48,65	-1,8	24	0	1	68,7	60	8,67	0,6	0,4
02.06.2025	-	0,398	0	48,35	49,97	47,38	49,14	-1,76	24	0	1	68,7	60,4	8,27	0,6	0,4
03.06.2025	-	0,359	0	48,65	50,29	47,69	49,44	-1,75	24	0	1	68,1	60,6	7,45	0,6	0,4
04.06.2025	-	0,349	0	49,9	51,55	48,85	50,68	-1,83	24	0	1	68,3	61,1	7,15	0,6	0,4
05.06.2025	-	0,4	0	49	50,68	48,03	49,83	-1,8	24	0	1	68,4	60,2	8,26	0,6	0,4
06.06.2025	-	0,387	0	49,23	50,86	48,26	50,02	-1,76	24	0	1	68,5	60,5	7,95	0,6	0,4
07.06.2025	-	0,383	0	49,85	51,48	48,82	50,64	-1,82	24	0	1	68,6	60,7	7,82	0,6	0,4
08.06.2025	-	0,396	0	49,18	50,79	48,22	49,97	-1,75	24	0	1	68,1	59,9	8,21	0,6	0,4
09.06.2025	-	0,392	0	46,32	47,99	45,35	47,19	-1,84	24	0	1	68,1	59,4	8,62	0,6	0,4
10.06.2025	-	0,423	0	47,8	49,44	46,86	48,66	-1,8	24	0	1	67,7	58,7	9,01	0,6	0,4
11.06.2025	-	0,431	0	41,75	43,49	40,84	42,84	-2	24	0	1	67,2	56,8	10,47	0,6	0,4
12.06.2025	-	0,472	0	40,3	42,04	39,55	41,44	-1,89	24	0	1	67,2	55,4	11,84	0,6	0,4
13.06.2025	-	0,42	0	45,12	46,8	44,22	46,07	-1,85	24	0	1	68	58,5	9,43	0,6	0,4
14.06.2025	-	0,454	0	49,3	50,95	48,31	50,15	-1,84	24	0	1	68,1	58,7	9,33	0,6	0,4
15.06.2025	-	0,453	0	48,88	50,51	47,92	49,72	-1,8	24	0	1	67,9	58,5	9,42	0,6	0,4
16.06.2025	-	0,382	0	49	50,67	48,04	49,83	-1,79	24	0	1	67,7	59,8	7,9	0,6	0,4
17.06.2025	-	0,404	0	49,11	50,83	48,15	49,97	-1,82	24	0	1	68	59,7	8,35	0,6	0,4
18.06.2025	-	0,394	0	48,88	50,65	47,91	49,84	-1,93	24	0	1	67,8	59,6	8,26	0,6	0,4
19.06.2025	-	0,374	0	44,5	46,3	43,65	45,6	-1,95	24	0	1	65,8	57,2	8,54	0,6	0,4
20.06.2025	-	0,411	0	45,92	47,69	44,96	46,94	-1,98	24	0	1	67,9	58,8	9,13	0,6	0,4
21.06.2025	-	0,429	0	47,52	49,4	46,56	48,6	-2,04	24	0	1	68,6	59,4	9,17	0,6	0,4
22.06.2025	-	0,437	0	46,91	48,8	45,95	48,01	-2,06	24	0	1	68,4	58,9	9,43	0,6	0,4
23.06.2025	-	0,418	0	46,59	48,48	45,63	47,71	-2,08	24	0	1	68,4	59,3	9,15	0,6	0,4
Итого:	-	9,376	0	1089,87	1129,12	1068	1110,94	-42,94	552	0	-	68,01	59,22	8,78	0,6	0,4

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
31.05.2025	1,851	205,3	213,19	200,89	209,69
23.06.2025	11,227	1295,17	1342,31	1268,89	1320,63

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения