

# #11891#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Вагнера 2-8, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 8480  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00210162  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,37	0	16,74	16,94	16,43	16,86	-0,43	24	0	1	60,7	38,2	22,48	0,6	0,4	-
25.06.2021	0,386	0	19,03	19,27	18,69	19,14	-0,45	24	0	1	61	40,3	20,74	0,6	0,4	-
26.06.2021	0,38	0	19,33	19,59	19,01	19,46	-0,45	24	0	1	60,6	40,6	20,05	0,6	0,4	-
27.06.2021	0,381	0	19,21	19,53	18,88	19,4	-0,52	24	0	1	60,9	40,6	20,31	0,6	0,4	-
28.06.2021	0,382	0	19,05	19,42	18,73	19,29	-0,56	24	0	1	60,5	40,2	20,32	0,6	0,4	-
29.06.2021	0,347	0	16,49	16,93	16,22	16,87	-0,65	24	0	1	59,9	38,3	21,53	0,6	0,4	-
30.06.2021	0,324	0	24,12	24,67	23,76	24,52	-0,76	24	0	1	55,7	42	13,74	0,6	0,4	-
01.07.2021	0,339	0	16,84	17,3	16,55	17,19	-0,64	24	0	1	60,3	39,7	20,58	0,6	0,4	-
02.07.2021	0,357	0	18,01	18,41	17,73	18,28	-0,55	24	0	1	60,8	40,5	20,29	0,6	0,4	-
03.07.2021	0,357	0	17,95	18,39	17,67	18,26	-0,59	24	0	1	60,7	40,4	20,25	0,6	0,4	-
04.07.2021	0,335	0	17,59	18,07	17,31	17,94	-0,63	24	0	1	60,6	41,4	19,24	0,6	0,4	-
05.07.2021	0,327	0	17,64	18,14	17,33	18,01	-0,68	24	0	1	60,6	41,8	18,88	0,6	0,4	-
06.07.2021	0,32	0	15,37	15,87	15,13	15,81	-0,68	24	0	1	59,8	38,8	21,1	0,6	0,4	-
07.07.2021	0,322	0	14,22	14,77	13,98	14,76	-0,78	24	0	1	59,3	36,2	23,13	0,6	0,4	-
08.07.2021	0,33	0	16,48	17,03	16,18	16,94	-0,76	24	0	1	60	39,6	20,33	0,6	0,4	-
09.07.2021	0,313	0	18,6	19,14	18,28	19,01	-0,73	24	0	1	60,2	43	17,16	0,6	0,4	-
10.07.2021	0,342	0	18,8	19,35	18,48	19,22	-0,74	24	0	1	60,3	41,8	18,52	0,6	0,4	-
11.07.2021	0,351	0	19,17	19,73	18,84	19,6	-0,76	24	0	1	60,2	41,6	18,57	0,6	0,4	-
12.07.2021	0,34	0	18,27	18,84	17,95	18,71	-0,76	24	0	1	60,5	41,5	18,97	0,6	0,4	-
13.07.2021	0,303	0	15,71	16,31	15,44	16,24	-0,8	24	0	1	59,8	40	19,8	0,6	0,4	-
Итого:	6,906	0	358,62	367,7	352,59	365,51	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,906															

Общее время работы системы, ч 480

Период нормальной работы системы, ч 480

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	968,915	26390,75	24633,65	25775,97	24434,63
13.07.2021	975,821	26749,37	25001,35	26128,56	24800,14

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 8:37:30