

#11890#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Вагнера 2-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8480
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00210162
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,356	0,002	19,98	19,86	19,61	19,62	-0,01	24	0	1	62,9	44,8	18,03	0,6	0,4	-
25.06.2023	0,356	0,003	20,36	20,23	20	19,99	0,01	24	0	1	62,8	45,2	17,65	0,6	0,4	-
26.06.2023	0,347	0,001	19,61	19,49	19,3	19,25	0,05	24	0	1	62,8	45,2	17,67	0,6	0,4	-
27.06.2023	0,325	0,001	18,85	18,73	18,57	18,49	0,08	24	0	1	62,7	45,6	17,08	0,6	0,4	-
28.06.2023	0,346	0,003	22,08	21,99	21,72	21,71	0,01	24	0	1	62,1	46,2	15,89	0,6	0,4	-
29.06.2023	0,352	0,002	26,26	26,2	25,82	25,88	-0,06	24	0	1	60,4	46,9	13,5	0,6	0,4	-
30.06.2023	0,337	0,001	19,24	19,09	18,91	18,85	0,06	24	0	1	62,8	45,3	17,48	0,6	0,4	-
01.07.2023	0,361	0,003	20,17	20,02	19,82	19,78	0,04	24	0	1	63	44,9	18,01	0,6	0,4	-
02.07.2023	0,368	0,001	20,56	20,4	20,18	20,16	0,02	24	0	1	62,9	44,8	18,15	0,6	0,4	-
03.07.2023	0,365	0,002	20,63	20,46	20,26	20,22	0,04	24	0	1	62,7	44,8	17,91	0,6	0,4	-
04.07.2023	0,345	0,001	19,7	19,53	19,36	19,29	0,07	24	0	1	62,8	45,2	17,6	0,6	0,4	-
05.07.2023	0,336	0,001	19,42	19,25	19,1	19,01	0,09	24	0	1	62,7	45,5	17,19	0,6	0,4	-
06.07.2023	0,367	0,003	19,96	19,77	19,59	19,53	0,06	24	0	1	63	44,4	18,56	0,6	0,4	-
07.07.2023	0,352	0,004	20,39	20,19	20,04	19,95	0,09	24	0	1	62,5	45,2	17,38	0,6	0,4	-
08.07.2023	0,347	0,003	20,17	19,97	19,84	19,73	0,11	24	0	1	62,8	45,6	17,16	0,6	0,4	-
09.07.2023	0,364	0,005	19,93	19,72	19,59	19,48	0,11	24	0	1	62,8	44,7	18,15	0,6	0,4	-
10.07.2023	0,361	0,001	19,48	19,27	19,11	19,03	0,08	24	0	1	63,1	44,3	18,81	0,6	0,4	-
11.07.2023	0,323	0,004	19,37	19,14	19,04	18,9	0,14	24	0	1	62,4	45,9	16,58	0,6	0,4	-
12.07.2023	0,336	0,004	18,93	18,72	18,64	18,48	0,16	24	0	1	62,8	45,2	17,66	0,6	0,4	-
13.07.2023	0,342	0,004	23,94	23,76	23,54	23,48	0,06	24	0	1	61,2	46,8	14,4	0,6	0,4	-
14.07.2023	0,34	0,001	19,43	19,24	19,09	19	0,09	24	0	1	62,8	45,2	17,61	0,6	0,4	-
15.07.2023	0,34	0,003	19,39	19,18	19,07	18,94	0,13	24	0	1	62,7	45,3	17,38	0,6	0,4	-
16.07.2023	0,358	0,005	19,94	19,73	19,6	19,49	0,11	24	0	1	62,8	45	17,78	0,6	0,4	-
17.07.2023	0,322	0,005	18,81	18,59	18,51	18,35	0,16	24	0	1	62,6	45,7	16,88	0,6	0,4	-
18.07.2023	0,362	0,004	20,09	19,86	19,75	19,62	0,13	24	0	1	62,8	44,8	18,06	0,6	0,4	-
19.07.2023	0,363	0,004	20,2	19,97	19,88	19,73	0,15	24	0	1	62,7	44,8	17,92	0,6	0,4	-
20.07.2023	0,336	0,002	19,39	19,16	19,07	18,92	0,15	24	0	0	62,6	45,4	17,22	0,6	0,4	-
21.07.2023	0,342	0,004	19,47	19,25	19,15	19,01	0,14	24	0	1	62,7	45,4	17,35	0,6	0,4	-
22.07.2023	0,346	0,004	19,84	19,62	19,5	19,38	0,12	24	0	1	62,7	45,2	17,51	0,6	0,4	-
23.07.2023	0,368	0,004	20,33	20,09	19,98	19,85	0,13	24	0	1	62,8	44,6	18,13	0,6	0,4	-
Итого:	10,463	0	605,92	600,48	595,64	593,12	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,463															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	997,593	33090,08	32848,86	32304,79	32570,26
23.07.2023	1008,056	33696	33449,34	32900,43	33163,38

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 16:13:49