

#142340#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Вагнера 2-8, Калининград

4402

8480

ВКТ-7

00210162

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,401	0	46,51	48,41	45,55	47,64	-2,09	24	0	1	68	59,2	8,78	0,6	0,4	-
25.06.2025	0,418	0	47,14	49,03	46,18	48,24	-2,06	24	0	1	68,7	59,6	9,1	0,6	0,4	-
26.06.2025	0,392	0	47	48,9	46,04	48,11	-2,07	24	0	1	68,4	60	8,46	0,6	0,4	-
27.06.2025	0,4	0	47,63	49,52	46,67	48,72	-2,05	24	0	1	68,6	60	8,56	0,6	0,4	-
28.06.2025	0,395	0	47,59	49,46	46,63	48,65	-2,02	24	0	1	68,3	59,8	8,46	0,6	0,4	-
29.06.2025	0,398	0	47,62	49,48	46,66	48,67	-2,01	24	0	1	68,4	59,9	8,49	0,6	0,4	-
30.06.2025	0,431	0	47,33	49,19	46,37	48,42	-2,05	24	0	1	68,2	59	9,25	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,375	0	48,11	49,92	47,13	49,11	-1,98	24	0	1	68	60,1	7,93	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,365	0	47,4	49,21	46,44	48,43	-1,99	24	0	1	67,3	59,5	7,87	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,377	0	46,67	48,49	45,71	47,71	-2	24	0	1	67,4	59,2	8,15	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,361	0	45,84	47,65	44,88	46,88	-2	24	0	1	67,1	59,1	8,01	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,375	0	46,67	48,5	45,71	47,71	-2	24	0	1	67,4	59,2	8,2	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,378	0	46,58	48,4	45,62	47,63	-2,01	24	0	1	67,4	59,2	8,21	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,367	0	47,67	49,49	46,71	48,7	-1,99	24	0	1	67,8	59,9	7,87	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,346	0	47,32	49,15	46,36	48,34	-1,98	24	0	1	67,6	60,2	7,4	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,351	0	46,83	48,69	45,87	47,91	-2,04	24	0	1	67,6	60	7,6	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,365	0	46,93	48,75	45,97	47,97	-2	24	0	1	67,4	59,5	7,91	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,346	0	47,58	49,43	46,62	48,61	-1,99	24	0	1	67,8	60,5	7,39	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,371	0	48,81	50,66	47,85	49,86	-2,01	24	0	1	67,6	59,8	7,75	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,347	0	48,84	50,67	47,88	49,81	-1,93	24	0	1	67,6	60,4	7,23	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,367	0	48,32	50,15	47,36	49,36	-2	24	0	1	67,7	59,9	7,77	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,347	0	48,81	50,65	47,85	49,8	-1,95	24	0	1	67,9	60,6	7,24	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,344	0	49,26	51,07	48,3	50,2	-1,9	24	0	1	67,9	60,8	7,1	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,345	0	48,34	50,16	47,39	49,34	-1,95	24	0	1	67,4	60,2	7,25	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,313	0	46,79	48,66	45,83	47,87	-2,04	24	0	1	67,4	60,6	6,8	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,316	0	47,61	49,44	46,65	48,6	-1,95	24	0	1	67,8	61	6,75	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,312	0	47,65	49,47	46,69	48,65	-1,96	24	0	1	67,4	60,8	6,66	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,308	0	47,03	48,9	46,07	48,08	-2,01	24	0	1	67,8	61,2	6,6	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,337	0	47,59	49,33	46,63	48,53	-1,9	24	0	1	67,7	60,5	7,2	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,325	0	49,51	51,2	48,53	50,29	-1,76	24	0	1	68	61,3	6,66	0,6	0,4	-
Итого:	10,873	0	1426,98	1482,03	1398,15	1457,84	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,873															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	11,227	1295,17	1342,31	1268,89	1320,63
23.07.2025	22,1	2722,15	2824,34	2667,04	2778,47

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 9:43:50