

#11881#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
 Адрес потребителя Вагнера 2-8, Калининград  
 Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 8480  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00210162  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,373	0,001	15,77	15,56	15,49	15,44	0,05	24	0	1	62,4	38,3	24,07	0,6	0,4	-
25.07.2022	0,351	0	15,03	14,83	14,78	14,7	0,08	24	0	1	62,4	39,1	23,29	0,6	0,4	-
26.07.2022	0,365	0,001	16	15,81	15,73	15,69	0,04	24	0	1	62	39,2	22,8	0,6	0,4	-
27.07.2022	0,363	0,002	15,53	15,33	15,25	15,21	0,04	24	0	1	62,4	38,8	23,64	0,6	0,4	-
28.07.2022	0,376	0,001	14,71	14,54	14,47	14,48	-0,01	24	0	1	62,1	36,2	25,83	0,6	0,4	-
29.07.2022	0,368	0	13,41	13,22	13,17	13,22	-0,05	24	0	1	61,6	33,7	27,82	0,6	0,4	-
30.07.2022	0,394	0	14,89	14,67	14,61	14,62	-0,01	24	0	1	62,4	35,4	26,94	0,6	0,4	-
31.07.2022	0,384	0,001	15,73	15,53	15,46	15,41	0,05	24	0	1	62,7	38	24,69	0,6	0,4	-
01.08.2022	0,378	0,001	15,61	15,43	15,35	15,31	0,04	24	0	1	62,5	38,2	24,35	0,6	0,4	-
02.08.2022	0,365	0,001	15,36	15,18	15,09	15,05	0,04	24	0	1	62,5	38,5	23,96	0,6	0,4	-
03.08.2022	0,36	0,001	15,2	15	14,94	14,87	0,07	24	0	1	62,5	38,6	23,9	0,6	0,4	-
04.08.2022	0,319	0	13,11	12,94	12,87	12,88	-0,01	24	0	1	62	37,3	24,65	0,6	0,4	-
05.08.2022	0,318	0	11,52	11,33	11,28	11,33	-0,05	24	0	1	62,2	33,9	28,24	0,6	0,4	-
06.08.2022	0,353	0	13,78	13,58	13,53	13,53	0	24	0	1	62,2	36,2	25,98	0,6	0,4	-
07.08.2022	0,342	0,002	14,7	14,52	14,45	14,4	0,05	24	0	1	62,5	39	23,47	0,6	0,4	-
08.08.2022	0,344	0,002	14,69	14,51	14,44	14,4	0,04	24	0	1	62,5	39,2	23,33	0,6	0,4	-
09.08.2022	0,348	0	14,69	14,5	14,43	14,37	0,06	24	0	1	62,7	38,8	23,96	0,6	0,4	-
10.08.2022	0,342	0,001	14,71	14,52	14,46	14,42	0,04	24	0	1	62,6	39,3	23,29	0,6	0,4	-
11.08.2022	0,349	0,001	13,52	13,35	13,28	13,29	-0,01	24	0	1	62,4	36,4	26,02	0,6	0,4	-
12.08.2022	0,336	0	12,09	11,9	11,85	11,9	-0,05	24	0	1	62,1	33,8	28,29	0,6	0,4	-
13.08.2022	0,338	0,001	12,93	12,7	12,67	12,65	0,02	24	0	1	62,7	36,2	26,55	0,6	0,4	-
14.08.2022	0,331	0,002	13,06	12,86	12,82	12,8	0,02	24	0	1	62,3	36,7	25,6	0,6	0,4	-
15.08.2022	0,31	0	11,38	11,21	11,14	11,21	-0,07	24	0	1	62	34,2	27,83	0,6	0,4	-
16.08.2022	0,311	0,001	12,49	12,29	12,25	12,24	0,01	24	0	1	62,2	37	25,18	0,6	0,4	-
17.08.2022	0,082	0,001	17,66	17,68	17,41	17,45	-0,04	24	0	1	55,5	51	4,49	0,6	0,4	-
18.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	28,2	28	0,19	0,6	0,4	-
19.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	26,9	26,8	0,04	0,6	0,4	-
20.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	26,1	26,2	-0,14	0,6	0,4	-
21.08.2022	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	1	25,5	25,6	-0,15	0,6	0,4	-
22.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25	25,3	-0,29	0,6	0,4	-
23.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,7	25	-0,32	0,6	0,4	-
Итого:	8,5	0	357,57	353	351,22	350,88	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,5															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	492,612	14865,09	14853,74	14507,7	14745,6
23.08.2022	501,112	15222,66	15206,74	14858,92	15096,48

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 26.08.2022 13:38:18