

#28719#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Вагнера 2-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8480
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00210162
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,368	0,005	20,08	19,84	19,71	19,6	0,11	24	0	1	62,8	44,4	18,41	0,6	0,4	-
25.07.2023	0,315	0,003	17,36	17,15	17,05	16,94	0,11	21	3	1	62,8	44,8	18,02	0,6	0,4	-
26.07.2023	0,352	0,007	19,46	19,2	19,13	18,96	0,17	24	0	1	62,8	44,8	17,98	0,6	0,4	-
27.07.2023	0,357	0,004	19,87	19,62	19,54	19,38	0,16	24	0	1	62,7	44,7	17,92	0,6	0,4	-
28.07.2023	0,354	0,004	19,5	19,24	19,18	19	0,18	24	0	0	62,7	44,6	18,05	0,6	0,4	-
29.07.2023	0,41	0,004	21,11	20,82	20,72	20,58	0,14	24	0	0	63	43,6	19,36	0,6	0,4	-
30.07.2023	0,369	0,003	19,88	19,6	19,55	19,36	0,19	24	0	1	62,8	44,3	18,51	0,6	0,4	-
31.07.2023	0,373	0,005	20,23	19,96	19,89	19,72	0,17	24	0	0	62,8	44,4	18,38	0,6	0,4	-
01.08.2023	0,362	0,004	19,59	19,32	19,24	19,08	0,16	24	0	1	62,9	44,4	18,44	0,6	0,4	-
02.08.2023	0,014	0	0,75	0,74	0,74	0,73	0,01	24	0	1	62,6	44,7	17,87	0,6	0,4	-
03.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	26	26,6	-0,64	0,6	0,4	-
04.08.2023	0,237	0,021	18,85	18,31	18,57	18,15	0,42	24	0	1	52,9	41,1	11,76	0,6	0,4	-
05.08.2023	0,38	0,05	21,28	20,1	20,91	19,86	1,05	24	0	1	61,8	45,9	15,85	0,6	0,4	-
06.08.2023	0,39	0,051	21,55	20,37	21,17	20,13	1,04	24	0	1	61,7	45,5	16,16	0,6	0,4	-
07.08.2023	0,374	0,042	23,86	22,75	23,42	22,51	0,91	24	0	1	60,9	46,7	14,25	0,6	0,4	-
08.08.2023	0,394	0,042	22,91	21,83	22,5	21,59	0,91	24	0	1	61,5	45,8	15,7	0,6	0,4	-
09.08.2023	0,365	0,041	21,21	20,15	20,82	19,91	0,91	24	0	1	61,7	46,1	15,59	0,6	0,4	-
10.08.2023	0,373	0,032	21,97	21,03	21,55	20,79	0,76	24	0	1	61,5	45,8	15,76	0,6	0,4	-
11.08.2023	0,416	0,026	23,63	22,82	23,22	22,58	0,64	24	0	1	61,6	45	16,53	0,6	0,4	-
12.08.2023	0,381	0,022	23,28	22,63	22,86	22,39	0,47	24	0	0	61,3	45,7	15,61	0,6	0,4	-
13.08.2023	0,376	0,015	22,99	22,43	22,58	22,19	0,39	24	0	0	61,4	45,5	15,84	0,6	0,4	-
14.08.2023	0,383	0,009	22,3	21,81	21,91	21,57	0,34	24	0	0	61,8	45	16,89	0,6	0,4	-
15.08.2023	0,316	0,01	31,76	31,42	31,31	31,08	0,23	24	0	1	55,6	46,1	9,54	0,6	0,4	-
16.08.2023	0,38	0,047	21,71	20,57	21,33	20,31	1,02	24	0	1	61,9	46,4	15,52	0,6	0,4	-
17.08.2023	0,391	0,047	18,83	17,7	18,52	17,46	1,06	24	0	1	63,1	44,6	18,49	0,6	0,4	-
18.08.2023	0,398	0,041	19,26	18,26	18,95	18,02	0,93	24	0	1	63,1	44,3	18,81	0,6	0,4	-
19.08.2023	0,365	0,024	17,63	16,98	17,37	16,74	0,63	24	0	1	63,5	44,1	19,48	0,6	0,4	-
20.08.2023	0,349	0,013	16,77	16,36	16,51	16,12	0,39	24	0	1	63,9	43,9	20,01	0,6	0,4	-
21.08.2023	0,346	0,008	17,74	17,43	17,44	17,19	0,25	24	0	1	63,4	44,4	19,08	0,6	0,4	-
22.08.2023	0,333	0,009	17,17	16,87	16,92	16,63	0,29	24	0	0	63,5	44,7	18,82	0,6	0,4	-
23.08.2023	0,346	0,007	18,87	18,56	18,57	18,31	0,26	24	0	0	63,3	45,3	18,03	0,6	0,4	-
Итого:	10,567	0	601,4	583,87	591,18	576,88	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,567															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	1008,056	33696	33449,34	32900,43	33163,38
23.08.2023	1018,623	34297,4	34033,21	33491,61	33740,26

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.08.2023 16:05:03