

#145199#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Вагнера 2-8, Калининград

4402

8480

ВКТ-7

00210162

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,313	0	49,27	51,06	48,31	50,16	-1,85	24	0	1	68	61,6	6,43	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,308	0	51,82	53,62	50,69	52,66	-1,97	24	0	1	69	62,9	6,02	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,299	0	50,08	51,9	49,1	50,98	-1,88	24	0	1	67,8	61,7	6,04	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,314	0	50,4	52,22	49,4	51,3	-1,9	24	0	1	68,2	61,8	6,36	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,343	0	44,43	46,28	43,53	45,51	-1,98	24	0	1	67,7	59,8	7,88	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,331	0	49,2	51	48,19	50,08	-1,89	24	0	1	68,1	61,2	6,85	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,362	0	56,54	58,31	55,4	57,29	-1,89	24	0	1	68,3	61,9	6,47	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,389	0	61,7	63,51	60,36	62,36	-2	24	0	1	68,9	62,5	6,38	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,371	0	61,1	62,93	59,85	61,81	-1,96	24	0	1	68,6	62,4	6,17	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,384	0	59,35	61,19	58,12	60,1	-1,98	24	0	1	68,9	62,3	6,58	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,437	0	59,25	61,06	58,05	60,03	-1,98	24	0	1	68,3	60,8	7,46	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,375	0	59,44	61,31	58,24	60,23	-1,99	24	0	1	69	62,6	6,37	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,39	0	58,95	60,8	57,74	59,74	-2	24	0	1	69	62,3	6,71	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,431	0	59,39	61,21	58,19	60,17	-1,98	24	0	1	68,6	61,2	7,33	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,386	0	60,45	62,27	59,23	61,14	-1,91	24	0	1	68,5	62	6,47	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,391	0	61,78	63,57	60,58	62,47	-1,89	24	0	1	68,2	61,7	6,43	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,402	0	62,08	63,82	60,8	62,71	-1,91	24	0	1	68,4	61,9	6,55	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,402	0	61,77	63,47	60,54	62,39	-1,85	24	0	1	68	61,4	6,6	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,399	0	61,62	63,33	60,4	62,21	-1,81	24	0	1	68,2	61,7	6,56	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,401	0	53,96	55,74	52,92	54,84	-1,92	24	0	1	67,6	60	7,56	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,051	0	12,89	15,21	12,69	15,03	-2,34	24	0	1	56	50	5,98	0,6	0,4	-
14.08.2025	0	0	0	2,87	0	2,87	-2,87	24	0	1	28,8	29,2	-0,38	0,6	0,4	-
15.08.2025	0	0	0	3,13	0	3,13	-3,13	24	0	1	26,9	27,9	-0,96	0,6	0,4	-
16.08.2025	0	0	0	3,17	0	3,17	-3,17	24	0	1	26	27,2	-1,1	0,6	0,4	-
17.08.2025	0	0	0	3,15	0	3,15	-3,15	24	0	1	25,2	26,3	-1,16	0,6	0,4	-
18.08.2025	0	0	0	3,14	0	3,14	-3,14	24	0	1	24,5	25,7	-1,2	0,6	0,4	-
19.08.2025	0	0	0	3,14	0	3,14	-3,14	24	0	1	23,9	25,3	-1,38	0,6	0,4	-
20.08.2025	0	0	0	3,07	0	3,07	-3,07	24	0	1	23,5	25	-1,41	0,6	0,4	-
21.08.2025	0	0	1,3	4,67	1,3	4,67	-3,37	24	0	1	21,2	24	-2,83	0,6	0,4	-
22.08.2025	0,006	0	0,93	5,53	0,93	5,53	-4,6	24	0	1	31	24,5	6,51	0,6	0,4	-
23.08.2025	0,012	0	2,02	6,39	2,02	6,39	-4,37	24	0	1	33,9	25	8,98	0,6	0,4	-
Итого:	7,497	0	1149,72	1222,07	1126,58	1201,47	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,497															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	22,1	2722,15	2824,34	2667,04	2778,47
23.08.2025	29,597	3871,87	4046,41	3793,62	3979,94

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.08.2025 10:13:22