

#11879#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Вагнера 2-8, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 8480
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00210162
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2022 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | -0,01 | 24 | 0 | 1 | 24,5 | 24,8 | -0,25 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.08.2022 | 0 | 0 | 0,02 | 0,2 | 0,02 | 0,2 | -0,18 | 24 | 0 | 1 | 24,3 | 24,3 | 0,06 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.08.2022 | 0,239 | 0,025 | 18,51 | 17,87 | 18,29 | 17,72 | 0,57 | 24 | 0 | 1 | 48,2 | 36,3 | 11,91 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.08.2022 | 0,381 | 0,039 | 16,36 | 15,19 | 16,07 | 15,07 | 1 | 24 | 0 | 1 | 61,4 | 40,1 | 21,21 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.08.2022 | 0,316 | 0,033 | 13,15 | 12,03 | 12,91 | 11,97 | 0,94 | 24 | 0 | 1 | 61,1 | 39,5 | 21,61 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.08.2022 | 0,31 | 0,026 | 12,31 | 11,3 | 12,07 | 11,3 | 0,77 | 24 | 0 | 1 | 60,4 | 36,9 | 23,46 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.08.2022 | 0,334 | 0,028 | 14,28 | 13,32 | 14,03 | 13,26 | 0,77 | 24 | 0 | 1 | 61 | 39,4 | 21,66 | 0,6 | 0,4 | - |
| 31.08.2022 | 0,352 | 0,037 | 13,35 | 12,21 | 13,09 | 12,1 | 0,99 | 24 | 0 | 1 | 63,8 | 39,8 | 24,01 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.09.2022 | 0,369 | 0,038 | 15,38 | 14,23 | 15,09 | 14,11 | 0,98 | 24 | 0 | 1 | 62,2 | 40,4 | 21,8 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.09.2022 | 0,366 | 0,027 | 16,99 | 16,23 | 16,72 | 16,09 | 0,63 | 24 | 0 | 1 | 61,1 | 40,9 | 20,2 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.09.2022 | 0,375 | 0,007 | 17,13 | 16,68 | 16,83 | 16,56 | 0,27 | 24 | 0 | 1 | 61,5 | 40 | 21,54 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.09.2022 | 0,353 | 0,002 | 14,99 | 14,76 | 14,75 | 14,7 | 0,05 | 24 | 0 | 1 | 61,5 | 37,6 | 23,88 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.09.2022 | 0,323 | 0 | 12,74 | 12,49 | 12,5 | 12,49 | 0,01 | 24 | 0 | 1 | 61,1 | 35,5 | 25,57 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.09.2022 | 0,338 | 0,005 | 14,07 | 13,66 | 13,81 | 13,6 | 0,21 | 24 | 0 | 1 | 61,9 | 37,9 | 23,97 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.09.2022 | 0,352 | 0,003 | 15,93 | 17,36 | 15,64 | 17,21 | -1,57 | 24 | 0 | 1 | 62,2 | 40,8 | 21,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.09.2022 | 0,359 | 0,001 | 16,63 | 16,46 | 16,33 | 16,32 | 0,01 | 24 | 0 | 1 | 62,3 | 40,6 | 21,77 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.09.2022 | 0,403 | 0,002 | 17,04 | 16,8 | 16,74 | 16,68 | 0,06 | 24 | 0 | 1 | 62,3 | 38,4 | 23,84 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.09.2022 | 0,376 | 0,003 | 17,1 | 16,84 | 16,8 | 16,71 | 0,09 | 24 | 0 | 1 | 62,3 | 40,1 | 22,19 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.09.2022 | 0,404 | 0,001 | 14,81 | 14,53 | 14,56 | 14,48 | 0,08 | 24 | 0 | 1 | 62,4 | 35 | 27,37 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.09.2022 | 0,334 | 0 | 12,27 | 11,97 | 12,03 | 11,97 | 0,06 | 24 | 0 | 1 | 61,9 | 34,2 | 27,69 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.09.2022 | 0,387 | 0 | 14,57 | 14,22 | 14,29 | 14,21 | 0,08 | 24 | 0 | 1 | 62,2 | 35,4 | 26,73 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.09.2022 | 0,381 | 0,007 | 15,62 | 15,29 | 15,34 | 15,17 | 0,17 | 24 | 0 | 1 | 62,5 | 38,2 | 24,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.09.2022 | 0,399 | 0,002 | 15,88 | 15,71 | 15,6 | 15,62 | -0,02 | 24 | 0 | 1 | 62,6 | 37,4 | 25,29 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.09.2022 | 0,39 | 0,001 | 16,28 | 16,03 | 16,01 | 15,92 | 0,09 | 24 | 0 | 1 | 62,2 | 38,1 | 24,08 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.09.2022 | 0,407 | 0,002 | 16,67 | 16,46 | 16,39 | 16,34 | 0,05 | 24 | 0 | 1 | 62,3 | 37,7 | 24,54 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.09.2022 | 0,411 | 0 | 15,22 | 15,1 | 14,97 | 15,05 | -0,08 | 24 | 0 | 1 | 62,5 | 35,2 | 27,37 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.09.2022 | 0,362 | 0 | 12,59 | 12,46 | 12,35 | 12,46 | -0,11 | 24 | 0 | 1 | 62,1 | 32,9 | 29,2 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.09.2022 | 0,41 | 0 | 14,68 | 14,5 | 14,41 | 14,47 | -0,06 | 24 | 0 | 1 | 63 | 34,5 | 28,51 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.09.2022 | 0,397 | 0 | 15,23 | 15,07 | 14,98 | 15 | -0,02 | 24 | 0 | 1 | 63,2 | 36,7 | 26,51 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.09.2022 | 0,418 | 0 | 15,64 | 15,48 | 15,35 | 15,38 | -0,03 | 24 | 0 | 1 | 63,2 | 36,1 | 27,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.09.2022 | 0,412 | 0,001 | 15,29 | 15,11 | 15,02 | 15,03 | -0,01 | 24 | 0 | 1 | 63,3 | 36,2 | 27,05 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 10,658 | 0 | 440,74 | 429,58 | 433 | 427,21 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 10,658 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.08.2022 | 501,112 | 15222,66 | 15206,74 | 14858,92 | 15096,48 |
| 23.09.2022 | 511,77 | 15663,4 | 15636,32 | 15291,92 | 15523,69 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 28.09.2022 12:01:26