

#34997#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Вагнера 2-8, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 8480  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00210162  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,353	0,009	19,19	18,86	18,88	18,62	0,26	24	0	0	62,9	44,8	18,04	0,6	0,4	-
25.08.2023	0,34	0,009	18,49	18,14	18,19	17,91	0,28	23	1	1	62,8	44,9	17,87	0,6	0,4	-
26.08.2023	0,331	0,011	16,53	16,17	16,25	15,95	0,3	22	2	1	63,6	44,1	19,55	0,6	0,4	-
27.08.2023	0,363	0,013	17,68	17,29	17,4	17,05	0,35	24	0	1	63,9	43,9	19,96	0,6	0,4	-
28.08.2023	0,361	0,009	17,77	17,39	17,46	17,15	0,31	24	0	0	63,8	43,9	19,95	0,6	0,4	-
29.08.2023	0,359	0,011	18,02	17,62	17,71	17,38	0,33	24	0	1	63,6	44,1	19,55	0,6	0,4	-
30.08.2023	0,365	0,008	19,53	19,12	19,17	18,88	0,29	24	0	0	62,9	44,5	18,44	0,6	0,4	-
31.08.2023	0,416	0,023	19,73	19,05	19,38	18,81	0,57	24	0	1	63,6	43,3	20,25	0,6	0,4	-
01.09.2023	0,4	0,026	18,71	17,96	18,38	17,72	0,66	24	0	1	63,7	43,6	20,11	0,6	0,4	-
02.09.2023	0,396	0,017	19,45	18,89	19,09	18,65	0,44	24	0	1	63,6	44	19,6	0,6	0,4	-
03.09.2023	0,424	0,008	20,16	19,75	19,79	19,51	0,28	24	0	0	63,7	42,9	20,81	0,6	0,4	-
04.09.2023	0,389	0,011	18,97	18,61	18,65	18,37	0,28	24	0	0	63,7	43,4	20,22	0,6	0,4	-
05.09.2023	0,396	0,009	19,27	18,88	18,94	18,64	0,3	24	0	0	63,6	43,4	20,24	0,6	0,4	-
06.09.2023	0,379	0,01	18,41	18	18,09	17,76	0,33	24	0	1	63,7	43,6	20,03	0,6	0,4	-
07.09.2023	0,379	0,009	18,78	18,37	18,42	18,13	0,29	24	0	0	63,6	43,6	20,01	0,6	0,4	-
08.09.2023	0,404	0,009	19,63	19,22	19,29	18,98	0,31	24	0	1	63,7	43,5	20,21	0,6	0,4	-
09.09.2023	0,386	0,011	19	18,58	18,66	18,34	0,32	24	0	0	63,6	43,7	19,87	0,6	0,4	-
10.09.2023	0,375	0,011	18,81	18,41	18,5	18,17	0,33	24	0	0	63,4	44,1	19,32	0,6	0,4	-
11.09.2023	0,368	0,013	18,35	17,92	18,04	17,68	0,36	24	0	1	63,6	44	19,54	0,6	0,4	-
12.09.2023	0,351	0,014	19,65	19,24	19,34	18,98	0,36	24	0	1	63	45,7	17,21	0,6	0,4	-
13.09.2023	0,371	0,011	18,62	19,58	18,28	19,34	-1,06	24	0	1	63,8	44,1	19,68	0,6	0,4	-
14.09.2023	0,355	0,013	17,87	17,46	17,59	17,22	0,37	24	0	1	63,5	44,4	19,18	0,6	0,4	-
15.09.2023	0,34	0,016	17,84	17,42	17,58	17,18	0,4	24	0	1	63,3	44,9	18,38	0,6	0,4	-
16.09.2023	0,383	0,01	19,25	18,82	18,9	18,58	0,32	24	0	0	63,4	43,8	19,58	0,6	0,4	-
17.09.2023	0,398	0,011	19,57	19,14	19,23	18,9	0,33	24	0	0	63,5	43,7	19,88	0,6	0,4	-
18.09.2023	0,354	0,012	18,31	17,92	18	17,68	0,32	24	0	1	63,3	44,5	18,84	0,6	0,4	-
19.09.2023	0,337	0,014	17,65	17,24	17,37	17	0,37	24	0	1	63,4	44,9	18,43	0,6	0,4	-
20.09.2023	0,37	0,01	17,83	17,42	17,53	17,19	0,34	23	1	1	63,7	43,4	20,25	0,6	0,4	-
21.09.2023	0,358	0,016	17,25	16,83	16,97	16,59	0,38	24	0	0	63,6	43,6	20,03	0,6	0,4	-
22.09.2023	0,356	0,011	17,09	16,72	16,8	16,48	0,32	24	0	1	63,8	43,6	20,15	0,6	0,4	-
23.09.2023	0,368	0,009	17,2	16,84	16,91	16,6	0,31	24	0	1	64,1	43,3	20,75	0,6	0,4	-
Итого:	11,525	0	574,61	562,86	564,79	555,44	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,525															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	1018,623	34297,4	34033,21	33491,61	33740,26
23.09.2023	1030,148	34872,01	34596,07	34056,4	34295,7

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.09.2023 13:02:38