

#8162#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ПЖСК №9, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой 52-58, Калининград
 Номер абонента
 Порядковый номер 8864
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСП)
 Заводской номер 20108577
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2021 | 3,387 | 0 | 81,929 | 74,684 | 0 | 80,547 | 73,644 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 54,8 | 0,47 | 0,44 | 3,9 |
| 25.03.2021 | 3,775 | 0 | 83,539 | 74,617 | 0 | 82,113 | 73,559 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 55,2 | 0,47 | 0,44 | 4,8 |
| 26.03.2021 | 3,451 | 0 | 81,952 | 74,586 | 0 | 80,549 | 73,525 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 55,3 | 0,47 | 0,44 | 6,9 |
| 27.03.2021 | 3,396 | 0 | 82,159 | 74,912 | 0 | 80,757 | 73,855 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 55,2 | 0,47 | 0,44 | 5,1 |
| 28.03.2021 | 3,438 | 0 | 82,419 | 74,57 | 0 | 81,053 | 73,539 | 0 | 24 | 0 | 60,1 | 54,5 | 0,47 | 0,44 | 8,7 |
| 29.03.2021 | 3,224 | 0 | 78,954 | 72,364 | 0 | 77,593 | 71,333 | 0 | 24 | 0 | 61,4 | 55,5 | 0,47 | 0,44 | 5,8 |
| 30.03.2021 | 3,349 | 0 | 82,613 | 75,772 | 0 | 81,189 | 74,692 | 0 | 23 | 1 | 61,3 | 55,5 | 0,47 | 0,44 | 7,8 |
| 31.03.2021 | 3,232 | 0 | 82,397 | 76,038 | 0 | 80,973 | 74,953 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 55,5 | 0,47 | 0,44 | 9,8 |
| 01.04.2021 | 3,559 | 0 | 83,704 | 75,659 | 0 | 82,274 | 74,584 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 55,3 | 0,47 | 0,44 | 8,7 |
| 02.04.2021 | 3,378 | 0 | 82,991 | 75,973 | 0 | 81,567 | 74,894 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 55,3 | 0,47 | 0,44 | 4,7 |
| 03.04.2021 | 3,34 | 0 | 82,874 | 75,824 | 0 | 81,478 | 74,766 | 0 | 24 | 0 | 60,5 | 54,8 | 0,47 | 0,44 | 3,8 |
| 04.04.2021 | 3,4 | 0 | 83,241 | 75,85 | 0 | 81,854 | 74,804 | 0 | 24 | 0 | 60,2 | 54,5 | 0,47 | 0,44 | 3,8 |
| 05.04.2021 | 3,322 | 0 | 82,975 | 75,99 | 0 | 81,589 | 74,94 | 0 | 24 | 0 | 60,3 | 54,7 | 0,47 | 0,44 | 4,2 |
| 06.04.2021 | 3,356 | 0 | 82,991 | 75,889 | 0 | 81,614 | 74,851 | 0 | 24 | 0 | 60,1 | 54,4 | 0,48 | 0,44 | 2,7 |
| 07.04.2021 | 3,436 | 0 | 83,37 | 76,047 | 0 | 81,979 | 74,997 | 0 | 24 | 0 | 60,3 | 54,5 | 0,47 | 0,44 | 2,6 |
| 08.04.2021 | 3,291 | 0 | 83,576 | 77,108 | 0 | 82,154 | 76,026 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 55,1 | 0,47 | 0,44 | 2,8 |
| 09.04.2021 | 3,338 | 0 | 85,854 | 79,382 | 0 | 84,382 | 78,252 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 55,4 | 0,47 | 0,44 | 4,3 |
| 10.04.2021 | 3,272 | 0 | 85,625 | 79,266 | 0 | 84,163 | 78,148 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 55,3 | 0,47 | 0,44 | 7,2 |
| 11.04.2021 | 3,204 | 0 | 85,581 | 79,26 | 0 | 84,142 | 78,15 | 0 | 24 | 0 | 60,5 | 55 | 0,47 | 0,44 | 4,9 |
| 12.04.2021 | 3,065 | 0 | 84,935 | 79,612 | 0 | 83,454 | 78,457 | 0 | 24 | 0 | 61,7 | 56 | 0,47 | 0,44 | 10,3 |
| 13.04.2021 | 3,064 | 0 | 84,78 | 79,478 | 0 | 83,309 | 78,33 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 55,8 | 0,47 | 0,44 | 7,7 |
| 14.04.2021 | 3,134 | 0 | 85,04 | 79,386 | 0 | 83,569 | 78,245 | 0 | 24 | 0 | 61,4 | 55,7 | 0,47 | 0,44 | 4,7 |
| 15.04.2021 | 3,237 | 0 | 85,131 | 79,091 | 0 | 83,652 | 77,948 | 0 | 24 | 0 | 61,6 | 55,8 | 0,47 | 0,44 | 4,1 |
| 16.04.2021 | 3,036 | 0 | 84,094 | 79,001 | 0 | 82,621 | 77,848 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 56,1 | 0,47 | 0,44 | 5,8 |
| 17.04.2021 | 3,043 | 0 | 81,275 | 75,939 | 0 | 79,842 | 74,836 | 0 | 24 | 0 | 62 | 56,1 | 0,47 | 0,44 | 5,6 |
| 18.04.2021 | 3,032 | 0 | 84,529 | 79,057 | 0 | 83,065 | 77,914 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 56 | 0,47 | 0,44 | 8,3 |
| 19.04.2021 | 2,997 | 0 | 84,255 | 79,183 | 0 | 82,757 | 78,004 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 56,7 | 0,47 | 0,44 | 10,4 |
| 20.04.2021 | 2,961 | 0 | 84,357 | 79,357 | 0 | 82,859 | 78,171 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 56,8 | 0,47 | 0,44 | 11 |
| 21.04.2021 | 2,972 | 0 | 84,363 | 79,224 | 0 | 82,87 | 78,049 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 56,6 | 0,48 | 0,44 | 9,9 |
| 22.04.2021 | 3,081 | 0 | 84,626 | 79,007 | 0 | 83,146 | 77,856 | 0 | 24 | 0 | 61,7 | 56,1 | 0,48 | 0,44 | 8,6 |
| 23.04.2021 | 3,076 | 0 | 84,256 | 78,868 | 0 | 82,781 | 77,721 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 56,1 | 0,48 | 0,44 | 4,6 |
| Итого: | 100,846 | 0 | 2590,385 | 2390,994 | 0 | 2545,895 | 2356,891 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 24,087 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.03.2021 | 1064,364 | 25516,24 | 23302,566 | 0 | 25081,86 | 22976,569 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04.2021 | 1165,209 | 28106,625 | 25693,559 | 0 | 27627,756 | 25333,46 | 0 | 0 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 20:55:03