

#126225#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ПЖСК №9, УК
Ульяны Громовой 52-58, Калининград
8864
ТВ7 (АСЦП)
20108577
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,981	0	76,403	71,478	0	75,011	70,406	0	24	0	63,2	56,9	0,45	0,42	6,8
25.03.2025	3,02	0	76,728	71,566	0	75,329	70,5	0	24	0	63	56,8	0,45	0,42	5,5
26.03.2025	2,945	0	76,283	71,512	0	74,89	70,443	0	24	0	63,2	56,9	0,45	0,42	4,4
27.03.2025	3,042	0	76,255	71,056	0	74,868	69,999	0	24	0	63,1	56,8	0,45	0,42	6,9
28.03.2025	3,093	0	76,512	71,194	0	75,096	70,117	0	24	0	63,6	57,3	0,45	0,42	5,7
29.03.2025	2,958	0	76,031	71,198	0	74,635	70,121	0	24	0	63,5	57,2	0,45	0,42	8,9
30.03.2025	3,017	0	76,607	71,256	0	75,221	70,196	0	24	0	62,9	56,8	0,45	0,42	9,9
31.03.2025	3,186	0	77,095	71,063	0	75,697	70,001	0	24	0	63	56,9	0,45	0,42	6,8
01.04.2025	3,044	0	75,512	70,288	0	74,14	69,234	0	24	0	63,2	56,8	0,45	0,42	5,9
02.04.2025	3,099	0	75,434	70,041	0	74,042	68,984	0	24	0	63,6	57,1	0,45	0,42	-
03.04.2025	2,624	0	69,715	64,625	0	68,529	63,709	0	24	0	60,7	55,3	0,41	0,38	-
04.04.2025	2,978	0	79,323	74,382	0	77,881	73,262	0	24	0	63	56,9	0,45	0,42	-
05.04.2025	3,033	0	79,14	74,409	0	77,639	73,245	0	24	0	64,5	58,2	0,45	0,42	-
06.04.2025	3,316	0	79,512	73,258	0	78,051	72,145	0	24	0	63,5	57,3	0,45	0,42	-
07.04.2025	3,226	0	78,842	73,282	0	77,357	72,14	0	24	0	64,3	58	0,45	0,42	-
08.04.2025	3,243	0	78,1	72,347	0	76,634	71,23	0	24	0	64,1	57,8	0,45	0,42	-
09.04.2025	3,205	0	77,899	72,354	0	76,438	71,238	0	24	0	64,1	57,7	0,45	0,42	-
10.04.2025	3,058	0	77,681	72,317	0	76,278	71,245	0	24	0	62,8	56,7	0,45	0,42	-
11.04.2025	3,02	0	78,26	72,812	0	76,882	71,754	0	24	0	62	56	0,45	0,42	-
12.04.2025	2,902	0	76,701	71,833	0	75,349	70,798	0	24	0	62	55,9	0,45	0,42	-
13.04.2025	3,12	0	77,302	71,267	0	75,939	70,228	0	24	0	62	56,1	0,45	0,42	-
14.04.2025	2,865	0	76,316	71,41	0	74,955	70,355	0	24	0	62,5	56,5	0,45	0,42	-
15.04.2025	2,94	0	75,779	70,372	0	74,445	69,351	0	24	0	61,9	56	0,45	0,42	-
16.04.2025	2,806	0	76,012	71,436	0	74,664	70,39	0	24	0	62,3	56,3	0,45	0,42	-
17.04.2025	3,054	0	76,978	70,865	0	75,649	69,847	0	24	0	61,3	55,6	0,45	0,42	-
18.04.2025	2,983	0	76,93	71,251	0	75,588	70,216	0	24	0	61,8	56	0,45	0,42	-
19.04.2025	2,639	0	76,175	71,84	0	74,868	70,814	0	24	0	61,2	55,5	0,45	0,42	-
20.04.2025	2,938	0	77,939	72,298	0	76,605	71,266	0	24	0	61,1	55,5	0,45	0,42	-
21.04.2025	2,887	0	77,155	71,863	0	75,831	70,834	0	24	0	61,3	55,5	0,45	0,42	-
22.04.2025	2,973	0	77,609	71,958	0	76,284	70,946	0	24	0	60,9	55,2	0,45	0,42	-
23.04.2025	2,956	0	77,442	71,861	0	76,133	70,855	0	24	0	60,7	54,9	0,45	0,42	-
Итого:	93,151	0	2383,67	2218,692	0	2340,928	2185,869	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,249														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1297,814	33593,071	31287,098	0	33005,268	30836,997	0	0	0
23.04.2025	1390,964	35976,743	33505,789	0	35346,197	33022,868	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 8:00:47