

#85899#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/24г.-23/06/24г.

Абонент: Громовой 52-58

Адрес: ПЖСК №9

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходи:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.04 м3/ч

Серийный номер 20108577, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТЗ=0, ФРТ=1 КСН=0x4A8E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Pж кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.24 23	63,07	56,94	6,13	4,77	4,42	73,24	68,316	71,911	67,292	4,62	5	2	0,681	24	0	
24.05.24 23	63,07	57	6,08	4,77	4,42	73,364	68,705	72,029	67,673	4,356	5	2	0,665	24	0	
25.05.24 23	63,08	57	6,08	4,78	4,43	72,981	68,848	71,656	67,815	3,84	5	2	0,636	24	0	
26.05.24 23	63,06	57,01	6,05	4,78	4,43	73,848	68,599	72,505	67,571	4,934	5	2	0,696	24	0	
27.05.24 23	63,11	57,11	6	4,77	4,42	73,471	68,877	72,135	67,84	4,295	5	2	0,657	24	0	
28.05.24 23	63,12	57,18	5,94	4,78	4,43	73,427	68,943	72,089	67,899	4,19	5	2	0,648	24	0	
29.05.24 23	63,11	57,19	5,92	4,77	4,43	73,315	68,903	71,985	67,864	4,121	5	2	0,642	24	0	
30.05.24 23	63,1	57,18	5,92	4,77	4,42	73,777	69,359	72,435	68,308	4,127	5	2	0,645	24	0	
31.05.24 23	63,1	57,18	5,91	4,77	4,41	74,199	69,769	72,845	68,714	4,131	5	2	0,647	24	0	*
01.06.24 23	63,1	57,21	5,89	4,77	4,42	73,848	69,699	72,504	68,644	3,86	5	2	0,629	24	0	
02.06.24 23	62,99	57,12	5,87	4,78	4,42	73,662	69,586	72,328	68,537	3,791	5	2	0,623	24	0	
03.06.24 23	62,85	56,92	5,93	4,77	4,41	74,605	69,749	73,257	68,698	4,559	5	2	0,672	24	0	*
04.06.24 23	62,93	56,92	6,01	4,77	4,42	75,175	69,807	73,814	68,762	5,052	5	2	0,707	24	0	*
05.06.24 23	59,76	54,08	5,68	< 2,34	2,2	27,696	26,787	27,239	26,419	0,82	5	2	0,208	24	0	*
06.06.24 23	22,75	23,26	-0,51	0,01	0	0	0	0	0	0	5	2	0	24	0	
07.06.24 23	21,72	22,23	-0,5	0,01	0	0	0	0	0	0	5	2	0	24	0	
08.06.24 23	21,32	21,25	0,08	< 2,03	2	2,395	< 2,46	2,392	< 2,456	-0,065	5	2	0,001	24	0	*
09.06.24 23	21,19	21,11	0,08	< 4,18	4,15	8,674	8,855	8,663	8,844	-0,181	5	2	0,002	24	0	*
10.06.24 23	21,09	20,87	0,22	< 4,15	4,11	9,262	9,595	9,251	9,584	-0,333	5	2	0,004	24	0	*
11.06.24 23	21,1	20,83	0,27	< 4,2	4,16	10,004	10,672	9,991	10,66	-0,669	5	2	0,004	24	0	*
12.06.24 23	20,77	20,59	0,18	< 4,12	4,08	10,036	10,847	10,025	10,835	-0,81	5	2	0,003	24	0	*
13.06.24 23	20,54	20,38	0,17	< 4,16	4,12	7,71	< 7,722	< 7,701	< 7,713	< -0,012	5	2	0,006	24	0	*
14.06.24 23	20,42	20,22	0,2	< 4,15	4,11	8,139	8,248	8,13	8,24	-0,11	5	2	0,003	24	0	*
15.06.24 23	20,56	20,29	0,27	< 4,17	4,13	8,799	8,95	8,789	8,94	-0,151	5	2	0,004	24	0	*
16.06.24 23	20,86	20,56	0,3	< 4,17	4,12	8,424	9,009	8,414	8,999	-0,585	5	2	0,003	24	0	*
17.06.24 23	21,22	21,24	-0,02	< 4,38	4,24	35,236	35,169	35,193	35,128	0,065	5	2	0,009	24	0	*
18.06.24 23	27,76	26,34	1,42	< 4,75	4,43	77,75	74,863	77,478	74,643	2,834	5	2	0,174	24	0	*
19.06.24 23	62,86	56,79	6,07	4,79	4,47	80,967	75,742	79,505	74,612	4,893	5	2	0,737	24	0	
20.06.24 23	62,88	56,83	6,05	4,79	4,48	80,135	74,971	78,689	73,853	4,837	5	2	0,728	24	0	
21.06.24 23	62,95	56,95	6	4,79	4,48	79,62	74,811	78,178	73,689	4,489	5	2	0,703	24	0	
22.06.24 23	62,99	57,02	5,97	4,8	4,48	78,93	74,807	77,5	73,683	3,818	5	2	0,662	24	0	
23.06.24 23	62,82	56,86	5,96	4,81	4,5	80,063	74,609	78,622	73,496	5,127	5	2	0,735	24	0	
Итого/Средн	58,24	52,66	5,58	4,15	3,93	1572,753	1487,276	1547,254	1467,41	79,845	5	2	12,535	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.05.24 23	11518,161	10687,763	11320,134	10536,347	783,787	106,48	3537	359
23.06.24 23	13090,914	12175,039	12867,388	12003,756	863,632	119,015	4305	359
Итого	1572,753	1487,276	1547,254	1467,41	79,845	12,535	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат неисправ.



Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

