

#130867#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ПЖСК №9, УК
Ульяны Громовой 32, Калининград

8151
ТЭМ-104
1445981
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
23.04.2025	0,597	35,25	29,434	34,672	29,109	24	24	0	0	59,7	48,7	10	4,6	4,5	4,1	-
24.04.2025	0,597	35,562	29,688	34,98	29,363	24	24	0	0	59,5	48,6	10	4,6	4,5	4,1	-
25.04.2025	0,565	32,508	27,266	31,977	26,977	24	24	0	0	59,4	47,6	10	4,6	4,5	4,1	-
26.04.2025	0,59	34,551	28,801	34,004	28,496	24	24	0	0	58,8	47,5	10	4,6	4,6	4,1	-
27.04.2025	0,577	34,75	29,266	34,195	28,961	24	24	0	0	58,6	47,4	10	4,6	4,7	4,1	-
28.04.2025	0,573	35,004	29,766	34,449	29,453	24	24	0	0	58,6	47,3	10	4,6	4,6	4,1	-
29.04.2025	0,536	34,094	29,77	33,547	29,457	24	24	0	0	59,1	47,7	10	4,6	4,6	4,1	-
30.04.2025	0,615	34,125	28,648	33,543	28,336	24	24	0	0	60,7	48,3	10	4,6	4,5	4,1	-
01.05.2025	0,613	34,27	29,105	33,66	28,773	24	24	0	0	62,1	49,7	10	4,6	5	4,1	-
02.05.2025	0,574	33,711	29,414	33,117	29,074	24	24	0	0	62,2	49,7	10	4,6	4,7	4,1	-
03.05.2025	0,609	34,402	29,332	33,789	28,996	24	24	0	0	62,2	49,9	10	4,6	4,6	4,1	-
04.05.2025	0,617	34,633	29,105	34,031	28,77	24	24	0	0	61,5	49,4	10	4,6	4,6	4,1	-
05.05.2025	0,598	34,746	29,859	34,145	29,523	24	24	0	0	61,5	49,3	10	4,6	4,5	4,1	-
06.05.2025	0,6	35,18	30,363	34,566	30,02	24	24	0	0	61,5	49,3	10	4,6	4,4	4,1	-
07.05.2025	0,608	35,039	29,812	34,438	29,48	24	24	0	0	61	48,9	10	4,6	4,4	4,1	-
08.05.2025	0,621	35,41	29,855	34,816	29,527	24	24	0	0	60,4	48,4	10	4,6	4,4	4,1	-
09.05.2025	0,594	34,762	29,867	34,176	29,543	24	24	0	0	60,4	48,2	10	4,6	4,5	4,1	-
10.05.2025	0,642	35,43	29,305	34,84	28,992	24	24	0	0	60,1	48	10	4,6	4,4	4,1	-
11.05.2025	0,587	34,258	28,906	33,707	28,605	24	24	0	0	59	47,1	10	4,6	4,5	4,1	-
12.05.2025	0,568	33,535	28,688	32,992	28,395	24	24	0	0	59,2	47,2	10	4,6	4,4	4,1	-
13.05.2025	0,641	34,988	28,32	34,434	28,027	24	24	0	0	58,7	46,9	10	4,6	4,4	4,1	-
14.05.2025	0,54	33,484	28,801	32,965	28,512	24	24	0	0	58	46,6	10	4,6	4,5	4,1	-
15.05.2025	0,574	34,047	28,426	33,527	28,145	24	24	0	0	57,4	46,1	10	4,6	4,4	4,1	-
16.05.2025	0,546	33,844	28,754	33,336	28,473	24	24	0	0	57	45,8	10	4,6	4,4	4,1	-
17.05.2025	0,591	34,531	27,988	34,027	27,727	24	24	0	0	56	45,2	10	4,6	4,4	4,1	-
18.05.2025	0,557	33,684	27,648	33,199	27,395	24	24	0	0	55,4	44,7	10	4,6	4,4	4,1	-
19.05.2025	0,531	32,355	27,074	31,891	26,824	24	24	0	0	55,6	44,4	10	4,6	4,3	4,1	-
20.05.2025	0,566	32,973	26,809	32,5	26,559	24	24	0	0	55,7	44,7	10	4,6	4,4	4,1	-
21.05.2025	0,523	32,086	26,824	31,621	26,582	24	24	0	0	55,7	44,7	10	4,6	4,5	4,1	-
22.05.2025	0,557	37,895	32,207	37,352	31,891	24	24	0	0	55,6	45,9	10	4,6	4,5	4,1	-
23.05.2025	0,571	42,766	37,215	42,152	36,832	24	24	0	0	55,7	46,8	10	4,6	4,5	4,1	-
Итого:	18,078	1073,873	906,316	1056,648	896,817	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,078															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
22.04.2025	782,692	42386,184	34460,891	41674,164	34081,57	33244,56	0
23.05.2025	800,771	43460,055	35367,207	42730,812	34978,387	33988,56	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.05.2025 15:01:39