

#112540#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ПЖСК №9, УК
Ульяны Громовой 32, Калининград

8151
ТЭМ-104
1445981
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2024 | 0,593 | 25,25 | 19,158 | 24,793 | 18,955 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 47,7 | 10 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 1,8 |
| 25.12.2024 | 0,603 | 25,379 | 19,064 | 24,922 | 18,865 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 47,4 | 10 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 2,1 |
| 26.12.2024 | 0,581 | 25,184 | 19,475 | 24,727 | 19,268 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,9 | 47,7 | 10 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 3,8 |
| 27.12.2024 | 0,579 | 25,141 | 19,461 | 24,688 | 19,256 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 47,5 | 10 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 5,3 |
| 28.12.2024 | 0,597 | 25,379 | 19,086 | 24,93 | 18,887 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 47,5 | 10 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,3 |
| 29.12.2024 | 0,593 | 25,246 | 18,869 | 24,797 | 18,674 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 47 | 10 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 3,9 |
| 30.12.2024 | 0,608 | 26,508 | 20,043 | 26,051 | 19,838 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 46,9 | 10 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,8 |
| 31.12.2024 | 0,71 | 30,531 | 21,83 | 30,012 | 21,6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 60,7 | 47,5 | 10 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 5,5 |
| 01.01.2025 | 0,573 | 28,031 | 23,35 | 27,512 | 23,09 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,4 | 48,8 | 10 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 |
| 02.01.2025 | 0,606 | 29,332 | 23,75 | 28,809 | 23,492 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 48,4 | 10 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4 |
| 03.01.2025 | 0,584 | 28,961 | 23,627 | 28,457 | 23,377 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 47,7 | 10 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | -0,5 |
| 04.01.2025 | 0,623 | 28,75 | 22,385 | 28,246 | 22,145 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 47,8 | 10 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | -0,9 |
| 05.01.2025 | 0,619 | 28,531 | 22,424 | 28,023 | 22,18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 48,3 | 10 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | -1,8 |
| 06.01.2025 | 0,66 | 29,969 | 22,604 | 29,449 | 22,365 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 47,8 | 10 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | -1,4 |
| 07.01.2025 | 0,569 | 29,562 | 24,682 | 29,047 | 24,412 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 48,1 | 10 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,9 |
| 08.01.2025 | 0,582 | 29,09 | 23,365 | 28,59 | 23,115 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61 | 47,9 | 10 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 2,3 |
| 09.01.2025 | 0,595 | 28,816 | 23,047 | 28,316 | 22,803 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 47,6 | 10 | 4,2 | 4 | 4,1 | 0,7 |
| 10.01.2025 | 0,616 | 29,727 | 23,689 | 29,211 | 23,436 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 48 | 10 | 4,1 | 4 | 4,1 | - |
| 11.01.2025 | 0,581 | 29,598 | 24,408 | 29,094 | 24,156 | 24 | 24 | 0 | 0 | 60,7 | 47 | 10 | 4 | 3,9 | 4,1 | - |
| 12.01.2025 | 0,619 | 30,246 | 23,699 | 29,742 | 23,457 | 24 | 24 | 0 | 0 | 59,9 | 46,9 | 10 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | - |
| 13.01.2025 | 0,571 | 29,75 | 24,803 | 29,25 | 24,547 | 24 | 24 | 0 | 0 | 60,6 | 47,1 | 10 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | - |
| 14.01.2025 | 0,57 | 29,363 | 24,525 | 28,863 | 24,275 | 24 | 24 | 0 | 0 | 60,7 | 46,8 | 10 | 4,1 | 3,8 | 4,1 | - |
| 15.01.2025 | 0,53 | 28,57 | 24,266 | 28,078 | 24,008 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 47,8 | 10 | 4 | 3,9 | 4,1 | - |
| 16.01.2025 | 0,568 | 28,766 | 23,664 | 28,27 | 23,414 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 47,4 | 10 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | - |
| 17.01.2025 | 0,617 | 29,043 | 22,928 | 28,543 | 22,689 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 47,4 | 10 | 3,9 | 3,8 | 4,1 | - |
| 18.01.2025 | 0,562 | 28,828 | 23,91 | 28,336 | 23,662 | 24 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 47,2 | 10 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | - |
| 19.01.2025 | 0,599 | 29,41 | 23,373 | 28,914 | 23,133 | 24 | 24 | 0 | 0 | 60,3 | 47 | 10 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | - |
| 20.01.2025 | 0,549 | 28,543 | 23,938 | 28,055 | 23,688 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61 | 47,2 | 10 | 3,9 | 3,7 | 4,1 | - |
| 21.01.2025 | 0,553 | 28,516 | 23,641 | 28,023 | 23,395 | 24 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 47,3 | 10 | 3,9 | 3,8 | 4,1 | - |
| 22.01.2025 | 0,578 | 28,574 | 22,85 | 28,09 | 22,609 | 24 | 24 | 0 | 0 | 60,7 | 47,5 | 10 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | - |
| 23.01.2025 | 0,597 | 29,883 | 24,107 | 29,379 | 23,855 | 24 | 24 | 0 | 0 | 60,6 | 47,3 | 10 | 3,9 | 3,8 | 4,1 | - |
| Итого: | 18,385 | 878,477 | 700,021 | 863,217 | 692,646 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 18,385 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 23.12.2024 | 711,496 | 38684,953 | 31439,564 | 38036,938 | 31093,547 | 30365,56 | 0 |
| 23.01.2025 | 729,881 | 39563,43 | 32139,584 | 38900,152 | 31786,191 | 31109,56 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.01.2025 10:24:07