

#116636#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

СПАРУС, ООО

Ялтинская 20А, Калининград (фитнесе)

4578

8419

ТВ7 (АССII)

13010845

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	3,175	0	26,096	0	0	25,429	0	0	24	0	76,1	46,3	0,61	0,46	-
22.01.2025	3,363	0	27,128	0	0	26,429	0	0	24	0	76,5	46,2	0,61	0,46	-
23.01.2025	3,31	0	26,822	0	0	26,141	0	0	24	0	75,9	45,7	0,61	0,47	-
24.01.2025	3,282	0	27,718	0	0	27,06	0	0	24	0	73,1	44,2	0,61	0,47	-
25.01.2025	2,821	0	23,934	0	0	23,377	0	0	24	0	72,3	43,5	0,61	0,47	-
26.01.2025	2,925	0	24,019	0	0	23,461	0	0	24	0	72,3	42,6	0,62	0,47	-
27.01.2025	2,324	0	19,883	0	0	19,424	0	0	24	0	72	43,5	0,62	0,47	-
28.01.2025	2,173	0	18,479	0	0	18,051	0	0	24	0	72,1	43,3	0,63	0,46	-
29.01.2025	2,588	0	21,658	0	0	21,157	0	0	24	0	72,1	42,9	0,63	0,47	-
30.01.2025	2,827	0	23,282	0	0	22,737	0	0	24	0	72,5	42,8	0,62	0,46	-
31.01.2025	2,591	0	23,141	0	0	22,605	0	0	24	0	72	44,7	0,62	0,46	-
01.02.2025	2,979	0	26,089	0	0	25,476	0	0	24	0	72,6	44,7	0,61	0,47	-
02.02.2025	3,612	0	29,408	0	0	28,692	0	0	24	0	74,2	44,1	0,61	0,47	-
03.02.2025	3,276	0	26,987	0	0	26,314	0	0	24	0	75	45,3	0,61	0,46	-
04.02.2025	2,968	0	25,603	0	0	24,998	0	0	24	0	72,9	44,6	0,61	0,46	-
05.02.2025	3,249	0	28,022	0	0	27,353	0	0	24	0	73,3	45	0,61	0,47	-
06.02.2025	3,015	0	25,841	0	0	25,242	0	0	24	0	72,2	43,7	0,61	0,47	-
07.02.2025	3,375	0	28,347	0	0	27,657	0	0	24	0	74,3	45,1	0,61	0,46	-
08.02.2025	4,1	0	31,614	0	0	30,762	0	0	24	0	78,5	46,7	0,6	0,46	-
09.02.2025	4,159	0	30,763	0	0	29,893	0	0	24	0	80,7	47,5	0,6	0,46	-
10.02.2025	4,522	0	32,996	0	0	32,029	0	0	24	0	82,2	48,6	0,6	0,46	-
11.02.2025	4,209	0	33,342	0	0	32,41	0	0	24	0	80	49	0,59	0,46	-
12.02.2025	4,129	0	32,724	0	0	31,808	0	0	24	0	80,1	49,1	0,59	0,46	-
13.02.2025	4,182	0	31,932	0	0	31,038	0	0	24	0	80,2	48	0,6	0,46	-
14.02.2025	3,938	0	30,252	0	0	29,43	0	0	24	0	78,9	46,9	0,61	0,46	-
15.02.2025	4,396	0	33,355	0	0	32,434	0	0	24	0	79,6	47,3	0,61	0,46	-
16.02.2025	3,941	0	30,825	0	0	29,97	0	0	24	0	79,8	48,4	0,61	0,46	-
17.02.2025	3,898	0	30,712	0	0	29,869	0	0	24	0	79,3	48,2	0,61	0,46	-
18.02.2025	3,401	0	26,997	0	0	26,284	0	0	24	0	77,6	46,8	0,62	0,46	-
19.02.2025	3,661	0	29,519	0	0	28,739	0	0	24	0	77,7	47,3	0,61	0,46	-
20.02.2025	3,756	0	29,828	0	0	28,988	0	0	24	0	80,5	49,6	0,61	0,46	-
Итого:	106,145	0	857,316	0	0	835,257	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,352														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	1613,413	15252,728	0	0,009	14902,135	0	0,009	19800	176
20.02.2025	1719,557	16110,044	0	0,009	15737,391	0	0,009	20544	176

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.02.2025 10:17:53