

#11809#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель СПАРУС, ООО
Адрес потребителя Ялтинская 20А, Калининград (фитнесе)
Номер абонента 4578
Порядковый номер 8419
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 13010845
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	2,87	0	23,902	0	0	23,315	0	0	24	0	0	0	74,5	45,1	0,62	0,45	2,8
22.02.2021	2,896	0	24,57	0	0	23,976	0	0	24	0	0	0	74	45,2	0,61	0,45	4,5
23.02.2021	2,734	0	24,147	0	0	23,567	0	0	24	0	0	0	73,6	45,9	0,61	0,45	4,6
24.02.2021	2,33	0	21,858	0	0	21,363	0	0	24	0	0	0	71,2	45,2	0,62	0,45	4,6
25.02.2021	2,064	0	20,953	0	0	20,501	0	0	24	0	0	0	69,4	45,4	0,61	0,45	8,2
26.02.2021	2,404	0	24,522	0	0	23,991	0	0	24	0	0	0	69,5	45,6	0,6	0,45	10,7
27.02.2021	2,44	0	24,665	0	0	24,117	0	0	24	0	0	0	70,4	46,3	0,61	0,45	4,9
28.02.2021	2,167	0	21,747	0	0	21,254	0	0	24	0	0	0	71,1	46,8	0,61	0,45	3,2
01.03.2021	2,301	0	26,284	0	0	25,726	0	0	24	0	32752	0	68,5	47,2	0,57	0,43	3
02.03.2021	2,678	0	24,863	0	0	24,293	0	0	24	0	0	0	71,7	45,4	0,61	0,45	2,5
03.03.2021	2,683	0	23,318	0	0	22,741	0	0	24	0	0	0	74,8	46,7	0,62	0,46	3,2
04.03.2021	2,961	0	25,419	0	0	24,792	0	0	24	0	0	0	74,6	46,1	0,62	0,46	1,3
05.03.2021	2,784	0	23,626	0	0	23,016	0	0	24	0	0	0	76,7	47,9	0,61	0,45	1,3
06.03.2021	2,78	0	23,154	0	0	22,563	0	0	24	0	0	0	76,1	46,7	0,62	0,45	-0,7
07.03.2021	3,343	0	27,406	0	0	26,722	0	0	24	0	0	0	75,1	45,3	0,62	0,45	1,4
08.03.2021	3,837	0	30,996	0	0	30,194	0	0	24	0	0	0	76,7	46,4	0,61	0,45	1,7
09.03.2021	3,386	0	26,183	0	0	25,471	0	0	24	0	0	0	78,9	47,2	0,61	0,45	0
10.03.2021	2,889	0	22,864	0	0	22,25	0	0	24	0	0	0	78,3	47,3	0,62	0,45	-1,7
11.03.2021	3,001	0	23,792	0	0	23,157	0	0	24	0	0	0	78,1	47,2	0,61	0,45	-0,7
12.03.2021	2,733	0	22,809	0	0	22,258	0	0	24	0	0	0	73,8	44,5	0,62	0,45	-0,8
13.03.2021	2,65	0	24,727	0	0	24,169	0	0	24	0	0	0	71,1	45	0,61	0,46	4,6
14.03.2021	2,515	0	25,163	0	0	24,605	0	0	24	0	0	0	70,4	46,1	0,61	0,45	4,9
15.03.2021	2,48	0	25,249	0	0	24,682	0	0	24	0	0	0	70,9	47	0,61	0,46	3,7
16.03.2021	2,681	0	25,911	0	0	25,322	0	0	24	0	0	0	71,4	46,2	0,61	0,45	3,2
17.03.2021	2,529	0	24,583	0	0	24,018	0	0	24	0	0	0	71,8	46,7	0,61	0,45	2,5
18.03.2021	3,16	0	29,176	0	0	28,482	0	0	24	0	0	0	73,1	46,7	0,61	0,45	1,6
19.03.2021	3,286	0	28,205	0	0	27,483	0	0	24	0	0	0	76,2	47,7	0,61	0,45	1
20.03.2021	2,869	0	24,199	0	0	23,564	0	0	24	0	0	0	77,3	48,3	0,61	0,45	-1,1
Итого:	77,451	0	694,291	0	0	677,592	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,499																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2021	940,599	12105,402	0,398	0,963	11821,309	0,388	0,953	17663	3585
20.03.2021	1018,049	12799,693	0,398	0,963	12498,901	0,388	0,953	18335	3585

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2021 7:33:05