

#121252#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

СПАРУС, ООО

Ялтинская 20А, Калининград (фитнесе)

4578

8419

ТВ7 (АСЦП)

13010845

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	3,795	0	29,382	0	0	28,577	0	0	24	0	79,2	47,5	0,61	0,46	-
22.02.2025	3,802	0	30,054	0	0	29,299	0	0	24	0	75,5	44,5	0,62	0,46	-
23.02.2025	3,664	0	31,17	0	0	30,412	0	0	24	0	74,2	45,4	0,61	0,46	-
24.02.2025	3,541	0	31,61	0	0	30,873	0	0	24	0	72,4	45,1	0,62	0,46	-
25.02.2025	3,19	0	29,244	0	0	28,574	0	0	24	0	71,7	45,1	0,61	0,46	-
26.02.2025	3,115	0	27,623	0	0	26,992	0	0	24	0	71,6	44,1	0,62	0,46	-
27.02.2025	3,137	0	27,16	0	0	26,535	0	0	24	0	71,9	43,7	0,62	0,46	-
28.02.2025	3,239	0	29,049	0	0	28,385	0	0	24	0	71,7	44,5	0,62	0,46	-
01.03.2025	2,94	0	27,695	0	0	27,06	0	0	24	0	71,7	45,8	0,61	0,46	-
02.03.2025	3,064	0	27,653	0	0	27,02	0	0	24	0	71,7	44,7	0,62	0,46	-
03.03.2025	2,736	0	25,347	0	0	24,785	0	0	24	0	70,3	43,9	0,61	0,46	-
04.03.2025	2,507	0	22,17	0	0	21,667	0	0	24	0	71,4	43,8	0,61	0,46	-
05.03.2025	2,497	0	21,172	0	0	20,689	0	0	24	0	71,5	42,7	0,62	0,46	-
06.03.2025	2,516	0	21,909	0	0	21,41	0	0	24	0	71,5	43,5	0,63	0,46	-
07.03.2025	2,469	0	25,648	0	0	25,101	0	0	24	0	68,8	45,4	0,6	0,44	-
08.03.2025	2,647	0	29,215	0	0	28,612	0	0	24	0	67,6	45,5	0,61	0,46	-
09.03.2025	2,366	0	25,664	0	0	25,143	0	0	24	0	67,1	44,7	0,61	0,46	-
10.03.2025	2,227	0	24,653	0	0	24,175	0	0	24	0	65,2	43,2	0,61	0,46	-
11.03.2025	3,004	0	30,369	0	0	29,734	0	0	24	0	68,2	44,1	0,6	0,46	-
12.03.2025	2,684	0	27,126	0	0	26,563	0	0	24	0	67,9	43,8	0,6	0,46	-
13.03.2025	3,007	0	29,088	0	0	28,484	0	0	24	0	67,6	42,4	0,61	0,47	-
14.03.2025	3,06	0	27,269	0	0	26,631	0	0	24	0	72,5	45,1	0,62	0,47	-
15.03.2025	2,71	0	25,128	0	0	24,525	0	0	24	0	73,5	47,2	0,62	0,46	-
16.03.2025	2,923	0	26,265	0	0	25,638	0	0	24	0	73,3	46,2	0,62	0,46	-
17.03.2025	3,256	0	28,299	0	0	27,609	0	0	24	0	74,2	46,1	0,62	0,46	-
18.03.2025	3,185	0	28,465	0	0	27,804	0	0	24	0	72,3	44,9	0,62	0,46	-
19.03.2025	3,065	0	28,41	0	0	27,777	0	0	24	0	70,6	44,3	0,62	0,46	-
20.03.2025	2,579	0	26,57	0	0	26,002	0	0	24	0	69	45,4	0,62	0,46	-
Итого:	82,925	0	763,407	0	0	746,076	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,806														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	1719,557	16110,044	0	0,009	15737,391	0	0,009	20544	176
20.03.2025	1802,481	16873,452	0	0,009	16483,467	0	0,009	21216	176

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:15:15