

#296890#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель СПАРУС, ООО
Адрес потребителя Ялтинская 20А, Калининград (фитнесе)
Номер абонента 4578
Порядковый номер 8419
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 13010845
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	2,2	0	21,438	0	0	20,949	0	0	24	0	71,5	46,4	0,62	0,46	-
22.03.2026	2,144	0	20,877	0	0	20,4	0	0	24	0	71,6	46,5	0,63	0,46	-
23.03.2026	1,886	0	18,26	0	0	17,847	0	0	24	0	71,2	46	0,64	0,46	-
24.03.2026	1,72	0	17,215	0	0	16,834	0	0	24	0	70,3	46	0,63	0,46	-
25.03.2026	1,799	0	15,915	0	0	15,554	0	0	24	0	71,3	43,7	0,64	0,46	-
26.03.2026	2,34	0	20,826	0	0	20,351	0	0	24	0	71,6	44,1	0,63	0,46	-
27.03.2026	2,331	0	22,095	0	0	21,593	0	0	24	0	71,4	45,7	0,63	0,46	-
28.03.2026	2,323	0	22,299	0	0	21,788	0	0	24	0	71,7	46,3	0,64	0,46	-
29.03.2026	2,41	0	21,462	0	0	20,974	0	0	24	0	71,4	44	0,64	0,46	-
30.03.2026	2,351	0	20,985	0	0	20,504	0	0	24	0	71,9	44,5	0,64	0,46	-
31.03.2026	2,265	0	20,478	0	0	20,012	0	0	24	0	71,4	44,4	0,63	0,46	-
01.04.2026	2,423	0	22,139	0	0	21,631	0	0	24	0	71,7	45	0,63	0,46	-
02.04.2026	2,336	0	22,094	0	0	21,588	0	0	24	0	71,7	45,9	0,63	0,46	-
03.04.2026	2,59	0	24,665	0	0	24,103	0	0	24	0	71,5	45,9	0,63	0,46	-
04.04.2026	2,189	0	20,263	0	0	19,8	0	0	24	0	71,6	45,2	0,63	0,46	-
05.04.2026	1,79	0	16,713	0	0	16,335	0	0	24	0	71,3	45,2	0,63	0,46	-
06.04.2026	2,296	0	20,242	0	0	19,782	0	0	24	0	71,4	43,8	0,63	0,46	-
07.04.2026	2,49	0	21,965	0	0	21,462	0	0	24	0	71,6	43,9	0,63	0,46	-
08.04.2026	2,82	0	25,292	0	0	24,712	0	0	24	0	71,7	44,5	0,62	0,46	-
09.04.2026	2,636	0	26,408	0	0	25,838	0	0	24	0	69,3	45	0,59	0,45	-
10.04.2026	2,452	0	23,161	0	0	22,636	0	0	24	0	71,3	45,5	0,61	0,45	-
11.04.2026	2,267	0	20,517	0	0	20,049	0	0	24	0	71,5	44,6	0,62	0,45	-
12.04.2026	1,883	0	17,809	0	0	17,4	0	0	24	0	71,8	46	0,62	0,45	-
13.04.2026	1,968	0	17,743	0	0	17,338	0	0	24	0	71,4	44,4	0,62	0,45	-
14.04.2026	1,931	0	17,118	0	0	16,726	0	0	24	0	71,6	44,1	0,62	0,45	-
15.04.2026	2,437	0	20,264	0	0	19,795	0	0	24	0	72,2	42,9	0,62	0,45	-
16.04.2026	2,041	0	18,642	0	0	18,218	0	0	24	0	71,3	44,6	0,62	0,45	-
17.04.2026	2,189	0	19,517	0	0	19,073	0	0	24	0	71,5	44,1	0,62	0,46	-
18.04.2026	1,8	0	16,678	0	0	16,3	0	0	24	0	71,3	44,9	0,63	0,45	-
19.04.2026	1,817	0	16,26	0	0	15,89	0	0	24	0	71,4	44,1	0,63	0,45	-
20.04.2026	1,935	0	17,607	0	0	17,208	0	0	24	0	71,2	44,4	0,63	0,45	-
Итого:	68,059	0	626,947	0	0	612,69	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,256														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	2578,5	23778,679	0	0,011	23220,263	0	0,011	29976	176
20.04.2026	2646,558	24405,624	0	0,011	23832,953	0	0,011	30720	176

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2026 9:29:51