

#11806#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель СПАРУС, ООО
Адрес потребителя Ялтинская 20А, Калининград (фитнесе)
Номер абонента 4578
Порядковый номер 8419
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 13010845
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	1,948	0	20,916	0	0	20,467	0	0	24	0	69,2	46,5	0,62	0,45	9,9
22.04.2021	2,751	0	27,969	0	0	27,363	0	0	24	0	69,4	45,5	0,6	0,45	8,6
23.04.2021	2,811	0	30,208	0	0	29,559	0	0	24	0	69,2	46,5	0,61	0,45	4,6
24.04.2021	2,333	0	27,011	0	0	26,434	0	0	24	0	69	47,9	0,61	0,45	4,6
25.04.2021	2,849	0	31,121	0	0	30,452	0	0	24	0	69,2	46,9	0,61	0,45	4
26.04.2021	3,138	0	33,516	0	0	32,797	0	0	24	0	69,2	46,4	0,61	0,45	3,7
27.04.2021	2,9	0	30,672	0	0	30,014	0	0	24	0	69,2	46,1	0,62	0,45	2,9
28.04.2021	2,253	0	25,194	0	0	24,657	0	0	22	2	68,8	47,1	0,62	0,45	4,1
29.04.2021	2,23	0	24,299	0	0	23,787	0	0	24	0	68,5	46,2	0,6	0,45	6,7
30.04.2021	2,996	0	30,194	0	0	29,546	0	0	24	0	69	44,8	0,52	0,41	9,3
01.05.2021	2,792	0	27,972	0	0	27,364	0	0	24	0	69,6	45,2	0,53	0,41	7
02.05.2021	3,031	0	30,33	0	0	29,677	0	0	24	0	69,3	45	0,52	0,41	7,3
03.05.2021	2,78	0	27,578	0	0	26,978	0	0	24	0	69,5	45	0,52	0,41	6,2
04.05.2021	1,876	0	20,353	0	0	19,917	0	0	24	0	68,9	46,5	0,52	0,41	5,8
05.05.2021	1,88	0	20,136	0	0	19,704	0	0	24	0	69,1	46,3	0,52	0,42	9,6
06.05.2021	2,481	0	25,097	0	0	24,557	0	0	24	0	69,2	45,1	0,52	0,42	10,4
07.05.2021	2,172	0	22,95	0	0	22,452	0	0	24	0	69,5	46,4	0,52	0,42	6,9
08.05.2021	2,416	0	25,227	0	0	24,68	0	0	24	0	69,5	46,1	0,52	0,41	6,9
09.05.2021	1,409	0	17,729	0	0	17,35	0	0	24	0	68,8	49,5	0,53	0,42	6,3
10.05.2021	1,079	0	14,637	0	0	14,331	0	0	24	0	68,3	50,3	0,53	0,42	11,1
11.05.2021	0,927	0	13,462	0	0	13,181	0	0	24	0	67,9	51,1	0,53	0,42	17,8
12.05.2021	1,033	0	14,283	0	0	13,983	0	0	24	0	68,2	50,5	0,53	0,42	19,7
13.05.2021	1,046	0	14,609	0	0	14,305	0	0	24	0	68	50,6	0,53	0,42	19,2
14.05.2021	1,176	0	15,674	0	0	15,345	0	0	24	0	68,2	50	0,53	0,42	9,9
15.05.2021	1,181	0	15,376	0	0	15,051	0	0	24	0	68,6	49,9	0,53	0,42	10,6
16.05.2021	1,208	0	15,983	0	0	15,647	0	0	24	0	68,3	49,9	0,52	0,42	10
17.05.2021	1,025	0	18,59	0	0	18,234	0	0	24	0	64,8	51,4	0,52	0,4	12,5
18.05.2021	0,972	0	18,215	0	0	17,864	0	0	24	0	65,1	52,1	0,54	0,4	14,5
19.05.2021	1,117	0	22,206	0	0	21,802	0	0	24	0	63,1	50,9	0,52	0,4	11,4
20.05.2021	1,098	0	22,924	0	0	22,512	0	0	24	0	62,6	50,9	0,49	0,39	10,4
Итого:	58,908	0	684,431	0	0	670,01	0	0	718	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,07														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	1096,065	13604,354	0,398	0,963	13285,88	0,388	0,953	19079	3585
20.05.2021	1154,974	14288,784	0,398	0,963	13955,889	0,388	0,953	19797	3587

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2021 9:06:11