

#133900#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

СПАРУС, ООО

Ялтинская 20А, Калининград (фитнесе)

4578

8419

ТВ7 (АССII)

13010845

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.05.2025	1,495	0	14,158	0	0	13,84	0	0	24	0	70,9	45,1	0,54	0,42	-
21.05.2025	1,589	0	15,051	0	0	14,715	0	0	24	0	70,6	44,9	0,55	0,42	-
22.05.2025	1,721	0	15,503	0	0	15,155	0	0	24	0	70,9	43,8	0,55	0,43	-
23.05.2025	1,653	0	15,21	0	0	14,871	0	0	24	0	70,6	44	0,55	0,43	-
24.05.2025	1,567	0	14,471	0	0	14,146	0	0	24	0	70,8	44,4	0,55	0,43	-
25.05.2025	1,597	0	15,06	0	0	14,72	0	0	24	0	71,1	45,2	0,55	0,43	-
26.05.2025	1,547	0	14,409	0	0	14,085	0	0	24	0	70,9	44,7	0,55	0,43	-
27.05.2025	1,252	0	12,288	0	0	12,014	0	0	24	0	70,6	45,8	0,55	0,43	-
28.05.2025	1,22	0	12,286	0	0	12,011	0	0	24	0	70,6	46,3	0,55	0,42	-
29.05.2025	1,276	0	12,256	0	0	11,982	0	0	24	0	70,6	45,2	0,54	0,42	-
30.05.2025	1,11	0	11,615	0	0	11,355	0	0	24	0	70,6	47,3	0,54	0,43	-
31.05.2025	0,975	0	10,585	0	0	10,35	0	0	24	0	70,4	47,9	0,54	0,43	-
01.06.2025	0,989	0	10,502	0	0	10,267	0	0	24	0	70,7	47,7	0,54	0,43	-
02.06.2025	0,913	0	10,072	0	0	9,85	0	0	24	0	70,2	48,1	0,55	0,43	-
03.06.2025	0,995	0	10,712	0	0	10,474	0	0	24	0	70,4	47,7	0,55	0,43	-
04.06.2025	0,972	0	10,584	0	0	10,35	0	0	24	0	70,3	47,9	0,55	0,43	-
05.06.2025	0,945	0	10,469	0	0	10,238	0	0	24	0	70,2	48,2	0,55	0,43	-
06.06.2025	0,992	0	10,948	0	0	10,707	0	0	24	0	70,1	48	0,55	0,43	-
07.06.2025	1,11	0	11,716	0	0	11,455	0	0	24	0	70,6	47,5	0,55	0,43	-
08.06.2025	0,967	0	10,627	0	0	10,392	0	0	24	0	70,2	48	0,55	0,43	-
09.06.2025	0,921	0	10,142	0	0	9,918	0	0	24	0	70,2	48	0,55	0,43	-
10.06.2025	1,053	0	11,495	0	0	11,241	0	0	24	0	70,1	47,7	0,55	0,43	-
11.06.2025	1,224	0	12,522	0	0	12,241	0	0	24	0	70,8	46,9	0,55	0,43	-
12.06.2025	1,172	0	12,169	0	0	11,897	0	0	24	0	70,6	47,1	0,55	0,43	-
13.06.2025	1,124	0	11,731	0	0	11,47	0	0	24	0	70,6	47,3	0,55	0,43	-
14.06.2025	1,273	0	13,118	0	0	12,828	0	0	24	0	70,3	46,6	0,55	0,43	-
15.06.2025	1,242	0	12,703	0	0	12,419	0	0	24	0	70,7	46,9	0,55	0,43	-
16.06.2025	0,968	0	10,632	0	0	10,396	0	0	24	0	70,2	48	0,55	0,43	-
17.06.2025	1,005	0	10,861	0	0	10,62	0	0	24	0	70,4	47,8	0,55	0,43	-
18.06.2025	1,036	0	11,344	0	0	11,095	0	0	24	0	70	47,7	0,54	0,43	-
19.06.2025	1,109	0	11,573	0	0	11,315	0	0	24	0	70,4	47,1	0,53	0,42	-
20.06.2025	0,946	0	10,323	0	0	10,094	0	0	24	0	70,4	48,1	0,54	0,42	-
Итого:	37,958	0	387,135	0	0	378,511	0	0	768	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,066														

Общее время работы системы, ч768

Период нормальной работы системы, ч768

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.05.2025	1933,302	18136	0	0,011	17718,632	0	0,011	22656	176
20.06.2025	1971,259	18523,135	0	0,011	18097,143	0	0,011	23424	176

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:28:46