

#11805#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель СПАРУС, ООО
Адрес потребителя Ялтинская 20А, Калининград (фитнесе)
Номер абонента 4578
Порядковый номер 8419
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 13010845
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	1,201	0	15,647	0	0	15,317	0	0	24	0	68,5	49,8	0,53	0,41	-
22.05.2021	1,333	0	16,958	0	0	16,6	0	0	24	0	68,4	49,3	0,54	0,41	14
23.05.2021	1,403	0	17,383	0	0	17,014	0	0	24	0	68,7	49,1	0,54	0,41	-
24.05.2021	1,111	0	15,08	0	0	14,764	0	0	24	0	68,2	50,2	0,53	0,41	-
25.05.2021	1,252	0	17,378	0	0	17,021	0	0	24	0	67,4	49,9	0,53	0,41	16
26.05.2021	1,402	0	17,795	0	0	17,421	0	0	24	0	68,4	49,2	0,53	0,41	-
27.05.2021	1,396	0	17,469	0	0	17,099	0	0	24	0	68,6	49,2	0,53	0,41	-
28.05.2021	1,431	0	17,869	0	0	17,492	0	0	24	0	68,5	49	0,53	0,41	-
29.05.2021	1,284	0	17,067	0	0	16,709	0	0	24	0	68,2	49,9	0,53	0,41	11
30.05.2021	1,125	0	15,587	0	0	15,261	0	0	24	0	68,1	50,5	0,53	0,41	12,3
31.05.2021	1,049	0	14,555	0	0	14,25	0	0	24	0	68,2	50,6	0,53	0,41	-
01.06.2021	1,048	0	14,781	0	0	14,472	0	0	24	0	68,1	50,8	0,53	0,41	16
02.06.2021	0,964	0	13,929	0	0	13,639	0	0	24	0	67,9	51	0,53	0,42	-
03.06.2021	0,856	0	12,433	0	0	12,173	0	0	24	0	68,1	51,3	0,52	0,42	-
04.06.2021	0,924	0	13,012	0	0	12,738	0	0	24	0	68,3	51	0,53	0,42	15
05.06.2021	0,961	0	13,656	0	0	13,372	0	0	24	0	68	50,9	0,52	0,42	-
06.06.2021	1,047	0	13,95	0	0	13,655	0	0	24	0	68,5	50,2	0,52	0,42	13,4
07.06.2021	0,935	0	13,459	0	0	13,179	0	0	24	0	67,8	50,9	0,52	0,41	22
08.06.2021	0,921	0	12,727	0	0	12,459	0	0	24	0	68,4	50,7	0,53	0,41	-
09.06.2021	0,963	0	12,948	0	0	12,675	0	0	24	0	68,5	50,4	0,52	0,41	18,8
10.06.2021	0,892	0	12,189	0	0	11,931	0	0	24	0	68,6	50,8	0,52	0,41	21
11.06.2021	0,957	0	12,691	0	0	12,419	0	0	24	0	68,9	50,5	0,53	0,41	-
12.06.2021	0,909	0	12,238	0	0	11,977	0	0	24	0	68,8	50,7	0,53	0,42	-
13.06.2021	1,004	0	13,165	0	0	12,884	0	0	24	0	68,8	50,2	0,53	0,42	-
14.06.2021	0,922	0	12,389	0	0	12,125	0	0	24	0	68,8	50,7	0,53	0,42	-
15.06.2021	0,771	0	11,023	0	0	10,788	0	0	24	0	68,8	51,8	0,53	0,42	-
16.06.2021	0,802	0	11,331	0	0	11,09	0	0	24	0	68,8	51,5	0,53	0,42	-
17.06.2021	0,895	0	11,914	0	0	11,659	0	0	24	0	69,1	50,8	0,53	0,42	-
18.06.2021	0,937	0	12,507	0	0	12,241	0	0	24	0	68,8	50,5	0,53	0,42	-
19.06.2021	0,803	0	11,322	0	0	11,081	0	0	24	0	68,7	51,4	0,53	0,42	-
20.06.2021	0,815	0	11,726	0	0	11,479	0	0	24	0	68,4	51,5	0,53	0,42	-
Итого:	32,313	0	436,178	0	0	426,984	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,718														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	1154,974	14288,784	0,398	0,963	13955,889	0,388	0,953	19797	3587
20.06.2021	1187,288	14724,962	0,398	0,963	14382,874	0,388	0,953	20541	3587

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2021 20:35:50