

#11794#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель СПАРУС, ООО
Адрес потребителя Ялтинская 20А, Калининград (фитнесе)
Номер абонента 4578
Порядковый номер 8419
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 13010845
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2022	1,237	0	12,608	0	0	12,332	0	0	24	0	69,8	45,8	0,53	0,4	-
22.05.2022	1,33	0	13,396	0	0	13,103	0	0	24	0	69,9	45,7	0,53	0,41	-
23.05.2022	1,266	0	13,392	0	0	13,104	0	0	24	0	69,2	46,2	0,53	0,4	-
24.05.2022	1,264	0	13,226	0	0	12,939	0	0	24	0	69,5	46,2	0,52	0,4	-
25.05.2022	0,997	0	11,407	0	0	11,166	0	0	24	0	68,5	47,2	0,52	0,4	-
26.05.2022	1,133	0	12,247	0	0	11,984	0	0	24	0	69	46,4	0,52	0,4	-
27.05.2022	1,553	0	15,217	0	0	14,888	0	0	24	0	69,4	44,5	0,53	0,4	-
28.05.2022	1,654	0	15,905	0	0	15,561	0	0	24	0	69,5	44,1	0,53	0,4	-
29.05.2022	1,517	0	14,905	0	0	14,583	0	0	24	0	69,4	44,6	0,53	0,41	-
30.05.2022	1,52	0	15,618	0	0	15,285	0	0	24	0	68,7	45	0,53	0,4	-
31.05.2022	1,246	0	13,084	0	0	12,803	0	0	24	0	69	45,8	0,53	0,41	-
01.06.2022	1,13	0	12,844	0	0	12,573	0	0	24	0	68,3	46,8	0,53	0,41	-
02.06.2022	1,075	0	11,903	0	0	11,649	0	0	24	0	68,9	46,9	0,52	0,41	-
03.06.2022	1,028	0	11,472	0	0	11,226	0	0	24	0	69	47,1	0,53	0,41	-
04.06.2022	1,045	0	11,896	0	0	11,643	0	0	24	0	68,7	47,3	0,53	0,41	-
05.06.2022	0,915	0	10,814	0	0	10,584	0	0	24	0	68,7	48	0,53	0,41	-
06.06.2022	0,925	0	10,883	0	0	10,653	0	0	24	0	68,5	47,8	0,52	0,4	-
07.06.2022	0,853	0	10,16	0	0	9,944	0	0	24	0	68,7	48,3	0,53	0,41	-
08.06.2022	0,875	0	10,464	0	0	10,244	0	0	24	0	68,3	47,9	0,53	0,41	-
09.06.2022	0,807	0	9,672	0	0	9,467	0	0	24	0	68,8	48,4	0,53	0,41	-
10.06.2022	0,823	0	9,453	0	0	9,251	0	0	24	0	69	47,7	0,53	0,41	-
11.06.2022	0,845	0	9,458	0	0	9,252	0	0	24	0	69,5	47,7	0,53	0,41	-
12.06.2022	0,877	0	9,922	0	0	9,709	0	0	24	0	69,1	47,5	0,54	0,41	-
13.06.2022	0,842	0	10,041	0	0	9,829	0	0	24	0	68,4	48	0,53	0,41	-
14.06.2022	1,118	0	12,21	0	0	11,951	0	0	24	0	68,8	46,5	0,54	0,41	-
15.06.2022	0,915	0	10,437	0	0	10,213	0	0	24	0	69,1	47,8	0,53	0,41	-
16.06.2022	0,812	0	9,502	0	0	9,299	0	0	24	0	69	48,2	0,52	0,41	-
17.06.2022	0,927	0	10,483	0	0	10,258	0	0	24	0	69,1	47,6	0,52	0,41	-
18.06.2022	1,029	0	11,344	0	0	11,101	0	0	24	0	69,1	47	0,52	0,41	-
19.06.2022	0,894	0	10,264	0	0	10,045	0	0	24	0	68,9	47,6	0,52	0,41	-
20.06.2022	0,875	0	9,964	0	0	9,75	0	0	24	0	69	47,6	0,52	0,41	-
Итого:	33,327	0	364,191	0	0	356,389	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,96														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2022	391,46	3604,391	0	0	3520,261	0	0	3610	0
20.06.2022	424,788	3968,578	0	0	3876,65	0	0	4354	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2022 7:30:42