

#11808#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 20.07.2021

Потребитель СПАРУС, ООО
 Адрес потребителя Ялтинская 20А, Калининград (фитнесе)
 Номер абонента 4578
 Порядковый номер 8419
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 13010845
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	0,843	0	11,863	0	0	11,613	0	0	24	0	68,5	51,2	0,53	0,42	-
22.06.2021	0,808	0	11,394	0	0	11,153	0	0	24	0	68,7	51,4	0,53	0,42	-
23.06.2021	0,776	0	11,144	0	0	10,908	0	0	24	0	68,7	51,8	0,53	0,42	-
24.06.2021	0,829	0	11,696	0	0	11,447	0	0	24	0	68,7	51,4	0,53	0,42	-
25.06.2021	0,787	0	11,455	0	0	11,213	0	0	24	0	68,5	51,7	0,53	0,42	-
26.06.2021	0,802	0	11,328	0	0	11,088	0	0	24	0	68,7	51,5	0,53	0,42	-
27.06.2021	0,782	0	10,943	0	0	10,71	0	0	24	0	68,9	51,5	0,53	0,42	-
28.06.2021	0,837	0	13,165	0	0	12,897	0	0	24	0	67	51,6	0,53	0,42	-
29.06.2021	0,137	0	10,713	0	0	10,565	0	0	24	0	54,7	51,9	0,36	0,3	-
30.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	59,7	50,2	0,31	0,25	-
01.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	59,7	50,3	0,31	0,25	-
02.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	59,7	50,2	0,32	0,25	-
03.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	59,8	50,2	0,32	0,25	-
04.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	59,9	50,1	0,32	0,26	-
05.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	58,8	50,3	0,31	0,25	-
06.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	57	50,6	0,31	0,25	-
07.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	56	50,5	0,27	0,21	-
08.07.2021	0,267	0	3,76	0	0	3,688	0	0	24	0	63,9	47,5	0,34	0,26	-
09.07.2021	0,837	0	11,056	0	0	10,818	0	0	24	0	69,1	50,6	0,48	0,38	-
10.07.2021	0,745	0	10,036	0	0	9,818	0	0	24	0	69,4	51,4	0,5	0,4	-
11.07.2021	0,79	0	9,798	0	0	9,579	0	0	24	0	70,6	50,9	0,52	0,41	-
12.07.2021	0,835	0	10,271	0	0	10,042	0	0	24	0	70,5	50,7	0,52	0,41	-
13.07.2021	0,843	0	10,19	0	0	9,962	0	0	24	0	70,7	50,6	0,53	0,42	-
14.07.2021	0,806	0	10,934	0	0	10,697	0	0	24	0	69,4	51,4	0,51	0,42	-
15.07.2021	0,855	0	10,467	0	0	10,235	0	0	24	0	70,4	50,5	0,53	0,42	-
16.07.2021	0,778	0	10,069	0	0	9,847	0	0	24	0	70,1	51,3	0,52	0,42	-
17.07.2021	0,867	0	10,401	0	0	10,168	0	0	24	0	70,7	50,3	0,52	0,42	-
18.07.2021	0,873	0	10,422	0	0	10,188	0	0	24	0	70,8	50,4	0,53	0,42	-
19.07.2021	0,866	0	10,611	0	0	10,375	0	0	24	0	70,5	50,5	0,53	0,43	-
20.07.2021	0,891	0	10,825	0	0	10,585	0	0	24	0	70,4	50,4	0,53	0,43	-
Итого:	16,854	0	232,541	0	0	227,596	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,026														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2021	1187,288	14724,962	0,398	0,963	14382,874	0,388	0,953	20541	3587
20.07.2021	1204,141	14957,503	0,398	0,963	14610,468	0,388	0,953	21261	3587

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 23.07.2021 10:47:49