

#142339#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

СПАРУС, ООО

Ялтинская 20А, Калининград (фитнесе)

4578

8419

ТВ7 (АССII)

13010845

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,965	0	10,443	0	0	10,21	0	0	24	0	70,6	48	0,54	0,42	-
22.06.2025	1,021	0	11,078	0	0	10,832	0	0	24	0	70,4	47,9	0,54	0,42	-
23.06.2025	1,128	0	11,872	0	0	11,606	0	0	24	0	70,7	47,5	0,54	0,42	-
24.06.2025	0,603	0	7,159	0	0	7,003	0	0	24	0	69,6	49	0,49	0,38	-
25.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	56,3	49,4	0,33	0,26	-
26.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	54,2	49,5	0,33	0,26	-
27.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	54	49,3	0,33	0,26	-
28.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	53,8	49,7	0,33	0,26	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	53,9	49,8	0,32	0,26	-
30.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	53,8	50,1	0,33	0,26	-
01.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	54	49,8	0,33	0,26	-
02.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	52,8	49,5	0,32	0,26	-
03.07.2025	0,208	0	2,626	0	0	2,572	0	0	24	0	67	47,7	0,37	0,3	-
04.07.2025	1,048	0	10,882	0	0	10,638	0	0	24	0	70,9	47,4	0,54	0,41	-
05.07.2025	0,914	0	9,899	0	0	9,677	0	0	24	0	70,8	48,2	0,55	0,41	-
06.07.2025	0,947	0	10,668	0	0	10,434	0	0	24	0	70	48,3	0,54	0,41	-
07.07.2025	0,836	0	9,045	0	0	8,842	0	0	24	0	70,8	48,3	0,54	0,41	-
08.07.2025	1,153	0	11,948	0	0	11,68	0	0	24	0	70,9	47,3	0,54	0,42	-
09.07.2025	1,106	0	11,385	0	0	11,128	0	0	24	0	70,9	47,2	0,53	0,42	-
10.07.2025	0,989	0	10,404	0	0	10,169	0	0	24	0	71,1	47,9	0,53	0,42	-
11.07.2025	1,097	0	11,465	0	0	11,208	0	0	24	0	70,8	47,5	0,53	0,42	-
12.07.2025	1,066	0	11,153	0	0	10,903	0	0	24	0	70,9	47,6	0,53	0,42	-
13.07.2025	1,138	0	11,865	0	0	11,599	0	0	24	0	70,7	47,3	0,53	0,42	-
14.07.2025	0,95	0	10,376	0	0	10,143	0	0	24	0	70,8	48,5	0,53	0,42	-
15.07.2025	0,811	0	9,224	0	0	9,019	0	0	24	0	70,4	49	0,53	0,42	-
16.07.2025	0,962	0	10,272	0	0	10,042	0	0	24	0	70,8	47,9	0,53	0,42	-
17.07.2025	1,359	0	14,255	0	0	13,934	0	0	24	0	70,9	47,6	0,53	0,42	-
18.07.2025	0,918	0	10,425	0	0	10,196	0	0	24	0	69,9	48,4	0,53	0,42	-
19.07.2025	0,88	0	10,477	0	0	10,25	0	0	24	0	69,4	49	0,53	0,42	-
20.07.2025	1,097	0	11,6	0	0	11,34	0	0	24	0	70,6	47,6	0,53	0,42	-
Итого:	21,196	0	228,521	0	0	223,425	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,063														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	1971,259	18523,135	0	0,011	18097,143	0	0,011	23424	176
20.07.2025	1992,459	18751,656	0	0,011	18320,569	0	0,011	24144	176

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 10:41:03