

# #11807#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель СПАРУС, ООО  
Адрес потребителя Ялтинская 20А, Калининград (фитнесе)  
Номер абонента 4578  
Порядковый номер 8419  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 13010845  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,865	0	10,335	0	0	10,101	0	0	24	0	71,2	50,8	0,52	0,42	-
22.07.2021	0,843	0	9,887	0	0	9,66	0	0	24	0	71,6	50,8	0,53	0,43	-
23.07.2021	0,836	0	10,316	0	0	10,084	0	0	24	0	71	51,2	0,52	0,43	-
24.07.2021	0,848	0	10,545	0	0	10,308	0	0	24	0	70,7	51,1	0,52	0,43	-
25.07.2021	0,828	0	10,31	0	0	10,079	0	0	24	0	70,8	51,2	0,52	0,43	-
26.07.2021	0,766	0	9,68	0	0	9,461	0	0	24	0	71	51,7	0,53	0,43	-
27.07.2021	0,853	0	10,396	0	0	10,163	0	0	24	0	70,9	50,9	0,53	0,43	-
28.07.2021	0,813	0	10,166	0	0	9,939	0	0	24	0	70,6	51,1	0,52	0,43	-
29.07.2021	0,843	0	10,403	0	0	10,169	0	0	24	0	70,9	51,1	0,52	0,43	-
30.07.2021	0,803	0	9,786	0	0	9,565	0	0	24	0	71,1	51,1	0,52	0,43	-
31.07.2021	0,898	0	10,652	0	0	10,412	0	0	24	0	70,9	50,3	0,52	0,43	-
01.08.2021	0,865	0	10,411	0	0	10,176	0	0	24	0	71,1	50,8	0,52	0,43	-
02.08.2021	0,807	0	9,978	0	0	9,752	0	0	24	0	71,1	51,4	0,53	0,43	-
03.08.2021	0,836	0	10,144	0	0	9,913	0	0	24	0	71,3	51,2	0,53	0,43	-
04.08.2021	0,852	0	10,286	0	0	10,054	0	0	24	0	71,1	50,9	0,53	0,43	-
05.08.2021	0,84	0	10,401	0	0	10,169	0	0	24	0	70,6	50,9	0,53	0,43	-
06.08.2021	0,943	0	10,995	0	0	10,746	0	0	24	0	71,1	50,1	0,53	0,43	-
07.08.2021	0,844	0	10,094	0	0	9,865	0	0	24	0	71,3	50,9	0,53	0,43	-
08.08.2021	0,864	0	10,488	0	0	10,251	0	0	24	0	71,2	51,1	0,53	0,43	-
09.08.2021	0,887	0	10,846	0	0	10,602	0	0	24	0	70,9	50,9	0,53	0,43	-
10.08.2021	0,868	0	10,299	0	0	10,066	0	0	24	0	71,2	50,6	0,53	0,43	-
11.08.2021	0,85	0	10,141	0	0	9,911	0	0	24	0	71,1	50,7	0,53	0,43	-
12.08.2021	0,819	0	9,99	0	0	9,765	0	0	24	0	71	51	0,53	0,43	-
13.08.2021	0,791	0	9,899	0	0	9,678	0	0	24	0	70,7	51,2	0,53	0,43	-
14.08.2021	0,873	0	10,601	0	0	10,362	0	0	24	0	70,9	50,9	0,53	0,43	-
15.08.2021	0,825	0	9,957	0	0	9,73	0	0	24	0	71,3	51,1	0,53	0,43	-
16.08.2021	0,765	0	9,802	0	0	9,583	0	0	24	0	70,8	51,7	0,53	0,43	-
17.08.2021	0,961	0	11,332	0	0	11,076	0	0	24	0	71	50,3	0,53	0,43	-
18.08.2021	0,805	0	10,688	0	0	10,452	0	0	24	0	70,1	51,7	0,53	0,43	-
19.08.2021	0,812	0	9,917	0	0	9,691	0	0	24	0	71,4	51,4	0,53	0,43	-
20.08.2021	0,802	0	9,88	0	0	9,655	0	0	24	0	71,2	51,4	0,53	0,43	-
Итого:	26,105	0	318,625	0	0	311,438	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,235														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	1204,141	14957,503	0,398	0,963	14610,468	0,388	0,953	21261	3587
20.08.2021	1230,247	15276,129	0,398	0,963	14921,907	0,388	0,953	22005	3587

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.08.2021 10:06:47