

# #11795#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель СПАРУС, ООО  
Адрес потребителя Ялтинская 20А, Калининград (фитнесе)  
Номер абонента 4578  
Порядковый номер 8419  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 13010845  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,889	0	10,37	0	0	10,15	0	0	24	0	68,6	47,7	0,52	0,41	-
22.07.2022	0,866	0	10,653	0	0	10,432	0	0	24	0	67,9	48	0,53	0,41	-
23.07.2022	0,824	0	10,295	0	0	10,079	0	0	24	0	68,1	48,5	0,53	0,42	-
24.07.2022	0,759	0	9,224	0	0	9,027	0	0	24	0	68,7	48,6	0,53	0,42	-
25.07.2022	0,867	0	10,237	0	0	10,02	0	0	24	0	68,6	48	0,53	0,41	-
26.07.2022	0,824	0	10,165	0	0	9,952	0	0	24	0	68,1	48,4	0,53	0,42	-
27.07.2022	0,812	0	9,913	0	0	9,704	0	0	24	0	68,3	48,3	0,53	0,42	-
28.07.2022	0,821	0	9,921	0	0	9,712	0	0	24	0	68,4	48,2	0,52	0,42	-
29.07.2022	0,813	0	9,878	0	0	9,67	0	0	24	0	68,4	48,3	0,53	0,42	-
30.07.2022	0,829	0	10,064	0	0	9,853	0	0	24	0	68,3	48,2	0,53	0,42	-
31.07.2022	0,714	0	9,191	0	0	8,999	0	0	24	0	68	49,1	0,52	0,42	-
01.08.2022	0,783	0	9,732	0	0	9,527	0	0	24	0	68,3	48,7	0,52	0,41	-
02.08.2022	0,839	0	10,293	0	0	10,077	0	0	24	0	68,2	48,4	0,52	0,41	-
03.08.2022	0,89	0	10,955	0	0	10,726	0	0	24	0	67,9	48,1	0,52	0,41	-
04.08.2022	0,738	0	9,615	0	0	9,415	0	0	24	0	67,9	49,2	0,53	0,42	-
05.08.2022	0,7	0	9,362	0	0	9,168	0	0	24	0	67,7	49,5	0,53	0,42	-
06.08.2022	0,751	0	9,707	0	0	9,505	0	0	24	0	67,9	49	0,53	0,42	-
07.08.2022	0,731	0	9,203	0	0	9,01	0	0	24	0	68,2	48,8	0,53	0,42	-
08.08.2022	0,753	0	9,398	0	0	9,2	0	0	24	0	68,2	48,7	0,52	0,42	-
09.08.2022	0,712	0	9,238	0	0	9,047	0	0	24	0	67,8	49	0,52	0,42	-
10.08.2022	0,813	0	10,16	0	0	9,948	0	0	24	0	67,9	48,4	0,52	0,42	-
11.08.2022	0,791	0	10,132	0	0	9,923	0	0	24	0	67,7	48,6	0,52	0,42	-
12.08.2022	0,801	0	10,163	0	0	9,952	0	0	24	0	67,9	48,7	0,52	0,42	-
13.08.2022	0,782	0	9,961	0	0	9,754	0	0	24	0	67,8	48,7	0,52	0,42	-
14.08.2022	0,821	0	10,227	0	0	10,015	0	0	24	0	67,8	48,3	0,52	0,42	-
15.08.2022	0,748	0	9,906	0	0	9,7	0	0	24	0	67,8	49,4	0,52	0,42	-
16.08.2022	0,778	0	10,24	0	0	10,028	0	0	24	0	67,6	49,1	0,52	0,42	-
17.08.2022	0,794	0	10,324	0	0	10,111	0	0	24	0	67,5	48,8	0,52	0,42	-
18.08.2022	0,827	0	10,38	0	0	10,166	0	0	24	0	67,8	48,4	0,52	0,42	-
19.08.2022	0,805	0	10,091	0	0	9,882	0	0	24	0	67,8	48,4	0,53	0,42	-
20.08.2022	0,748	0	9,497	0	0	9,3	0	0	24	0	67,8	48,6	0,53	0,42	-
Итого:	24,623	0	308,495	0	0	302,052	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,881														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	437,084	4114,909	0	0	4019,888	0	0	5074	0
20.08.2022	461,709	4423,401	0	0	4321,941	0	0	5818	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.08.2022 12:57:44