

#92847#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель СПАРУС, ООО
Адрес потребителя Ялтинская 20А, Калининград (фитнесе)
Номер абонента 4578
Порядковый номер 8419
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 13010845
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,93	0	12,339	0	0	12,086	0	0	24	0	67,5	49,1	0,53	0,42	-
22.07.2024	0,865	0	12,853	0	0	12,598	0	0	24	0	66,2	49,8	0,52	0,41	-
23.07.2024	0,737	0	11,547	0	0	11,318	0	0	24	0	66,1	50,6	0,53	0,41	-
24.07.2024	0,901	0	12,531	0	0	12,277	0	0	24	0	67,1	49,6	0,54	0,41	-
25.07.2024	0,814	0	12,227	0	0	11,984	0	0	24	0	66,3	50,1	0,54	0,41	-
26.07.2024	1,05	0	15,143	0	0	14,842	0	0	24	0	66,2	49,4	0,55	0,41	-
27.07.2024	0,769	0	11,71	0	0	11,477	0	0	24	0	66,3	50,4	0,55	0,41	-
28.07.2024	0,963	0	14,456	0	0	14,172	0	0	24	0	65,8	49,6	0,54	0,41	-
29.07.2024	0,998	0	14,122	0	0	13,841	0	0	24	0	66,3	49,1	0,55	0,42	-
30.07.2024	1,004	0	14,546	0	0	14,258	0	0	24	0	66,2	49,4	0,55	0,42	-
31.07.2024	0,906	0	13,08	0	0	12,818	0	0	24	0	66,5	49,7	0,55	0,42	-
01.08.2024	0,88	0	13,705	0	0	13,438	0	0	24	0	65,7	50,1	0,55	0,42	-
02.08.2024	1,039	0	17,12	0	0	16,797	0	0	24	0	64,5	49,7	0,54	0,42	-
03.08.2024	0,892	0	10,807	0	0	10,576	0	0	24	0	68,7	48,6	0,52	0,43	-
04.08.2024	0,874	0	10,769	0	0	10,54	0	0	24	0	68,6	48,8	0,52	0,43	-
05.08.2024	0,884	0	10,747	0	0	10,517	0	0	24	0	68,9	48,8	0,52	0,43	-
06.08.2024	0,823	0	11,104	0	0	10,873	0	0	24	0	67,9	49,8	0,53	0,43	-
07.08.2024	0,933	0	11,295	0	0	11,055	0	0	24	0	68,7	48,5	0,52	0,43	-
08.08.2024	0,887	0	10,97	0	0	10,738	0	0	24	0	68,5	48,8	0,52	0,43	-
09.08.2024	0,788	0	10,11	0	0	9,897	0	0	24	0	68,4	49,4	0,52	0,43	-
10.08.2024	0,825	0	10,646	0	0	10,422	0	0	24	0	68,4	49,5	0,52	0,43	-
11.08.2024	1,207	0	13,559	0	0	13,268	0	0	24	0	69	47,3	0,52	0,43	-
12.08.2024	0,876	0	11,002	0	0	10,768	0	0	24	0	68,9	49,5	0,52	0,43	-
13.08.2024	0,932	0	11,278	0	0	11,038	0	0	24	0	68,8	48,6	0,52	0,43	-
14.08.2024	1,115	0	12,681	0	0	12,41	0	0	24	0	68,9	47,4	0,52	0,43	-
15.08.2024	0,866	0	10,661	0	0	10,433	0	0	24	0	69	49,2	0,52	0,43	-
16.08.2024	0,739	0	9,646	0	0	9,442	0	0	24	0	68,5	49,9	0,52	0,43	-
17.08.2024	0,827	0	10,453	0	0	10,231	0	0	24	0	68,7	49,4	0,52	0,43	-
18.08.2024	1,008	0	11,946	0	0	11,691	0	0	24	0	68,8	48,3	0,52	0,43	-
19.08.2024	0,845	0	10,422	0	0	10,2	0	0	24	0	68,9	49,1	0,52	0,43	-
20.08.2024	0,831	0	10,569	0	0	10,344	0	0	24	0	68,7	49,5	0,52	0,43	-
Итого:	28,008	0	374,044	0	0	366,349	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,69														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	1261,292	11773,486	0	0	11501,412	0	0	15384	176
20.08.2024	1289,301	12147,529	0	0	11867,76	0	0	16128	176

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2024 12:06:27