

#145198#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

СПАРУС, ООО

Ялтинская 20А, Калининград (фитнесе)

4578

8419

ТВ7 (АССII)

13010845

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	1,047	0	11,392	0	0	11,14	0	0	24	0	70,2	47,8	0,53	0,42	-
22.07.2025	0,899	0	10,311	0	0	10,087	0	0	24	0	69,6	48,4	0,53	0,42	-
23.07.2025	0,898	0	10,533	0	0	10,304	0	0	24	0	69,7	48,9	0,53	0,42	-
24.07.2025	1,065	0	11,508	0	0	11,252	0	0	24	0	70,4	47,8	0,53	0,42	-
25.07.2025	0,969	0	10,59	0	0	10,356	0	0	24	0	70,3	48	0,54	0,42	-
26.07.2025	0,861	0	9,813	0	0	9,597	0	0	24	0	70,2	48,8	0,55	0,42	-
27.07.2025	0,829	0	9,528	0	0	9,318	0	0	24	0	70,1	48,8	0,54	0,42	-
28.07.2025	0,972	0	10,733	0	0	10,495	0	0	24	0	70,4	48,3	0,54	0,42	-
29.07.2025	1,075	0	11,595	0	0	11,337	0	0	24	0	70,4	47,8	0,53	0,42	-
30.07.2025	0,897	0	10,299	0	0	10,072	0	0	24	0	70	48,8	0,53	0,42	-
31.07.2025	0,91	0	10,193	0	0	9,966	0	0	24	0	70,5	48,7	0,53	0,42	-
01.08.2025	1,018	0	10,946	0	0	10,7	0	0	24	0	70,7	48	0,54	0,42	-
02.08.2025	1,002	0	10,929	0	0	10,686	0	0	24	0	70,4	48	0,54	0,42	-
03.08.2025	0,939	0	10,795	0	0	10,559	0	0	24	0	69,8	48,6	0,54	0,42	-
04.08.2025	0,853	0	9,221	0	0	9,012	0	0	24	0	71,3	48,7	0,54	0,42	-
05.08.2025	1,039	0	11,285	0	0	11,034	0	0	24	0	70,5	48	0,53	0,42	-
06.08.2025	1,08	0	11,389	0	0	11,135	0	0	24	0	70,7	47,6	0,54	0,42	-
07.08.2025	0,927	0	10,241	0	0	10,013	0	0	24	0	70,5	48,4	0,54	0,42	-
08.08.2025	0,928	0	10,343	0	0	10,114	0	0	24	0	70,3	48,4	0,53	0,42	-
09.08.2025	1,11	0	12,224	0	0	11,954	0	0	24	0	70,2	48	0,53	0,42	-
10.08.2025	1,053	0	11,541	0	0	11,284	0	0	24	0	70,5	48,2	0,53	0,43	-
11.08.2025	0,959	0	10,875	0	0	10,635	0	0	24	0	70	48,5	0,53	0,43	-
12.08.2025	0,943	0	10,899	0	0	10,662	0	0	24	0	69,6	48,5	0,54	0,43	-
13.08.2025	1,166	0	12,278	0	0	12,004	0	0	24	0	70,6	47,5	0,54	0,43	-
14.08.2025	1,113	0	12	0	0	11,734	0	0	24	0	70,4	47,8	0,54	0,43	-
15.08.2025	0,916	0	10,552	0	0	10,32	0	0	24	0	70	48,9	0,54	0,43	-
16.08.2025	0,908	0	10,199	0	0	9,972	0	0	24	0	70,4	48,7	0,54	0,43	-
17.08.2025	1,138	0	12,337	0	0	12,063	0	0	24	0	70,4	47,8	0,54	0,43	-
18.08.2025	1,06	0	11,476	0	0	11,22	0	0	24	0	70,6	48,1	0,54	0,43	-
19.08.2025	0,897	0	10,472	0	0	10,244	0	0	24	0	69,6	48,8	0,52	0,42	-
20.08.2025	0,975	0	10,795	0	0	10,555	0	0	24	0	70,3	48,3	0,52	0,42	-
Итого:	30,446	0	337,292	0	0	329,824	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,272														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	1992,459	18751,656	0	0,011	18320,569	0	0,011	24144	176
20.08.2025	2022,903	19088,948	0	0,011	18650,394	0	0,011	24888	176

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 7:31:11