

#95187#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель СПАРУС, ООО
Адрес потребителя Ялтинская 20А, Калининград (фитнесе)
Номер абонента 4578
Порядковый номер 8419
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 13010845
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,844	0	10,649	0	0	10,422	0	0	24	0	68,8	49,5	0,52	0,43	-
22.08.2024	0,858	0	10,589	0	0	10,362	0	0	24	0	69,1	49,3	0,52	0,43	-
23.08.2024	0,812	0	10,149	0	0	9,931	0	0	24	0	69,2	49,7	0,53	0,43	-
24.08.2024	0,757	0	9,877	0	0	9,667	0	0	24	0	68,6	50	0,53	0,43	-
25.08.2024	0,905	0	11,484	0	0	11,243	0	0	24	0	68,1	48,9	0,53	0,43	-
26.08.2024	0,855	0	10,574	0	0	10,347	0	0	24	0	69	49,3	0,52	0,43	-
27.08.2024	0,751	0	9,578	0	0	9,373	0	0	24	0	69	49,9	0,53	0,43	-
28.08.2024	0,758	0	9,783	0	0	9,575	0	0	24	0	68,9	50	0,53	0,43	-
29.08.2024	0,807	0	10,28	0	0	10,06	0	0	24	0	68,9	49,8	0,53	0,43	-
30.08.2024	0,915	0	10,816	0	0	10,582	0	0	24	0	69,4	48,8	0,53	0,43	-
31.08.2024	0,792	0	9,799	0	0	9,587	0	0	24	0	69,4	49,7	0,52	0,43	-
01.09.2024	0,931	0	11,122	0	0	10,882	0	0	24	0	69,2	48,7	0,52	0,43	-
02.09.2024	0,851	0	10,901	0	0	10,671	0	0	24	0	68,3	49,3	0,52	0,43	-
03.09.2024	0,811	0	10,606	0	0	10,38	0	0	24	0	68,8	50,1	0,52	0,43	-
04.09.2024	0,84	0	10,771	0	0	10,54	0	0	24	0	69,3	50,3	0,53	0,43	-
05.09.2024	0,828	0	11,252	0	0	11,015	0	0	24	0	68,4	50,5	0,53	0,43	-
06.09.2024	0,846	0	11,126	0	0	10,889	0	0	24	0	68,7	50,2	0,53	0,43	-
07.09.2024	0,913	0	11,373	0	0	11,128	0	0	24	0	69,3	49,7	0,53	0,43	-
08.09.2024	0,973	0	12,033	0	0	11,775	0	0	24	0	69	49,2	0,53	0,43	-
09.09.2024	0,68	0	9,947	0	0	9,739	0	0	24	0	68	51,3	0,53	0,44	-
10.09.2024	0,766	0	12,047	0	0	11,806	0	0	24	0	66,4	50,9	0,51	0,46	-
11.09.2024	0,877	0	13,083	0	0	12,824	0	0	24	0	66,2	49,9	0,51	0,46	-
12.09.2024	0,864	0	13,663	0	0	13,396	0	0	24	0	65,7	50,3	0,51	0,46	-
13.09.2024	0,748	0	12,052	0	0	11,814	0	0	24	0	65,9	50,8	0,51	0,46	-
14.09.2024	0,779	0	12,372	0	0	12,127	0	0	24	0	66,1	50,7	0,51	0,46	-
15.09.2024	0,931	0	13,13	0	0	12,867	0	0	24	0	66,4	49,2	0,51	0,46	-
16.09.2024	0,82	0	12,342	0	0	12,094	0	0	24	0	66,6	50,4	0,51	0,46	-
17.09.2024	0,753	0	11,757	0	0	11,521	0	0	24	0	66,6	51	0,51	0,46	-
18.09.2024	0,76	0	12,082	0	0	11,84	0	0	24	0	66,4	51	0,51	0,46	-
19.09.2024	0,786	0	12,325	0	0	12,079	0	0	24	0	66,3	50,8	0,51	0,46	-
20.09.2024	0,951	0	13,295	0	0	13,028	0	0	24	0	66,9	49,4	0,51	0,46	-
Итого:	25,762	0	350,857	0	0	343,564	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,153														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	1289,301	12147,529	0	0	11867,76	0	0	16128	176
20.09.2024	1315,062	12498,387	0	0	12211,328	0	0	16872	176

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 7:28:48