

#148634#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 19.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

СПАРУС, ООО
Ялтинская 20А, Калининград (фитнесе)
4578
8419
ТВ7 (АСЦП)
13010845
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	1,146	0	12,193	0	0	11,921	0	0	24	0	70,5	47,6	0,53	0,42	-
22.08.2025	1,077	0	11,571	0	0	11,313	0	0	24	0	70,6	47,9	0,53	0,42	-
23.08.2025	0,932	0	10,642	0	0	10,407	0	0	24	0	70	48,7	0,53	0,42	-
24.08.2025	1	0	11,321	0	0	11,072	0	0	24	0	70,2	48,6	0,53	0,42	-
25.08.2025	0,968	0	10,872	0	0	10,63	0	0	24	0	70,5	48,7	0,53	0,42	-
26.08.2025	1,24	0	12,615	0	0	12,328	0	0	24	0	71,3	47,3	0,53	0,42	-
27.08.2025	1,075	0	12,028	0	0	11,761	0	0	24	0	70,3	48,5	0,53	0,42	-
28.08.2025	1,061	0	12,301	0	0	12,032	0	0	24	0	69,9	48,9	0,53	0,42	-
29.08.2025	0,936	0	10,806	0	0	10,568	0	0	24	0	69,9	48,8	0,54	0,42	-
30.08.2025	1,036	0	11,446	0	0	11,192	0	0	24	0	70,4	48,3	0,54	0,42	-
31.08.2025	0,934	0	10,658	0	0	10,424	0	0	24	0	70	48,6	0,54	0,42	-
01.09.2025	1,031	0	11,406	0	0	11,155	0	0	24	0	70,2	48,1	0,54	0,42	-
02.09.2025	1,002	0	11,848	0	0	11,593	0	0	24	0	69,1	48,5	0,53	0,42	-
03.09.2025	0,876	0	9,958	0	0	9,74	0	0	24	0	70	48,6	0,54	0,42	-
04.09.2025	0,878	0	9,927	0	0	9,707	0	0	24	0	70,3	48,7	0,54	0,42	-
05.09.2025	0,849	0	9,811	0	0	9,594	0	0	24	0	70,1	49	0,55	0,42	-
06.09.2025	0,837	0	9,674	0	0	9,462	0	0	24	0	69,9	48,8	0,55	0,42	-
07.09.2025	0,934	0	10,321	0	0	10,092	0	0	24	0	70,4	48,3	0,54	0,42	-
08.09.2025	0,892	0	9,951	0	0	9,73	0	0	24	0	70,5	48,6	0,55	0,42	-
09.09.2025	0,911	0	10,373	0	0	10,146	0	0	24	0	70,1	48,6	0,54	0,42	-
10.09.2025	0,94	0	10,792	0	0	10,556	0	0	24	0	69,7	48,5	0,54	0,42	-
11.09.2025	0,997	0	11,354	0	0	11,104	0	0	24	0	70,1	48,7	0,54	0,42	-
12.09.2025	0,858	0	9,905	0	0	9,686	0	0	24	0	70,2	49,1	0,54	0,42	-
13.09.2025	0,874	0	10,054	0	0	9,832	0	0	24	0	70,2	49	0,54	0,42	-
14.09.2025	1,046	0	11,906	0	0	11,647	0	0	24	0	69,7	48,2	0,54	0,42	-
15.09.2025	1,043	0	11,622	0	0	11,366	0	0	24	0	70,2	48,3	0,55	0,42	-
16.09.2025	0,892	0	10,432	0	0	10,205	0	0	24	0	69,8	48,9	0,55	0,43	-
17.09.2025	0,875	0	10,309	0	0	10,084	0	0	24	0	69,7	49	0,55	0,43	-
18.09.2025	1,052	0	11,62	0	0	11,365	0	0	24	0	70,2	48,1	0,55	0,43	-
19.09.2025	1,013	0	11,058	0	0	10,811	0	0	24	0	70,6	48,2	0,55	0,43	-
Итого:	29,205	0	328,774	0	0	321,523	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,975														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	2022,903	19088,948	0	0,011	18650,394	0	0,011	24888	176
19.09.2025	2052,109	19417,723	0	0,011	18971,917	0	0,011	25608	176

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2025 8:20:46