

#296679#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 64, МАДОУ  
Адрес потребителя Белгородская 7-7А, Калининград  
Номер абонента 3336  
Порядковый номер 8975  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20112619  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	4,922	0	147,605	0	0	144,705	0	0	24	0	65,7	57,6	0,51	0,43	-
22.03.2026	4,881	0	147,751	0	0	144,84	0	0	24	0	65,9	57,9	0,5	0,43	-
23.03.2026	4,994	0	148,089	0	0	145,118	0	0	24	0	66,6	58,4	0,51	0,43	-
24.03.2026	4,991	0	140,417	0	0	137,602	0	0	24	0	66,6	57,9	0,51	0,43	-
25.03.2026	4,882	0	135,706	0	0	132,994	0	0	24	0	66,4	57,6	0,51	0,43	-
26.03.2026	4,862	0	134,945	0	0	132,333	0	0	24	0	65,3	56,5	0,51	0,42	-
27.03.2026	4,841	0	134,568	0	0	131,981	0	0	24	0	65	56,2	0,51	0,42	-
28.03.2026	4,785	0	134,689	0	0	132,079	0	0	24	0	65,4	56,8	0,5	0,42	-
29.03.2026	4,791	0	135,203	0	0	132,526	0	0	24	0	66,1	57,5	0,51	0,42	-
30.03.2026	4,908	0	134,906	0	0	132,245	0	0	24	0	65,9	57,1	0,51	0,42	-
31.03.2026	4,898	0	134,74	0	0	132,117	0	0	24	0	65,5	56,7	0,51	0,42	-
01.04.2026	4,893	0	134,408	0	0	131,813	0	0	24	0	65,2	56,4	0,51	0,42	-
02.04.2026	4,987	0	134,177	0	0	131,61	0	0	24	0	64,9	55,8	0,5	0,42	-
03.04.2026	4,868	0	134,354	0	0	131,799	0	0	24	0	64,6	55,8	0,51	0,42	-
04.04.2026	4,776	0	134,732	0	0	132,178	0	0	24	0	64,6	56	0,51	0,42	-
05.04.2026	4,83	0	135,322	0	0	132,664	0	0	24	0	65,8	57,1	0,51	0,43	-
06.04.2026	4,723	0	134,78	0	0	132,248	0	0	24	0	64,3	55,8	0,51	0,42	-
07.04.2026	4,815	0	134,325	0	0	131,774	0	0	24	0	64,6	55,9	0,51	0,43	-
08.04.2026	4,506	0	133,049	0	0	130,707	0	0	24	0	62	53,7	0,5	0,42	-
09.04.2026	4,815	0	133,499	0	0	131,021	0	0	24	0	63,8	55,1	0,5	0,42	-
10.04.2026	4,898	0	134,074	0	0	131,507	0	0	24	0	64,8	55,9	0,5	0,42	-
11.04.2026	4,798	0	134,673	0	0	132,035	0	0	24	0	65,8	57,1	0,51	0,42	-
12.04.2026	4,759	0	134,986	0	0	132,292	0	0	24	0	66,4	57,9	0,51	0,42	-
13.04.2026	4,349	0	124,712	0	0	122,267	0	0	24	0	65,7	57,2	0,51	0,42	-
14.04.2026	4,742	0	137,408	0	0	134,717	0	0	22	2	65,6	57,2	0,51	0,42	-
15.04.2026	4,724	0	137,382	0	0	134,682	0	0	24	0	65,8	57,5	0,51	0,42	-
16.04.2026	4,765	0	137,291	0	0	134,667	0	0	24	0	64,9	56,5	0,51	0,42	-
17.04.2026	4,799	0	137,262	0	0	134,646	0	0	24	0	64,8	56,3	0,51	0,43	-
18.04.2026	4,763	0	137,405	0	0	134,659	0	0	24	0	66,4	58	0,51	0,42	-
19.04.2026	4,622	0	137,332	0	0	134,567	0	0	24	0	66,7	58,5	0,51	0,43	-
20.04.2026	4,696	0	111,917	0	0	109,696	0	0	24	0	66,2	56	0,52	0,42	-
Итого:	148,883	0	4201,707	0	0	4120,089	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,56														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	862,019	29082,948	0	0	28629,728	0	0	8594	7
20.04.2026	1010,904	33284,653	0	0	32749,817	0	0	9336	9

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.04.2026 10:07:45