

#296885#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель МариНПО, АО 573
Адрес потребителя Дмитрия Донского 7-11, Калининград (МариНПО)
Номер абонента 573
Порядковый номер 8433
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 18072081
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28,7	27	0,49	0,2	-
22.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,7	23,2	0,49	0,2	-
23.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,9	21,5	0,5	0,2	-
24.03.2026	8,843	0	67,22	0	0	65,602	0	0	24	0	73,6	41,4	0,49	0,2	-
25.03.2026	17,62	0	146,92	0	0	143,38	0	0	24	0	73,6	44,4	0,51	0,2	-
26.03.2026	20,642	0	191,515	0	0	186,895	0	0	24	0	73,7	47,3	0,49	0,19	-
27.03.2026	21,158	0	212,28	0	0,001	207,119	0	0,001	24	0	74	49,6	0,49	0,2	-
28.03.2026	20,714	0	202,325	0	0	197,387	0	0	24	0	74,1	49,1	0,46	0,19	-
29.03.2026	18,638	0	165,045	0	0	161,037	0	0	24	0	73,9	46,4	0,47	0,2	-
30.03.2026	19,128	0	177,01	0	0	172,697	0	0	24	0	74,1	47,7	0,47	0,2	-
31.03.2026	19,988	0	187,71	0	0	183,146	0	0	24	0	74	48	0,47	0,2	-
01.04.2026	20,923	0	207,675	0	0	202,653	0	0	24	0	73,7	49,1	0,46	0,2	-
02.04.2026	21,332	0	206,35	0	0	201,225	0	0	24	0	74,9	49,6	0,47	0,2	-
03.04.2026	20,085	0	197,26	0	0,027	192,577	0	0,027	24	0	73	48,1	0,46	0,2	-
04.04.2026	20,276	0,005	190,75	0	0	186,109	0	0	24	0	74	48,1	0,47	0,2	-
05.04.2026	17,998	0	167,29	0	0	163,225	0	0	24	0	73,9	47,7	0,47	0,2	-
06.04.2026	19,213	0	169,85	0	0	165,715	0	0	24	0	74	46,4	0,47	0,2	-
07.04.2026	19,781	0	182,625	0	0	178,198	0	0	24	0	73,8	47,3	0,44	0,2	-
08.04.2026	22,458	0	217,935	0	0	212,517	0	0	24	0	74,9	49,7	0,46	0,2	-
09.04.2026	21,115	0	206,83	0	0	201,749	0	0	24	0	74,4	49,5	0,47	0,2	-
10.04.2026	20,413	0	197,64	0	0	192,811	0	0	24	0	74,2	49	0,47	0,2	-
11.04.2026	18,832	0	179,465	0	0	175,115	0	0	24	0	73,8	48,2	0,47	0,2	-
12.04.2026	17,148	0	162,22	0	0	158,289	0	0	24	0	73,8	48	0,47	0,2	-
13.04.2026	16,911	0	155,59	0	0	151,854	0	0	24	0	73,5	47	0,48	0,2	-
14.04.2026	15,316	0	134,12	0	0	130,896	0	0	24	0	73,6	45,7	0,47	0,19	-
15.04.2026	16,231	0	141,18	0	0	137,778	0	0	24	0	73,6	45,5	0,46	0,18	-
16.04.2026	18,286	0	169,76	0	0	165,634	0	0	24	0	74	47,7	0,47	0,2	-
17.04.2026	18,985	0	177,395	0	0	173,082	0	0	24	0	74	47,9	0,47	0,2	-
18.04.2026	16,637	0	154,125	0	0	150,369	0	0	24	0	74,1	47,8	0,48	0,2	-
19.04.2026	15,169	0	130,32	0	0	127,165	0	0	24	0	73,8	45,3	0,48	0,19	-
20.04.2026	17,546	0	161,96	0	0	158,08	0	0	24	0	73,4	47	0,47	0,2	-
Итого:	521,386	0	4860,365	0	0,028	4742,304	0	0,028	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	124,531														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	15239,375	152687,785	0	2974,244	148780,956	0	2944,654	29068	272
20.04.2026	15760,761	157548,15	0	2974,272	153523,262	0	2944,682	29812	272

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2026 9:30:47