

#116497#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 99, МАДОУ 3963

Заводская 18А, Калининград

3963

8915

ТВ7 (АССII)

20108244

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	5,668	0	153,443	0	0	151,057	0	0	24	0	58	49	0,35	0,35	-
22.01.2025	5,79	0	153,503	0	0	151,076	0	0	24	0	58,5	49,3	0,35	0,35	-
23.01.2025	5,522	0	153,405	0	0	151,054	0	0	24	0	57,5	48,8	0,35	0,36	-
24.01.2025	4,761	0	153,202	0	0	151,199	0	0	24	0	53	45,4	0,35	0,36	-
25.01.2025	3,715	0	153,045	0	0	151,441	0	0	24	0	47,5	41,6	0,36	0,36	-
26.01.2025	3,804	0	152,702	0	0	151,102	0	0	24	0	47,5	41,5	0,36	0,36	-
27.01.2025	3,485	0	152,753	0	0	151,285	0	0	24	0	45,6	40,1	0,36	0,36	-
28.01.2025	3,224	0	153,053	0	0	151,682	0	0	24	0	44	39	0,36	0,36	-
29.01.2025	3,334	0	151,938	0	0	150,534	0	0	24	0	44,8	39,5	0,36	0,36	-
30.01.2025	3,395	0	152,148	0	0	150,729	0	0	24	0	44,9	39,5	0,36	0,36	-
31.01.2025	4,318	0	153,337	0	0	151,537	0	0	24	0	50,1	43,3	0,36	0,36	-
01.02.2025	4,921	0	153,58	0	0	151,498	0	0	24	0	54	46,2	0,35	0,36	-
02.02.2025	5,282	0	153,815	0	0	151,526	0	0	24	0	56,6	48,2	0,35	0,35	-
03.02.2025	5,424	0	152,842	0	0	150,563	0	0	24	0	56,7	48,1	0,35	0,35	-
04.02.2025	4,878	0	153,438	0	0	151,376	0	0	24	0	53,7	46	0,35	0,36	-
05.02.2025	5,097	0	153,697	0	0	151,538	0	0	24	0	54,9	46,9	0,35	0,36	-
06.02.2025	4,325	0	152,655	0	0	150,837	0	0	24	0	50,5	43,6	0,36	0,36	-
07.02.2025	5,47	0	152,792	0	0	150,532	0	0	24	0	56,4	47,7	0,35	0,35	-
08.02.2025	6,34	0	153,223	0	0	150,491	0	0	24	0	62,3	52,2	0,35	0,35	-
09.02.2025	6,822	0	152,445	0	0	149,486	0	0	24	0	65,2	54,3	0,34	0,35	-
10.02.2025	7,557	0	153,432	0	0	150,171	0	0	24	0	68,5	56,5	0,34	0,35	-
11.02.2025	7,745	0	153,79	0	0	150,442	0	0	24	0	69,5	57,3	0,34	0,35	-
12.02.2025	7,492	0	153,607	0	0	150,361	0	0	24	0	68,4	56,5	0,34	0,35	-
13.02.2025	6,94	0	153,452	0	0	150,476	0	0	24	0	65,3	54,2	0,34	0,35	-
14.02.2025	6,582	0	153,113	0	0	150,303	0	0	24	0	63,3	52,9	0,35	0,35	-
15.02.2025	6,778	0	153,235	0	0	150,318	0	0	24	0	64,7	53,9	0,35	0,35	-
16.02.2025	6,988	0	153,5	0	0	150,414	0	0	24	0	66,5	55,4	0,35	0,35	-
17.02.2025	6,148	0	152,928	0	0	150,274	0	0	24	0	61,4	51,6	0,35	0,35	-
18.02.2025	6,099	0	153,25	0	0	150,657	0	0	24	0	60,6	50,9	0,35	0,35	-
19.02.2025	6,426	0	153,13	0	0	150,431	0	0	24	0	61,9	51,7	0,35	0,35	-
20.02.2025	7,297	0	151,795	0	0	148,657	0	0	24	0	67,4	55,7	0,34	0,35	-
Итого:	171,627	0	4746,248	0	0	4673,047	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,992														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	602	24304,945	0	0	24037,005	0	0	7542	126
20.02.2025	773,627	29051,193	0	0	28710,052	0	0	8286	126

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2025 7:31:29