

#7444#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель Детский Сад № 99, МАДОУ 3963  
Адрес потребителя Заводская 18А, Калининград  
Номер абонента 3963  
Порядковый номер 8915  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20108244  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	2,539	0	116,673	0	0	115,535	0	0	24	2	0	0	45,9	40,6	0,35	0,34	9,9
22.04.2021	2,523	0	116,77	0	0	115,655	0	0	24	2	0	0	45,5	40,3	0,35	0,34	8,6
23.04.2021	3,255	0	112,665	0	0	111,342	0	0	24	2	0	0	50,2	43,2	0,34	0,33	4,6
24.04.2021	3,46	0	108,622	0	0	107,198	0	0	24	2	0	0	53	45,3	0,34	0,33	4,6
25.04.2021	3,452	0	111,213	0	0	109,742	0	0	24	2	0	0	53,3	45,8	0,34	0,33	4
26.04.2021	3,476	0	115,887	0	0	114,417	0	0	24	2	0	0	52,2	45	0,35	0,34	3,7
27.04.2021	3,418	0	117,382	0	0	115,945	0	0	24	2	0	0	51,4	44,3	0,35	0,34	2,9
28.04.2021	3,267	0	109,96	0	0	108,598	0	0	24	2	0	0	51,4	44,2	0,34	0,33	4,1
29.04.2021	2,538	0	111,262	0	0	110,184	0	0	24	2	0	0	45,8	40,3	0,35	0,33	6,7
30.04.2021	0,032	0	3,372	0	0	3,348	0	0	24	2	0	0	39,7	37,4	0,2	0,18	9,3
Итого:	27,96	0	1023,806	0	0	1011,964	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,678																

Общее время работы системы, ч 240  
Период нормальной работы системы, ч 240

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	826,575	24770,688	0	0	24425,273	0	0	6817	9
30.04.2021	854,535	25794,495	0	0	25437,235	0	0	7057	9

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
14.05.2021 14:09:33