

#7431#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 04.05.2022

Потребитель Детский Сад № 99, МАДОУ 3963
Адрес потребителя Заводская 18А, Калининград
Номер абонента 3963
Порядковый номер 8915
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20108244
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	1,978	0	90,512	0	0	89,624	0	0	24	565	0	0	46	40,8	0,39	0,36	-
22.04.2022	2,106	0	96,997	0	0	95,994	0	0	24	565	0	0	47,2	42	0,4	0,37	-
23.04.2022	1,957	0	104,438	0	0	103,375	0	0	24	565	0	0	47	42,4	0,41	0,37	-
24.04.2022	1,81	0	102,427	0	0	101,44	0	0	24	565	0	0	45,6	41,3	0,4	0,37	-
25.04.2022	2,032	0	105,525	0	0	104,475	0	0	24	565	0	0	46,4	41,8	0,4	0,36	-
26.04.2022	2,32	0	112,243	0	0	110,987	0	0	24	565	0	0	48,8	43,8	0,24	0,21	-
27.04.2022	2,443	0	113,675	0	0	112,336	0	0	24	565	0	0	50,1	44,9	0,26	0,23	-
28.04.2022	2,091	0	114,58	0	0	113,416	0	0	24	565	0	0	46,6	42,2	0,33	0,29	-
29.04.2022	2,087	0	114,363	0	0	113,176	0	0	24	565	0	0	46,7	42,3	0,29	0,26	-
30.04.2022	2,237	0	113,772	0	0	112,512	0	0	24	565	0	0	48,4	43,6	0,28	0,24	-
01.05.2022	1,659	0	115,128	0	0	114,15	0	0	24	565	0	0	42,9	39,5	0,28	0,24	-
02.05.2022	1,775	0	116,243	0	0	115,192	0	0	24	565	0	0	44	40,3	0,29	0,25	-
03.05.2022	1,713	0	116,585	0	0	115,595	0	0	24	565	0	0	42,9	39,4	0,3	0,27	-
04.05.2022	1,411	0	54,635	0	0	53,904	0	0	24	565	0	0	53,2	47	0,14	0,12	-
Итого:	27,619	0	1471,123	0	0	1456,176	0	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,597																

Общее время работы системы, ч 336

Период нормальной работы системы, ч 336

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2022	1592,647	49480,678	0	0	48810,498	0	0	15567	19
04.05.2022	1620,266	50951,8	0	0	50266,675	0	0	15903	19

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.05.2022 9:35:02