

#79936#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель Детский Сад № 99, МАДОУ 3963
Адрес потребителя Заводская 18А, Калининград
Номер абонента 3963
Порядковый номер 8915
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20108244
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	4,011	0	179,038	0	0	177,051	0	0	24	0	48,9	43,5	0,35	0,35	-
22.04.2024	4,734	0	177,74	0	0	175,451	0	0	24	0	52,6	46,1	0,35	0,35	-
23.04.2024	4,226	0	164,525	0	0	162,517	0	0	24	0	51,1	44,9	0,34	0,34	-
24.04.2024	3,489	0	155,095	0	0	153,53	0	0	24	0	46,6	41,2	0,34	0,34	-
25.04.2024	3,383	0	158,75	0	0	157,208	0	0	24	0	45,9	40,7	0,35	0,35	-
26.04.2024	3,026	0	155,872	0	0	154,469	0	0	24	0	44,2	39,5	0,34	0,34	-
27.04.2024	2,859	0	165,542	0	0	164,108	0	0	24	0	43,3	39,1	0,35	0,35	-
28.04.2024	2,528	0	172,805	0	0	171,404	0	0	24	0	42,2	38,7	0,36	0,35	-
29.04.2024	2,519	0	175,92	0	0	174,436	0	0	24	0	42,9	39,4	0,36	0,36	-
30.04.2024	2,233	0	178,33	0	0	176,901	0	0	24	0	42	39	0,36	0,36	-
01.05.2024	2,017	0	180,95	0	0	179,517	0	0	24	0	41,6	39	0,36	0,36	-
02.05.2024	0,003	0	1,138	0	0	1,131	0	0	24	0	36,8	36,3	0,07	0,08	-
Итого:	35,028	0	1865,705	0	0	1847,723	0	0	288	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,366														

Общее время работы системы, ч 288

Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2024	124,898	5492,453	0	0	5435,911	0	0	949	119
02.05.2024	159,926	7358,158	0	0	7283,631	0	0	1237	119

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.05.2024 10:51:22