

#81465#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Детский Сад № 99, МАДОУ 3963  
Заводская 18А, Калининград  
3963

Заводской номер счётчика 20108244	Показания прибора, ГДж 20.05.2024	Предыдущие показания, ГДж 20.04.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	159,951	124,898	35.053	8.372
Количество тепловой энергии, система 2	77,366	44,583	32.783	7.83

*41.235 м<sup>3</sup>*

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#81464#

Отчёт за период с 20.04.2024 по 20.05.2024.

Номер абонента 3963  
 Порядковый номер 8916  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
 Заводской номер 20108244  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 22.05.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, ГДж	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2024	3,6	0,795	0	41,303	41,577	0	40,517	40,882	0	24	0	64,5	60,1	0,39	0,37
22.04.2024	3,7	1,294	0	43,245	41,058	0	42,438	40,385	0	24	0	63,9	59,7	0,4	0,38
23.04.2024	3,1	1,301	0	44,088	41,848	0	43,27	41,163	0	24	0	63,7	59,5	0,4	0,38
24.04.2024	2,9	1,375	0	42,952	40,764	0	42,142	40,092	0	24	0	64,3	59,7	0,4	0,38
25.04.2024	4,9	1,394	0	42,65	40,681	0	41,858	40,026	0	24	0	63,8	59	0,4	0,38
26.04.2024	6,4	1,26	0	43,26	40,734	0	42,463	40,066	0	24	0	63,4	59,6	0,4	0,38
27.04.2024	7,8	1,172	0	43,085	41,089	0	42,268	40,394	0	24	0	64,5	60,6	0,4	0,38
28.04.2024	12,1	0,735	0	41,44	41,794	0	40,661	41,103	0	24	0	64,1	60	0,4	0,38
29.04.2024	14,6	0,738	0	41,505	41,845	0	40,718	41,145	0	24	0	64,4	60,3	0,41	0,38
30.04.2024	16,9	0,675	0	41,568	41,703	0	40,813	41,022	0	24	0	63	59,4	0,41	0,39
01.05.2024	16,1	0,677	0	41,972	41,66	0	41,159	40,931	0	24	0	65,2	61,8	0,4	0,37
02.05.2024	-	1,316	0	39,643	36,862	0	38,893	36,243	0	24	0	64,4	60,4	0,38	0,36
03.05.2024	-	1,244	0	37,375	35,102	0	36,636	34,496	0	24	0	65,9	61,4	0,38	0,36
04.05.2024	-	0,668	0	35,243	35,09	0	34,614	34,537	0	24	0	62,4	58,4	0,38	0,36
05.05.2024	-	0,884	0	34,68	35,819	0	34,004	35,235	0	24	0	65,4	59,5	0,38	0,36
06.05.2024	-	1,276	0	37,283	34,95	0	36,565	34,364	0	24	0	64,9	60,3	0,38	0,36
07.05.2024	-	1,277	0	36,432	35,022	0	35,747	34,469	0	24	0	64,1	58,4	0,38	0,36
08.05.2024	-	1,202	0	33,708	31,729	0	33,1	31,242	0	24	0	62,6	57,6	0,38	0,33
09.05.2024	-	0,959	0	35,215	36,081	0	34,531	35,495	0	24	0	65,3	59,2	0,38	0,36
10.05.2024	-	0,926	0	34,638	35,951	0	33,989	35,396	0	24	0	64	57,8	0,38	0,36
11.05.2024	-	0,887	0	34,8	35,671	0	34,154	35,118	0	24	0	63,7	57,8	0,38	0,36
12.05.2024	-	0,812	0	35,03	35,234	0	34,406	34,699	0	24	0	62,3	57,2	0,37	0,35
13.05.2024	-	1,379	0	37,815	34,745	0	37,116	34,186	0	24	0	63,5	59,1	0,38	0,35
14.05.2024	-	1,44	0	38,02	34,849	0	37,288	34,264	0	24	0	64,9	60,3	0,37	0,35
15.05.2024	-	1,341	0	37,235	35,306	0	36,536	34,74	0	24	0	64,1	58,8	0,37	0,36
16.05.2024	-	1,491	0	38,49	35,31	0	37,742	34,712	0	24	0	65,3	60,6	0,38	0,35
17.05.2024	-	1,432	0	38,438	35,274	0	37,698	34,68	0	24	0	65	60,4	0,38	0,35
18.05.2024	-	0,8	0	36,553	36,117	0	35,849	35,508	0	24	0	64,9	60,5	0,38	0,35
19.05.2024	-	0,777	0	36,045	36,114	0	35,358	35,512	0	24	0	64,6	59,9	0,37	0,17
20.05.2024	-	1,254	0	37,745	35,807	0	37,016	35,206	0	24	0	65	60,2	0,38	0,14
Итого:	7,6	32,781	0	1161,456	1125,786	0	1139,549	1107,311	0	720	0	64,24	59,58	0,39	0,35

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2024	44,583	1660,218	1604,84	0	1629,264	1578,517	0	0	0
20.05.2024	77,366	2821,67	2730,627	0	2768,315	2685,827	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения