

#89298#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 99, МАДОУ 3963
Заводская 18А, Калининград
3963

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
20108244	20.07.2024	20.06.2024		
Количество тепловой энергии, система 1	159,988	159,976	0.012	0.003
Количество тепловой энергии, система 2	125,497	96,505	28.992	6.925

31.352 м³

Подпись исполнителя _____



#89297#

Отчёт за период с 20.06.2024 по 20.07.2024.

Номер абонента 3963
 Порядковый номер 8916
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20108244
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 23.07.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2024	-	1,001	0	33,45	31,785	0	32,799	31,241	0	24	0	65,3	60,9	0,4	0,23
22.06.2024	-	0,81	0	33,947	34,228	0	33,292	33,667	0	24	0	65,1	59,7	0,4	0,37
23.06.2024	-	0,856	0	33,635	34,252	0	33,003	33,711	0	24	0	64,1	58,4	0,4	0,18
24.06.2024	-	1,101	0	35,22	33,687	0	34,586	33,161	0	24	0	62,7	57,8	0,4	0,05
25.06.2024	-	1,243	0	35,853	33,568	0	35,152	32,996	0	24	0	65,4	60,6	0,4	0,14
26.06.2024	-	1,178	0	35,71	33,635	0	35,005	33,051	0	24	0	65,9	61,1	0,4	0,13
27.06.2024	-	1,194	0	35,873	33,669	0	35,173	33,088	0	24	0	65,5	61	0,4	0,13
28.06.2024	-	1,148	0	35,92	33,747	0	35,234	33,177	0	24	0	64,6	60,3	0,4	0,1
29.06.2024	-	0,783	0	34,028	34,043	0	33,366	33,464	0	24	0	65,4	60,4	0,4	0,03
30.06.2024	-	0,77	0	34,467	33,894	0	33,808	33,316	0	24	0	64,8	60,5	0,4	0,02
01.07.2024	-	1,082	0	35,34	33,738	0	34,639	33,152	0	24	0	66,1	61,2	0,4	0,1
02.07.2024	-	1,031	0	34,845	33,691	0	34,176	33,129	0	24	0	64,9	59,8	0,42	0,01
03.07.2024	-	1,119	0	34,915	33,604	0	34,238	33,04	0	24	0	65,3	60	0,4	0,01
04.07.2024	-	1,045	0	34,562	33,548	0	33,905	32,997	0	24	0	64,5	59,3	0,4	0,01
05.07.2024	-	1,043	0	35,072	34,105	0	34,389	33,53	0	24	0	65,4	60,1	0,4	0
06.07.2024	-	0,752	0	33,983	34,225	0	33,343	33,666	0	24	0	64,1	59,2	0,4	0
07.07.2024	-	0,801	0	33,85	34,346	0	33,202	33,78	0	24	0	64,8	59,5	0,4	0
08.07.2024	-	1,051	0	35,475	33,781	0	34,792	33,207	0	24	0	65	60,5	0,4	0,01
09.07.2024	-	1,062	0	35,405	33,902	0	34,727	33,334	0	24	0	64,7	60	0,4	0
10.07.2024	-	1,041	0	35,467	33,92	0	34,768	33,329	0	24	0	65,9	61,3	0,4	0,11
11.07.2024	-	0,995	0	35,29	33,908	0	34,615	33,334	0	24	0	64,7	60,2	0,4	0
12.07.2024	-	0,958	0	35,02	34,196	0	34,34	33,615	0	24	0	65,2	60,3	0,4	0
13.07.2024	-	0,727	0	33,315	34,083	0	32,663	33,507	0	24	0	65,5	60,3	0,4	0
14.07.2024	-	0,745	0	33,47	34,299	0	32,818	33,719	0	24	0	65,5	60,2	0,4	0
15.07.2024	-	0,901	0	34,713	34,028	0	34,025	33,434	0	24	0	66,1	61,3	0,4	0
16.07.2024	-	0,935	0	35,105	33,931	0	34,408	33,333	0	24	0	66	61,6	0,4	0
17.07.2024	-	0,965	0	35,188	33,991	0	34,484	33,387	0	24	0	66,4	61,8	0,4	0
18.07.2024	-	1,035	0	35,395	33,832	0	34,702	33,244	0	24	0	65,6	61,1	0,4	0
19.07.2024	-	0,936	0	35,068	33,952	0	34,404	33,384	0	24	0	64,3	59,8	0,4	0
20.07.2024	-	0,682	0	34,35	34,239	0	33,68	33,645	0	24	0	65,4	61	0,4	0
Итого:	-	28,99	0	1043,931	1015,827	0	1023,736	998,638	0	720	0	63,04	58,36	0,39	0,05

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	96,505	3438,14	3321,884	0	3373,363	3267,068	0	0	0
20.07.2024	125,497	4482,07	4337,712	0	4397,101	4265,707	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения