

#91614#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 99, МАДОУ 3963
Заводская 18А, Калининград
3963

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
20108244	20.08.2024	20.07.2024		
Количество тепловой энергии, система 1	159,992	159,988	0.004	0.001
Количество тепловой энергии, система 2	157,752	125,497	32.255	7.704

3д. 2961 Дж

4.414 Гк

Подпись исполнителя _____



#91613#

Отчёт за период с 20.07.2024 по 20.08.2024.

Номер абонента 3963
 Порядковый номер 8916
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20108244
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 22.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2024	-	0,72	0	34,165	34,255	0	33,484	33,653	0	24	0	66,3	61,6	0,4	0
22.07.2024	-	1,065	0	35,745	33,984	0	35,036	33,382	0	24	0	66,1	61,7	0,4	0
23.07.2024	-	1,017	0	35,585	34,006	0	34,897	33,423	0	24	0	65,1	60,6	0,4	0
24.07.2024	-	1,117	0	35,838	33,812	0	35,144	33,234	0	24	0	65,1	60,7	0,4	0
25.07.2024	-	28,958	0	1048,45	1018,495	0	1028,048	1001,086	0	24	0	65,4	60,6	0,4	0,02
26.07.2024	-	1,016	0	35,435	34,083	0	34,758	33,509	0	720	0	64,7	60,1	0,4	0
27.07.2024	-	0,705	0	34,173	34,551	0	33,486	33,942	0	24	0	66,5	61,6	0,4	0
28.07.2024	-	0,7	0	33,763	34,49	0	33,111	33,91	0	24	0	65	60	0,4	0
29.07.2024	-	1,058	0	35,19	34,138	0	34,508	33,565	0	24	0	65,2	60	0,4	0
30.07.2024	-	1,051	0	35,44	34,166	0	34,754	33,585	0	24	0	65,3	60,4	0,4	0
31.07.2024	-	1,086	0	35,515	33,832	0	34,825	33,254	0	24	0	65,2	60,6	0,4	0
01.08.2024	-	1,089	0	33,062	31,253	0	32,436	30,736	0	24	0	64,4	59,6	0,4	0
02.08.2024	-	1,128	0	31,622	29,875	0	30,995	29,361	0	24	0	66,1	60,8	0,39	0
03.08.2024	-	0,801	0	30,43	30,202	0	29,839	29,697	0	24	0	65,3	59,9	0,39	0
04.08.2024	-	0,728	0	30,19	30,285	0	29,614	29,784	0	24	0	64,7	59,4	0,39	0
05.08.2024	-	1,039	0	30,67	30,198	0	30,075	29,712	0	24	0	65,3	58,7	0,39	0
06.08.2024	-	1,104	0	30,665	30,223	0	30,063	29,737	0	24	0	65,6	58,7	0,39	0
07.08.2024	-	1,554	0	31,608	29,716	0	31,003	29,255	0	24	0	64,8	57,5	0,39	0
08.08.2024	-	1,117	0	30,802	30,355	0	30,212	29,877	0	24	0	64,9	58	0,39	0
09.08.2024	-	1,028	0	31,083	30,396	0	30,504	29,922	0	24	0	63,7	57,6	0,39	0
10.08.2024	-	0,941	0	29,757	30,914	0	29,186	30,432	0	24	0	64,9	57,7	0,39	0
11.08.2024	-	0,938	0	29,47	30,785	0	28,919	30,319	0	24	0	64	56,7	0,39	0
12.08.2024	-	1,107	0	31,728	30,247	0	31,134	29,765	0	24	0	64	58,3	0,39	0
13.08.2024	-	1,748	0	33,958	29,423	0	33,307	28,933	0	24	0	64,9	59,7	0,39	0
14.08.2024	-	1,183	0	31,935	30,195	0	31,306	29,687	0	24	0	65,8	60,1	0,39	0
15.08.2024	-	1,223	0	32,35	30,11	0	31,72	29,598	0	24	0	65,5	60,4	0,39	0
16.08.2024	-	1,119	0	32,445	30,281	0	31,817	29,765	0	24	0	65,1	60,4	0,39	0
17.08.2024	-	0,756	0	31,558	30,675	0	30,966	30,165	0	24	0	64,1	59,8	0,39	0
18.08.2024	-	0,814	0	31,695	30,723	0	31,07	30,187	0	24	0	65,8	61,3	0,39	0,07
19.08.2024	-	1,134	0	32,355	30,51	0	31,723	29,999	0	24	0	65,5	60,3	0,39	0,38
20.08.2024	-	1,107	0	32,463	30,461	0	31,834	29,95	0	24	0	65,2	60,3	0,39	0,38
Итого:	-	60,151	0	2029,145	1966,639	0	1989,774	1933,424	0	1440	0	65,15	59,78	0,39	0,03

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 1440 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	125,497	4482,07	4337,712	0	4397,101	4265,707	0	0	0
20.08.2024	157,752	5498,055	5319,986	0	5393,408	5231,576	0	0	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____