

#29498#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 99, МАДОУ 3963
Заводская 18А, Калининград
3963

Заводской номер счётчика 20108244	Показания прибора, ГДж 20.09.2023	Предыдущие показания, ГДж 20.08.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0	0	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	43,846	12,345	31.501	7.524

Подпись исполнителя _____



#29497#

Отчёт за период с 20.08.2023 по 20.09.2023.

Номер абонента 3963
 Порядковый номер 8916
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
 Заводской номер 20108244
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 21.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2023	-	0,979	0	26,102	26,288	0	25,624	25,895	0	24	0	63,2	56,7	0,43	0,4
22.08.2023	-	1,029	0	40,088	41,794	0	39,333	41,127	0	24	0	64,1	58,8	0,43	0,42
23.08.2023	-	0,941	0	40,037	41,388	0	39,264	40,698	0	24	0	65,1	60,3	0,43	0,42
24.08.2023	-	1,115	0	38,89	41,05	0	38,138	40,386	0	24	0	65,2	59,2	0,43	0,43
25.08.2023	-	1,022	0	39,81	42,237	0	39,076	41,583	0	24	0	63,5	57,9	0,42	0,41
26.08.2023	-	0,993	0	38,447	43,137	0	37,728	42,476	0	24	0	64	57,6	0,42	0,41
27.08.2023	-	0,954	0	38,215	42,681	0	37,502	42,022	0	24	0	64	57,8	0,42	0,42
28.08.2023	-	0,865	0	24,985	24,622	0	24,5	24,211	0	24	0	65,2	60,3	0,43	0,42
29.08.2023	-	1,114	0	16,175	15,771	0	15,894	15,583	0	24	0	61,5	50,6	0,43	0,42
30.08.2023	-	1,058	0	23,765	25	0	23,337	24,672	0	24	0	62,7	53,1	0,43	0,41
31.08.2023	-	1,025	0	24,12	24,512	0	23,671	24,167	0	24	0	63,8	55,1	0,44	0,41
01.09.2023	-	1,122	0	23,65	25,31	0	23,225	24,99	0	24	0	62,6	52	0,43	0,4
02.09.2023	-	0,975	0	22,475	25,742	0	22,071	25,417	0	24	0	62,7	52	0,42	0,39
03.09.2023	-	0,868	0	21,862	24,582	0	21,481	24,274	0	24	0	61,7	51,8	0,42	0,39
04.09.2023	-	1,07	0	23,698	23,654	0	23,248	23,313	0	24	0	64,6	55,7	0,43	0,4
05.09.2023	-	1,065	0	23,538	24,76	0	23,094	24,426	0	24	0	64,2	53,8	0,42	0,39
06.09.2023	-	1,144	0	24,61	25,217	0	24,151	24,87	0	24	0	63,9	54,2	0,41	0,38
07.09.2023	-	1,11	0	24,155	25,139	0	23,715	24,809	0	24	0	63,2	53,2	0,41	0,39
08.09.2023	-	1,089	0	24,388	24,885	0	23,926	24,532	0	24	0	64,4	55,2	0,42	0,39
09.09.2023	-	0,858	0	22,27	24,952	0	21,831	24,588	0	24	0	65,9	56	0,42	0,39
10.09.2023	-	0,74	0	22,215	24,594	0	21,818	24,26	0	24	0	62,4	54	0,42	0,39
11.09.2023	-	1,122	0	24,743	24,261	0	24,285	23,912	0	24	0	63,6	55,5	0,42	0,4
12.09.2023	-	1,065	0	24,66	24,158	0	24,188	23,798	0	24	0	64,8	56,6	0,43	0,4
13.09.2023	-	1,043	0	25,017	23,826	0	24,535	23,455	0	24	0	64,9	58	0,43	0,4
14.09.2023	-	1,146	0	24,205	24,629	0	23,772	24,307	0	24	0	62,6	53	0,42	0,39
15.09.2023	-	1,093	0	27,37	28,427	0	26,873	28,03	0	24	0	63	54,8	0,41	0,38
16.09.2023	-	0,882	0	32,3	35,258	0	31,675	34,703	0	24	0	65,1	58,3	0,41	0,39
17.09.2023	-	0,88	0	31,862	35,052	0	31,253	34,507	0	24	0	64,8	57,9	0,41	0,39
18.09.2023	-	1,097	0	34,505	34,509	0	33,857	33,964	0	24	0	64,1	58,5	0,41	0,39
19.09.2023	-	1,036	0	33,392	32,44	0	32,774	31,923	0	24	0	63,7	58,8	0,41	0,39
20.09.2023	-	1,001	0	32,425	31,778	0	31,896	31,34	0	24	0	58,8	54	0,41	0,39
Итого:	-	31,501	0	873,974	911,653	0	857,735	898,238	0	744	0	63,65	55,83	0,42	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2023	12,345	452,683	478,679	0	444,383	471,403	0	0	0
20.09.2023	43,846	1326,658	1390,332	0	1302,119	1369,638	0	0	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____