

#11607#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель: Мой Город, ООО, УК
Адрес потребителя: Уральская 2-16, Калининград
Номер абонента: 5224
Порядковый номер: 7174
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00262826
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	3,322	90,53	88,38	88,38	24	0	0	73	35,4	37,62	0,56	0,48	8,2
25.02.2021	3,443	97,41	95,21	95,21	24	0	0	71,2	35	36,18	0,55	0,48	10,7
26.02.2021	4,217	132,03	129,03	129,03	24	0	0	71,1	38,4	32,7	0,55	0,48	4,9
27.02.2021	4,648	148,98	145,55	145,55	24	0	0	71,7	39,8	31,95	0,55	0,48	3,2
28.02.2021	4,865	152,59	148,97	148,97	24	0	0	73	40,3	32,67	0,55	0,48	3
01.03.2021	4,91	153,24	149,48	149,48	24	0	0	74,2	41,3	32,86	0,55	0,48	2,5
02.03.2021	4,816	148,34	144,79	144,79	24	0	0	73,4	40,1	33,29	0,55	0,48	3,2
03.03.2021	5,033	147,5	143,7	143,7	24	0	0	76,3	41,2	35,05	0,55	0,48	1,3
04.03.2021	5,157	156,04	152,08	152,08	24	0	0	75,7	41,8	33,93	0,55	0,48	1,3
05.03.2021	5,456	164,24	159,79	159,79	24	0	0	78,4	44,2	34,16	0,55	0,48	-0,7
06.03.2021	5,319	157,3	153,12	153,12	24	0	0	77,8	43,1	34,76	0,55	0,48	1,4
07.03.2021	5,104	155	151,04	151,04	24	0	0	76	42,2	33,8	0,55	0,48	1,7
08.03.2021	5,612	169,56	165,06	165,06	24	0	0	77,7	43,7	33,99	0,55	0,48	0
09.03.2021	5,755	164,77	160,09	160,09	24	0	0	80,6	44,7	35,97	0,55	0,48	-1,7
10.03.2021	5,503	158,86	154,47	154,47	24	0	0	79,6	43,9	35,62	0,55	0,48	-0,7
11.03.2021	5,727	173,53	168,81	168,81	24	0	0	78,7	44,7	33,95	0,55	0,48	-0,8
12.03.2021	4,608	138,3	134,96	134,96	24	0	0	73,8	39,7	34,14	0,55	0,48	4,6
13.03.2021	4,537	147,97	144,63	144,63	24	0	0	71	39,6	31,41	0,55	0,48	4,9
14.03.2021	4,632	157,25	153,75	153,75	24	0	0	70,5	40,4	30,14	0,55	0,48	3,7
15.03.2021	4,632	157,25	153,75	153,75	24	0	0	70,5	40,4	30,14	0,55	0,48	3,2
16.03.2021	4,76	162,34	158,7	158,7	24	0	0	70,7	40,7	30,01	0,55	0,48	2,5
17.03.2021	4,875	168,52	164,67	164,67	24	0	0	71,5	41,9	29,63	0,55	0,48	1,6
18.03.2021	5,228	176,82	172,7	172,7	24	0	0	72,5	42,2	30,3	0,55	0,48	1
19.03.2021	5,584	188,52	183,81	183,81	24	0	0	75,1	44,7	30,4	0,55	0,48	-1,1
20.03.2021	5,663	184,66	179,8	179,8	24	0	0	77,2	45,7	31,49	0,55	0,48	-1,1
21.03.2021	5,13	159,92	155,92	155,92	24	0	0	75,2	42,3	32,92	0,55	0,48	1,8
22.03.2021	4,811	139,1	135,47	135,47	24	0	0	77	41,5	35,52	0,56	0,48	2,6
23.03.2021	4,298	126,49	123,39	123,39	24	0	0	74,1	39,3	34,83	0,55	0,48	-
Итого:	137,645	4277,06	4171,12	4171,12	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	137,645												

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	822,271	27470,24	26776,09	26776,09
23.03.2021	959,916	31747,3	30947,21	30947,21

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 19:05:17