

#72690#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2024 по 24.02.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Мой Город, ООО, УК
Уральская 2-16, Калининград
5224

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00262826	24.02.2024	23.02.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	4157,043	4152,728	4.315

Подпись исполнителя _____



с 25.02.24 не вкл



#72689#

Отчёт за период с 23.02.2024 по 24.02.2024.

Номер абонента 5224
Порядковый номер 7174
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262826
Номер системы 1
Отчёт сформирован 05.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2024	-	4,315	152,95	149,55	149,55	24	0	0	70,6	41,7	28,87	0,62	0,54
Итого:	-	4,315	152,95	149,55	149,55	24	0	-	70,6	41,7	28,87	0,62	0,54

Общее время работы системы 24 час.

Период нормальной работы системы 24 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.02.2024	4152,728	148117,99	144595,7	144595,7
24.02.2024	4157,043	148270,94	144745,25	144745,25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
