

#121245#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой Город, ООО, УК

Уральская 2-16, Калининград

5224

7174

ВКТ-7

00262826

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	4,737	172,2	168,14	168,14	24	0	0	72,7	44,5	28,18	0,56	0,48	-
25.02.2025	4,815	187,87	183,6	183,6	24	0	0	71,3	45	26,23	0,56	0,48	-
26.02.2025	4,391	163,48	159,82	159,82	24	0	0	70,9	43,4	27,49	0,56	0,48	-
27.02.2025	4,19	154,39	150,96	150,96	24	0	0	70,6	42,9	27,76	0,55	0,48	-
28.02.2025	4,615	178,75	174,74	174,74	24	0	0	70,6	44,2	26,43	0,55	0,48	-
01.03.2025	4,798	178,33	174,18	174,18	24	0	0	72,4	44,8	27,56	0,56	0,49	-
02.03.2025	4,458	162,37	158,64	158,64	24	0	0	71,5	43,4	28,12	0,56	0,48	-
03.03.2025	4,194	150,65	147,27	147,27	24	0	0	70,8	42,3	28,47	0,56	0,49	-
04.03.2025	3,934	140,52	137,38	137,38	24	0	0	70,5	41,8	28,64	0,55	0,48	-
05.03.2025	3,654	125,9	123,1	123,1	24	0	0	70,5	40,8	29,69	0,56	0,47	-
06.03.2025	3,459	119,25	116,62	116,62	24	0	0	70,4	40,7	29,67	0,55	0,46	-
07.03.2025	3,447	122,07	119,36	119,36	24	0	0	70,3	41,4	28,9	0,56	0,47	-
08.03.2025	3,459	123,52	120,78	120,78	24	0	0	70,3	41,6	28,65	0,56	0,48	-
09.03.2025	3,289	117,44	114,84	114,84	24	0	0	70,4	41,7	28,69	0,56	0,48	-
10.03.2025	2,933	102,09	99,84	99,84	24	0	0	70,2	40,8	29,41	0,55	0,47	-
11.03.2025	4,067	149,99	146,67	146,67	24	0	0	70,2	42,5	27,74	0,56	0,47	-
12.03.2025	3,979	145,78	142,53	142,53	24	0	0	70,5	42,5	27,94	0,55	0,48	-
13.03.2025	4,429	161,84	158,13	158,13	24	0	0	71,7	43,7	28,01	0,55	0,48	-
14.03.2025	4,676	169,64	165,6	165,6	24	0	0	73,2	44,9	28,24	0,55	0,48	-
15.03.2025	4,878	176,96	172,61	172,61	24	0	0	74,3	46	28,27	0,55	0,47	-
16.03.2025	4,874	172,3	168,07	168,07	24	0	0	74,2	45,2	29	0,55	0,48	-
17.03.2025	5,159	185,89	181,24	181,24	24	0	0	75	46,5	28,49	0,55	0,49	-
18.03.2025	4,512	163,74	159,87	159,87	24	0	0	72,7	44,5	28,23	0,55	0,48	-
19.03.2025	4,297	160,78	157,13	157,13	24	0	0	71	43,7	27,36	0,56	0,47	-
20.03.2025	3,916	149,35	145,98	145,98	24	0	0	70,7	43,9	26,84	0,56	0,48	-
21.03.2025	3,844	139,04	135,93	135,93	24	0	0	70,6	42,4	28,29	0,56	0,48	-
22.03.2025	3,766	141,99	138,83	138,83	24	0	0	70,7	43,5	27,13	0,56	0,47	-
23.03.2025	3,723	133,93	130,93	130,93	24	0	0	70,4	42	28,44	0,56	0,47	-
Итого:	116,493	4250,06	4152,79	4152,79	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	116,493												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	771,549	30233,07	29543,24	29543,24
23.03.2025	888,042	34483,13	33696,03	33696,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2025 11:33:23