

#75007#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2024 по 28.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мой Город, ООО, УК
Уральская 2-16, Калининград
5224

Заводской номер счётчика 00262826	Показания прибора, Гкал 28.03.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	30,671	9,351	21.32

Подпись исполнителя _____



с 24.03.24 по 27.03.24



#75006#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 28.03.2024.

Номер абонента 5224
Порядковый номер 7174
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262826
Номер системы 1
Отчёт сформирован 01.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2024	-	4,267	159,94	156,48	156,48	24	0	0	69,6	42,3	27,31	0,56	0,48
25.03.2024	-	4,131	155,46	152,04	152,04	24	0	0	69,8	42,6	27,19	0,56	0,49
26.03.2024	-	3,76	135,28	132,33	132,33	24	0	0	70	41,6	28,43	0,56	0,48
27.03.2024	-	3,274	115,65	113,12	113,12	24	0	0	69,7	40,8	28,95	0,56	0,48
28.03.2024	-	2,945	109,76	107,48	107,48	24	0	0	67,7	40,2	27,44	0,56	0,48
Итого:	-	18,377	676,09	661,45	661,45	120	0	-	69,36	41,5	27,86	0,56	0,48

Общее время работы системы 120 час.

Период нормальной работы системы 120 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.03.2024	9,351	337,7	330,28	330,28
28.03.2024	30,671	1119,09	1094,82	1094,82

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
