

# #11604#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель: Мой Город, ООО, УК  
Адрес потребителя: Уральская 2-16, Калининград  
Номер абонента: 5224  
Порядковый номер: 7174  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00262826  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	1,081	47,34	46,44	46,44	24	0	0	65	41,8	23,29	0,53	0,39	16
25.05.2021	1,037	46,12	45,22	45,22	24	0	0	64,9	42	22,89	0,52	0,4	-
26.05.2021	1,073	45,9	45,03	45,03	24	0	0	64,8	40,9	23,89	0,5	0,4	-
27.05.2021	1,078	45,26	44,41	44,41	24	0	0	64,6	40,3	24,3	0,51	0,4	-
28.05.2021	0,995	42,65	41,82	41,82	23	1	1	64,4	40,6	23,86	0,53	0,41	11
29.05.2021	1,09	46,88	45,98	45,98	24	0	0	65,3	41,6	23,7	0,53	0,41	12,3
30.05.2021	1,126	44,79	43,86	43,86	24	0	0	67,4	41,7	25,68	0,53	0,41	-
31.05.2021	1,119	46,07	45,11	45,11	24	0	0	67,4	42,5	24,83	0,53	0,41	16
01.06.2021	1,108	45	44,1	44,1	24	0	0	67,2	42,1	25,13	0,53	0,41	-
02.06.2021	1,154	45,8	44,87	44,87	24	0	0	67,6	41,8	25,74	0,53	0,41	-
03.06.2021	1,118	44,78	43,85	43,85	24	0	0	67,5	42	25,54	0,54	0,41	15
04.06.2021	1,02	43,43	42,53	42,53	24	0	0	67,3	43,3	23,98	0,53	0,41	-
05.06.2021	1,025	42,85	41,96	41,96	24	0	0	67,1	42,6	24,5	0,53	0,41	13,4
06.06.2021	1,038	43,03	42,15	42,15	24	0	0	67,4	42,7	24,64	0,53	0,41	22
07.06.2021	0,983	41,85	40,98	40,98	24	0	0	67,1	43,1	24,02	0,52	0,4	-
08.06.2021	1,039	43,12	42,24	42,24	24	0	0	67,4	42,8	24,59	0,52	0,4	18,8
09.06.2021	0,963	45,21	44,35	44,35	24	0	0	65,2	43,4	21,72	0,52	0,4	21
10.06.2021	0,963	46,09	45,21	45,21	24	0	0	64,8	43,4	21,35	0,52	0,4	-
11.06.2021	0,923	44,54	43,68	43,68	24	0	0	64,4	43,3	21,09	0,52	0,4	-
12.06.2021	0,98	46,93	46,06	46,06	24	0	0	64,6	43,2	21,31	0,52	0,4	-
13.06.2021	0,935	45,33	44,46	44,46	24	0	0	64,8	43,7	21,05	0,52	0,4	-
14.06.2021	0,975	45,65	44,76	44,76	24	0	0	65	43,3	21,77	0,52	0,4	-
15.06.2021	0,913	45,69	44,83	44,83	24	0	0	64,6	44,2	20,4	0,53	0,4	-
16.06.2021	0,955	45,69	44,81	44,81	24	0	0	65	43,7	21,33	0,53	0,4	-
17.06.2021	0,924	46,96	46,03	46,03	24	0	0	65,2	45,1	20,05	0,53	0,39	-
18.06.2021	0,909	45,99	45,1	45,1	24	0	0	65,2	45	20,17	0,53	0,39	-
19.06.2021	0,879	44,64	43,75	43,75	24	0	0	65,3	45,2	20,08	0,53	0,39	-
20.06.2021	0,94	46,14	45,22	45,22	24	0	0	65,9	45,1	20,79	0,53	0,39	-
21.06.2021	0,82	43,62	42,76	42,76	24	0	0	65,3	46,2	19,16	0,53	0,39	-
22.06.2021	0,847	44,82	43,94	43,94	24	0	0	65,3	46	19,3	0,53	0,39	-
23.06.2021	0,803	46,31	45,4	45,4	24	0	0	64,7	47	17,68	0,53	0,39	-
Итого:	30,813	1398,48	1370,91	1370,91	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,813												

Общее время работы системы, ч: 744  
Период нормальной работы системы, ч: 743

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	1128,739	37763,94	36838,48	36838,48
23.06.2021	1159,552	39162,42	38209,39	38209,39

Подпись абонента: \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения: \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.06.2021 8:09:27