

#88361#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель Мой Город, ООО, УК
Адрес потребителя Уральская 2-16, Калининград
Номер абонента 5224
Порядковый номер 7174
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262826
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2024 | 1,002 | 53,14 | 52,08 | 52,08 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 47,8 | 19,26 | 0,54 | 0,41 | - |
| 25.05.2024 | 1,021 | 53,77 | 52,68 | 52,68 | 24 | 0 | 0 | 67 | 47,7 | 19,38 | 0,55 | 0,41 | - |
| 26.05.2024 | 1,034 | 53,9 | 52,78 | 52,78 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 47,5 | 19,6 | 0,55 | 0,41 | - |
| 27.05.2024 | 1,055 | 53,74 | 52,64 | 52,64 | 24 | 0 | 0 | 67 | 46,9 | 20,02 | 0,54 | 0,4 | - |
| 28.05.2024 | 1,062 | 53,79 | 52,69 | 52,69 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 47 | 20,21 | 0,55 | 0,42 | - |
| 29.05.2024 | 1,023 | 53,02 | 51,93 | 51,93 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 47,5 | 19,7 | 0,55 | 0,42 | - |
| 30.05.2024 | 0,993 | 52,35 | 51,3 | 51,3 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 47,7 | 19,36 | 0,56 | 0,42 | - |
| 31.05.2024 | 1,042 | 54,26 | 53,15 | 53,15 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 47,7 | 19,59 | 0,56 | 0,42 | - |
| 01.06.2024 | 0,982 | 52,11 | 51,05 | 51,05 | 24 | 0 | 0 | 67 | 47,8 | 19,21 | 0,56 | 0,42 | - |
| 02.06.2024 | 1,015 | 52,63 | 51,55 | 51,55 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 47,4 | 19,65 | 0,56 | 0,42 | - |
| 03.06.2024 | 1,03 | 53,66 | 52,55 | 52,55 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 47,6 | 19,57 | 0,55 | 0,42 | - |
| 04.06.2024 | 1,003 | 51,97 | 50,92 | 50,92 | 24 | 0 | 0 | 67 | 47,3 | 19,7 | 0,56 | 0,42 | - |
| 05.06.2024 | 1,034 | 53,25 | 52,18 | 52,18 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 47,4 | 19,84 | 0,56 | 0,43 | - |
| 06.06.2024 | 1,039 | 53,29 | 52,2 | 52,2 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 47,4 | 19,92 | 0,55 | 0,42 | - |
| 07.06.2024 | 1,022 | 52,53 | 51,46 | 51,46 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 47,4 | 19,82 | 0,56 | 0,42 | - |
| 08.06.2024 | 1,048 | 54,61 | 53,51 | 53,51 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 47,4 | 19,61 | 0,56 | 0,42 | - |
| 09.06.2024 | 1,094 | 54,2 | 53,07 | 53,07 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 46,7 | 20,64 | 0,56 | 0,42 | - |
| 10.06.2024 | 1,031 | 52,83 | 51,76 | 51,76 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 47,5 | 19,93 | 0,55 | 0,41 | - |
| 11.06.2024 | 1,037 | 53,06 | 51,96 | 51,96 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 47,5 | 19,96 | 0,55 | 0,4 | - |
| 12.06.2024 | 1,065 | 53,58 | 52,49 | 52,49 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 47 | 20,28 | 0,54 | 0,41 | - |
| 13.06.2024 | 1,023 | 52,48 | 51,41 | 51,41 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 47,4 | 19,95 | 0,54 | 0,41 | - |
| 14.06.2024 | 0,991 | 51,73 | 50,66 | 50,66 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 47,8 | 19,55 | 0,54 | 0,41 | - |
| 15.06.2024 | 1,035 | 52,76 | 51,67 | 51,67 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 47,3 | 20,06 | 0,54 | 0,41 | - |
| 16.06.2024 | 1,016 | 52,97 | 51,88 | 51,88 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 47,6 | 19,61 | 0,54 | 0,4 | - |
| 17.06.2024 | 1,019 | 51,37 | 50,29 | 50,29 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 47,2 | 20,27 | 0,55 | 0,4 | - |
| 18.06.2024 | 1,017 | 52,43 | 51,36 | 51,36 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 47,6 | 19,83 | 0,54 | 0,4 | - |
| 19.06.2024 | 0,986 | 51,56 | 50,52 | 50,52 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 47,8 | 19,54 | 0,54 | 0,4 | - |
| 20.06.2024 | 1,019 | 53 | 51,91 | 51,91 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 47,8 | 19,66 | 0,54 | 0,41 | - |
| 21.06.2024 | 1,007 | 52,43 | 51,36 | 51,36 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 47,9 | 19,61 | 0,54 | 0,41 | - |
| 22.06.2024 | 0,995 | 52,47 | 51,39 | 51,39 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 47,9 | 19,36 | 0,55 | 0,41 | - |
| 23.06.2024 | 1,035 | 54,25 | 53,13 | 53,13 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 47,7 | 19,52 | 0,55 | 0,4 | - |
| Итого: | 31,775 | 1643,14 | 1609,53 | 1609,53 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 31,775 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|
| 23.05.2024 | 148,102 | 5788,66 | 5664,19 | 5664,19 |
| 23.06.2024 | 179,877 | 7431,8 | 7273,72 | 7273,72 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2024 9:14:16