

#133897#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой Город, ООО, УК

Уральская 2-16, Калининград

5224

7174

ВКТ-7

00262826

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekEtr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	1,103	54,55	53,45	53,45	24	0	0	66,7	46	20,66	0,54	0,4	-
25.05.2025	1,119	55,27	54,16	54,16	24	0	0	66,8	46,1	20,71	0,54	0,39	-
26.05.2025	1,051	53,77	52,68	52,68	24	0	0	66,6	46,6	19,95	0,55	0,4	-
27.05.2025	1,102	55,45	54,36	54,36	24	0	0	66,5	46,1	20,33	0,54	0,4	-
28.05.2025	1,087	53,74	52,65	52,65	24	0	0	66,7	46,1	20,61	0,54	0,42	-
29.05.2025	1,046	52,16	51,12	51,12	24	0	0	66,5	46	20,51	0,54	0,42	-
30.05.2025	1,022	52,2	51,17	51,17	24	0	0	66,1	46,1	20,01	0,53	0,42	-
31.05.2025	1,032	58,34	57,25	57,25	24	0	0	64,6	46,5	18,06	0,54	0,41	-
01.06.2025	1,113	54,05	52,97	52,97	24	0	0	66,5	45,5	21,03	0,54	0,41	-
02.06.2025	1,036	51,66	50,62	50,62	24	0	0	66,8	46,3	20,5	0,54	0,41	-
03.06.2025	1,034	52,86	51,79	51,79	24	0	0	66,5	46,5	20	0,54	0,41	-
04.06.2025	1,021	51,88	50,87	50,87	24	0	0	66,5	46,4	20,1	0,53	0,41	-
05.06.2025	0,988	51,13	50,11	50,11	24	0	0	66,5	46,8	19,75	0,54	0,41	-
06.06.2025	1,005	50,49	49,47	49,47	24	0	0	66,8	46,4	20,32	0,53	0,41	-
07.06.2025	0,997	50,6	49,58	49,58	24	0	0	66,6	46,5	20,12	0,54	0,41	-
08.06.2025	0,998	51,85	50,82	50,82	24	0	0	66,2	46,6	19,63	0,51	0,39	-
09.06.2025	1,014	51,66	50,62	50,62	24	0	0	66,5	46,4	20,07	0,56	0,4	-
10.06.2025	1,001	55,79	54,68	54,68	24	0	0	66,7	48,4	18,36	0,57	0,39	-
11.06.2025	1,058	56,5	55,37	55,37	24	0	0	66,8	47,8	19,08	0,56	0,39	-
12.06.2025	1,02	56,38	55,24	55,24	24	0	0	66,6	48,2	18,45	0,57	0,4	-
13.06.2025	1,015	54,71	53,61	53,61	24	0	0	67	48	18,92	0,57	0,4	-
14.06.2025	1,022	55,1	53,97	53,97	24	0	0	66,8	47,9	18,9	0,57	0,4	-
15.06.2025	1,024	54,36	53,26	53,26	24	0	0	66,8	47,6	19,2	0,56	0,4	-
16.06.2025	0,998	53,61	52,56	52,56	24	0	0	66,6	47,7	18,97	0,57	0,41	-
17.06.2025	0,998	52,47	51,44	51,44	24	0	0	67	47,6	19,37	0,57	0,4	-
18.06.2025	0,987	56,71	55,55	55,55	24	0	0	67	49,2	17,73	0,57	0,41	-
19.06.2025	0,986	59,37	58,25	58,25	24	0	0	64,7	47,8	16,89	0,57	0,41	-
20.06.2025	0,992	53,94	52,86	52,86	24	0	0	66,5	47,8	18,77	0,57	0,41	-
21.06.2025	0,963	53,07	52,01	52,01	24	0	0	66,6	48,1	18,5	0,57	0,41	-
22.06.2025	0,966	53,11	52,05	52,05	24	0	0	66,6	48,1	18,52	0,57	0,39	-
23.06.2025	1,007	53,95	52,85	52,85	24	0	0	66,6	47,5	19,06	0,57	0,41	-
Итого:	31,805	1670,73	1637,39	1637,39	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,805												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	1015,13	39612,68	38714,9	38714,9
23.06.2025	1046,935	41283,41	40352,29	40352,29

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:33:49