

#11605#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель Мой Город, ООО, УК
Адрес потребителя Уральская 2-16, Калининград
Номер абонента 5224
Порядковый номер 7174
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262826
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,854	43,83	42,98	42,98	24	0	0	65,5	45,7	19,82	0,53	0,39	-
25.06.2021	0,858	45,89	45,02	45,02	24	0	0	65,4	46,4	19,04	0,54	0,39	-
26.06.2021	0,802	44,68	43,82	43,82	24	0	0	65,5	47,2	18,32	0,53	0,39	-
27.06.2021	0,892	45,58	44,71	44,71	24	0	0	65,9	46	19,91	0,54	0,39	-
28.06.2021	0,825	45,17	44,33	44,33	24	0	0	65,4	46,7	18,64	0,55	0,39	-
29.06.2021	0,827	46,38	45,49	45,49	24	0	0	65,2	47	18,21	0,54	0,4	-
30.06.2021	0,84	76,16	74,86	74,86	24	0	0	61,1	49,9	11,22	0,55	0,39	-
01.07.2021	0,838	54,3	53,32	53,32	24	0	0	63,3	47,6	15,7	0,55	0,4	-
02.07.2021	0,767	48,88	47,96	47,96	24	0	0	64,2	48,2	15,96	0,55	0,4	-
03.07.2021	0,789	48,07	47,19	47,19	24	0	0	64	47,3	16,74	0,56	0,4	-
04.07.2021	0,823	48,29	47,38	47,38	24	0	0	64,4	47	17,38	0,56	0,4	-
05.07.2021	0,825	48,68	47,76	47,76	24	0	0	64,6	47,3	17,26	0,55	0,4	-
06.07.2021	0,827	47	46,11	46,11	24	0	0	64,7	46,8	17,95	0,56	0,4	-
07.07.2021	0,824	48,92	47,96	47,96	24	0	0	65,5	48,3	17,19	0,56	0,39	-
08.07.2021	0,782	48,11	47,19	47,19	24	0	0	65,3	48,8	16,55	0,55	0,4	-
09.07.2021	0,802	47,21	46,29	46,29	24	0	0	65,1	47,8	17,26	0,55	0,39	-
10.07.2021	0,814	46,58	45,69	45,69	24	0	0	65,1	47,3	17,86	0,53	0,39	-
11.07.2021	0,814	45,85	44,97	44,97	24	0	0	64,7	46,6	18,1	0,53	0,39	-
12.07.2021	0,846	46,33	45,43	45,43	24	0	0	65,3	46,6	18,66	0,53	0,39	-
13.07.2021	0,773	45,47	44,58	44,58	24	0	0	65,1	47,7	17,34	0,54	0,39	-
14.07.2021	0,802	46,27	45,37	45,37	24	0	0	65,1	47,4	17,66	0,55	0,39	-
15.07.2021	0,803	47,76	46,84	46,84	24	0	0	65,2	48	17,12	0,55	0,39	-
16.07.2021	0,76	46,41	45,53	45,53	24	0	0	65	48,2	16,71	0,54	0,39	-
17.07.2021	0,744	51,8	50,85	50,85	24	0	0	63,1	48,5	14,64	0,54	0,39	-
18.07.2021	0,76	46,98	46,07	46,07	24	0	0	64,8	48,3	16,5	0,54	0,39	-
19.07.2021	0,762	46,15	45,26	45,26	24	0	0	64,8	48	16,82	0,52	0,39	-
20.07.2021	0,785	44,59	43,73	43,73	24	0	0	64,8	46,9	17,92	0,52	0,39	-
21.07.2021	0,73	44,16	43,32	43,32	24	0	0	64,8	47,9	16,83	0,52	0,39	-
22.07.2021	0,808	45,23	44,34	44,34	24	0	0	64,9	46,7	18,21	0,52	0,39	-
23.07.2021	0,748	44,24	43,38	43,38	24	0	0	64,6	47,4	17,25	0,52	0,39	-
Итого:	24,124	1434,97	1407,73	1407,73	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,124												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	1159,552	39162,42	38209,39	38209,39
23.07.2021	1183,676	40597,39	39617,12	39617,12

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2021 7:49:19