

#90629#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Мой Город, ООО, УК
Адрес потребителя Уральская 2-16, Калининград
Номер абонента 5224
Порядковый номер 7174
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262826
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	1,026	53,7	52,6	52,6	24	0	0	67,4	47,9	19,5	0,54	0,4	-
25.06.2024	1,033	53,15	52,08	52,08	24	0	0	67,5	47,6	19,86	0,54	0,4	-
26.06.2024	1	52,56	51,46	51,46	24	0	0	67,5	48	19,45	0,54	0,4	-
27.06.2024	0,963	52,16	51,07	51,07	24	0	0	67,6	48,7	18,84	0,55	0,4	-
28.06.2024	0,976	53,14	52,06	52,06	24	0	0	67,4	48,6	18,76	0,55	0,4	-
29.06.2024	0,935	52,25	51,18	51,18	24	0	0	67,2	48,9	18,34	0,55	0,4	-
30.06.2024	1,002	53,88	52,79	52,79	24	0	0	67,3	48,3	18,98	0,55	0,4	-
01.07.2024	0,994	53,04	51,95	51,95	24	0	0	67,4	48,3	19,1	0,55	0,41	-
02.07.2024	0,999	51,85	50,75	50,75	24	0	0	67,6	48	19,67	0,55	0,4	-
03.07.2024	0,991	52,94	51,86	51,86	24	0	0	67,3	48,2	19,14	0,55	0,4	-
04.07.2024	1,018	52,96	51,9	51,9	24	0	0	67,2	47,7	19,57	0,55	0,4	-
05.07.2024	1,022	54,39	53,29	53,29	24	0	0	67,2	48,1	19,12	0,55	0,41	-
06.07.2024	0,981	52,35	51,28	51,28	24	0	0	67,2	48,1	19,12	0,55	0,4	-
07.07.2024	1,005	53,27	52,15	52,15	24	0	0	67,3	48	19,28	0,55	0,4	-
08.07.2024	1,036	55,55	54,41	54,41	24	0	0	66,8	47,8	19,04	0,54	0,4	-
09.07.2024	1,001	53,08	52	52	24	0	0	67,5	48,3	19,22	0,54	0,4	-
10.07.2024	0,981	52,54	51,49	51,49	24	0	0	67,4	48,3	19,06	0,55	0,4	-
11.07.2024	0,989	52,48	51,42	51,42	24	0	0	67,5	48,2	19,24	0,54	0,4	-
12.07.2024	0,939	51,9	50,84	50,84	24	0	0	67,5	49	18,49	0,55	0,4	-
13.07.2024	0,942	51,23	50,16	50,16	24	0	0	67,3	48,5	18,76	0,55	0,4	-
14.07.2024	0,959	53,14	52,04	52,04	24	0	0	67,2	48,8	18,4	0,55	0,4	-
15.07.2024	0,936	51,04	49,99	49,99	24	0	0	67,5	48,8	18,7	0,55	0,4	-
16.07.2024	0,921	50,12	49,1	49,1	24	0	0	67,4	48,6	18,77	0,54	0,4	-
17.07.2024	0,921	50,34	49,29	49,29	24	0	0	67,5	48,8	18,68	0,55	0,4	-
18.07.2024	0,919	51	49,96	49,96	24	0	0	67,2	48,9	18,37	0,55	0,4	-
19.07.2024	0,922	53,37	52,29	52,29	24	0	0	66,6	49	17,61	0,55	0,4	-
20.07.2024	0,932	52,21	51,17	51,17	24	0	0	67,3	49,1	18,21	0,55	0,4	-
21.07.2024	0,967	51,96	50,87	50,87	24	0	0	67,5	48,6	18,97	0,55	0,4	-
22.07.2024	0,932	51,29	50,23	50,23	24	0	0	67,5	49	18,56	0,55	0,4	-
23.07.2024	0,907	51,28	50,24	50,24	24	0	0	67,4	49,3	18,06	0,55	0,4	-
Итого:	29,149	1574,17	1541,92	1541,92	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,149												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	179,877	7431,8	7273,72	7273,72
23.07.2024	209,026	9005,97	8815,64	8815,64

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2024 7:35:13