

#142335#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой Город, ООО, УК

Уральская 2-16, Калининград

5224

7174

ВКТ-7

00262826

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,996	54,8	53,7	53,7	24	0	0	66,4	47,8	18,55	0,56	0,4	-
25.06.2025	1,023	54,26	53,18	53,18	24	0	0	66,9	47,7	19,24	0,56	0,4	-
26.06.2025	0,996	53,83	52,76	52,76	24	0	0	66,6	47,8	18,83	0,56	0,4	-
27.06.2025	0,94	50,44	49,43	49,43	23	1	1	66,8	47,8	19	0,57	0,39	-
28.06.2025	0,968	53,07	52,01	52,01	24	0	0	66,5	47,9	18,59	0,57	0,4	-
29.06.2025	1,001	54,18	53,09	53,09	24	0	0	66,8	48	18,83	0,57	0,41	-
30.06.2025	0,985	55,22	54,13	54,13	24	0	0	66,5	48,3	18,17	0,56	0,4	-
01.07.2025	0,991	53,75	52,66	52,66	24	0	0	66,8	48	18,79	0,55	0,4	-
02.07.2025	0,946	52,84	51,77	51,77	24	0	0	66,8	48,5	18,28	0,55	0,4	-
03.07.2025	0,956	53	51,92	51,92	24	0	0	67	48,7	18,36	0,55	0,41	-
04.07.2025	0,952	50,89	49,86	49,86	24	0	0	66,6	47,6	19,03	0,56	0,4	-
05.07.2025	0,932	52,17	51,14	51,14	24	0	0	66,7	48,4	18,27	0,55	0,4	-
06.07.2025	0,941	51,89	50,86	50,86	24	0	0	66,7	48,2	18,45	0,55	0,4	-
07.07.2025	0,953	52,42	51,36	51,36	24	0	0	67	48,5	18,55	0,56	0,4	-
08.07.2025	0,935	51,58	50,53	50,53	24	0	0	66,8	48,2	18,5	0,56	0,4	-
09.07.2025	0,939	50,76	49,73	49,73	24	0	0	66,8	48	18,83	0,56	0,41	-
10.07.2025	0,958	53,07	52	52	24	0	0	66,7	48,2	18,41	0,56	0,39	-
11.07.2025	0,942	52,21	51,17	51,17	24	0	0	67	48,6	18,41	0,56	0,4	-
12.07.2025	0,954	52,51	51,45	51,45	24	0	0	66,6	48,1	18,5	0,55	0,4	-
13.07.2025	0,971	53	51,93	51,93	24	0	0	66,8	48,1	18,69	0,56	0,4	-
14.07.2025	0,946	52,54	51,48	51,48	24	0	0	66,8	48,4	18,37	0,55	0,4	-
15.07.2025	0,904	50,9	49,87	49,87	24	0	0	66,9	48,8	18,18	0,56	0,4	-
16.07.2025	0,947	51,29	50,26	50,26	24	0	0	67	48,1	18,9	0,56	0,4	-
17.07.2025	0,917	51,18	50,18	50,18	24	0	0	66,6	48,3	18,31	0,56	0,41	-
18.07.2025	0,868	48,4	47,44	47,44	23	1	1	66,6	48,2	18,32	0,56	0,4	-
19.07.2025	0,903	50,28	49,25	49,25	24	0	0	66,7	48,4	18,31	0,56	0,4	-
20.07.2025	0,928	51	49,98	49,98	24	0	0	66,6	48	18,59	0,56	0,4	-
21.07.2025	0,884	50,08	49,08	49,08	24	0	0	66,9	49	17,97	0,56	0,4	-
22.07.2025	0,887	50,79	49,77	49,77	24	0	0	66,9	49	17,87	0,56	0,41	-
23.07.2025	0,923	51,71	50,63	50,63	24	0	0	67	48,8	18,2	0,56	0,4	-
Итого:	28,386	1564,06	1532,62	1532,62	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,386												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	1046,935	41283,41	40352,29	40352,29
23.07.2025	1075,321	42847,47	41884,91	41884,91

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 7:30:58